



Република Србија
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА
Сектор за материјално - финансијске послове
07 број 404-ЈН-38/17
14.06.2017.године
Београд

ПРЕДМЕТ: Одговори на питања – појашњења у поступку јавне набавке мале вредности услуга, Поправка лифтова у објектима МУП-а, , за потребе Министарства унутрашњих послова, ЈН бр.38/17

Овим путем достављамо Вам одговоре на питања-појашњења у поступку јавне набавке мале вредности услуга **Поправка лифтова у објектима МУП-а,** за потребе Министарства унутрашњих послова, ЈН бр. 38/17, (у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама „Службени гласник РС број 124/12, 14/2015 и 68/2015“) у предметном поступку.

ПИТАЊЕ

1. Тендером се тражи винкловање мотора лифта типа Давид Пајић Дака. Ког мотора? Снага мотора зависи од много фактора и може да буде од 4-36кW а самим тим и цена је различита.
Треба конкретно навести снагу мотора, јачину струје за тражени мотор.
2. За партију 1 предвиђен је Давид Пајић лифт. Лифтови Пајића немају фреквентни регулатор, па на основу чега да се да цена?

ОДГОВОР:

1. За партију 1 и 2, у „Опису услуга“ тачка 1., треба дати јединичну цену винкловања мотора за лифт типа „Давид Пајић-Дака“, снаге мотора 4,8кW, произвођач „TV Varnost“. Све друге позиције односе се на наведени тип лифта осим за фреквентни регулатор.

За партију 3 у „Опису услуга“ тачка 1., треба дати јединичну цену винкловања мотора за лифт типа „Раде Кончар“, снаге мотора од 7,4кW.

2. Што се тиче фреквентног регулатора треба дати јединичну цену за лифт типа „Schindler“ Yaskava snge 11кW.

КОМИСИЈА ЈАВНЕ

НАБАВКЕ