

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА
Сектор за материјално-финансијске послове
07- 404-ЈН-146/17
6.9. 2017. године
Београд

**ПРЕДМЕТ: ПИТАЊА И ОДГОВОРИ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ
ВРЕДНОСТИ РАДОВА: НАБАВКА И УГРАДЊА НОВОГ КОТЛА У ОБЈЕКТУ ПВСЈ
БЕЧЕЈ**

ЈН БР. 146/17

У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС број 124/12, 14/15 и 68/15“), достављамо Вам одговоре на питања у вези набавке радова: **Набавка и уградња новог котла у објекту ПВСЈ Бечеј, ЈН број 146/17**

ПИТАЊЕ бр. 1: Где се налази котларница: у подруму или је на коти терена (приземље)?

ОДГОВОР бр. 1: Котларница која је предмет понуде се налази на коти $\pm 0,00$ (приземље).

ПИТАЊЕ бр. 2: Да ли је могуће прићи камионом близу димњака? (ово питање постављам ради евентуалног приласка камиона-дизалице са корпом)

ОДГОВОР бр. 2: Прилаз димњаку је омогућен.

ПИТАЊЕ бр. 3: Да ли је могуће прићи камионом близу котларнице? (ово питање постављам ради лакшег истовара котла)

ОДГОВОР бр. 3: Прилаз котларници камион- дизалицом је омогућен.

ПИТАЊЕ бр. 4: Можемо ли добити димензије врата од котларнице: ширина и висина? Ово питање постављам ради убацивања котла.

ОДГОВОР бр. 4: Светла димензија врата на котларници је 107 / 197 (ш/в).

Што се тиче напомене којом се констатује анахроност постављања отворене експанзионе посуде обавештавамо вас да се ради о котлу већем од 90 kW на чврсто гориво.

ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ С.Р.