

Република Србија
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА
Сектор за материјално - финансијске послове
07 број 404-ЈН-186/17
15.08.2017.године
Београд

ПРЕДМЕТ: Измене и одговор у отвореном поступку јавне набавке радова Изградња кровног покривача и кровне конструкције ватрогасног дома у Лазаревцу, ЈН 186/17

Овим путем достављамо Вам измену јавној набавци радова Изградња кровног покривача и кровне конструкције ватрогасног дома у Лазаревцу, ЈН 186/17, за потребе Министарства унутрашњих послова, (у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама „Службени гласник РС број 124/12, 14/2015 и 68/2015“) у предметном поступку.

Измена 1.

Наручилац врши измену у делу који се односи на одговор који је објављен на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца дана 14.08.2017. године, односно:

Дат је одговор да је:

Коефицијент проводности сендвич панела је минимум $0,22w/m^2K$. Испуна сендвич панела је минерална вуна дебљине 12 цм. Дебљина оба лима је 0,7мм, а профилација трапезастог лима је ТР 35/200/0,7

Врши се измена и треба да гласи :

Коефицијент проводности сендвич панела је **максимум $0,22w/m^2K$** . Испуна сендвич панела је минерална вуна дебљине 12 цм. Дебљина оба лима је 0,7мм, а профилација трапезастог лима је ТР 35/200/0,7

Комисија јавних набавки