



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА

Сектор материјално - финансијске послове
07 број 404-ЈН-87/17
29.06.2017. године
Београд

ПРЕДМЕТ: Одговор на питања у поступку јавне набавке радова: Санација канцеларијског простора у објекту у улици Кнеза Милоша 103(ЈН број 87/17)

У складу са одредбама члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ број 68/15) Наручилац даје одговор на питања у поступку јавне набавке радова: Санација канцеларијског простора у објекту у улици Кнеза Милоша 103(ЈН број 87/17).

Питање:

1. Да ли је могуће пре давања понуде извршити обилазак локације на којој ће се изводити радови?

Одговор:

1. На жалост нисмо у могућности да обезбедимо обилазак локације због специфичности рада службе .У наслову тендера се види да се објекат налази у ул. Кнеза Милоша 103.

Питање:

2. Да ли позиција демонтаже општењених табли спуштеног плафона типа Амстронг подразумева и демонтажу и подконструкције или не“?

Одговор:

2. Позиција подразумева целокупну демонтажу спуштеног плафона са постојећом подконструкцијом.

Питање:

3. Шта значи израз „зид од пуног гипса типа кнауф“ у позицији зидарски и разних зидарских радова, да ли је у питању зид од ГК плоча на подконструкцији од сиситемских профила типа кнауф?

Одговор:

3. Да

Питање:

4. Какве су то угаоне лајсне „gloss“ на ивицама плочица, можете ли дати детаљнији опис те лајсне?

Одговор:

4. То су сјајне алуминијумске лајсне са равним ивицама.

Питање:

5. Можете ли прецизирати модел и ценовни разред кваке на унутрашњим дуплошперованим вратима?

Одговор:

5. На жалост нисмо у могућности да прецизирамо ценовни разред кваке.

Питање:

6. Од ког типа алуминијумских профила треба да буду израђена врата у санитарним чворовима?

Одговор:

6. Типа „Алумил“ или одговарајући, без термопрекида.

Питање:

7. Код позиције „набавка, транспорт и монтажа новог улазног портала дим. 2.8x3.2м којег чине двокрилна врата...“ у делу описа стоји „композитне профиле“ за крило и шток израдити наливањем полиуретанским смолама у контролисаном индустријском поступку“. Обзиром да је претходно дато да се портал ради од ал. профила типа Алумил 11000 можете ли објаснити шта су композитни профили за крило и шток? Такође сте у опису за овај портал дали да је застакљен трослојним, сигурносним млечним стаклом 4+12+4мм па Вас питамо:
-Шта значи израз трослојним стаклом кад је написано 4+12+4мм што имплицира да је стакло двослојно? Шта је сигурносно стакло?

Одговор:

7. У опису позиције профила придржавајте се алуминијумских профила типа Алумил 11000 или одговарајуће а занемарите композитне смоле у профилима .
Код стакла се мисли да спољно стакло буде ramplex ,а са унутрашње страна једноструко 4мм(флот)+12мм (ал.лајсна) + 3+1+3 (ramplex).

Питање:

8. Исто питање као и претходно постављамо за позицију новог фисконг портала 2,8x3,2м?

Одговор:

8. Одговр дат у претходном питању.

Питање:

9. Можете ли објаснити начин обрачуна површина код позиције стругање и паљење старе боје код дрвених двоструких прозора, обзиром да је дата површина од 330м²- да ли је то површина добијена тако што је стварана површина прозора увећана одговарајућим коефицијентом по грађевинским нормама?

Одговор:

9. Понуђач је у обавези да понуди цену по м², а обрачун се врши по грађевинским нормама за ову врсту радова.

Питање:

10. Можете ли за позицију столарска поправака дрвених прозора, ампасовање, замена механизма за отварања са кваком и шилдом и подмазивање постојећих и евентуалном заменом шарки дати тип механизма, тип кваке са шилдом и тип шарке. Без тих података тешко је направити калкулацију трошкова за ову позицију?

Одговор:

10. Дрвени прозори су са класичним механизмом за самоокретно отварање око вертикалне осе (без кшовања), снадарне шарке, а ручица тип „ТРИБА“ за вертикално бочно затварање L= 2,15м.

Питање:

11. Можете ли објаснити позицију „набавка и уградња исечених трулих футера на прозорима од квалитетне даске , ширине 15-25 цм“ Потпуно је нејасно из овог описа шта треба да се уради?

Одговор:

11. Позиција подразумева исечање трулих делова унутрашњих штокова и замена квалитеном одговарајућом даском.

Питање:

12. Можете ли за последњу позицију у предмеру дати врсту проводника за инсталације. Типа „позивног таблоа са шифратором“, као и то да ли у цену позиције улази набавка позивног таблоа са шифратором?

Одговор:

12. Проводнике дефинишите према понуђеној брави са шифратором. Цена позиције подразумева испоруку и монражу свих елемената дефинисаних позицијом.

Комисија у поступку јавне набавке