

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА

Сектор за материјално-финансијске послове

07број 404-ЈН-159/17-04

14. август 2017. године

Београд

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГА СА
ЗАКЉУЧЕЊЕМ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА:
Сервисирање и припрема котларница за грејну сезону у објектима
МУП-а на територији Р. Србије

ЈН БРОЈ 159/17

На основу члана 32. чл. 40., чл. 40а и 61. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12, 14/15 и 68/15; у даљем тексту: Закон) члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова ("Службени гласник РС" бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке 07 број 404-ЈН-159/17-01 од 20.07.2017. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку 07 број 404-ЈН-159/17-02 од 20.07.2017. године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

у отвореном поступку јавне набавке услуга са закључењем оквирног споразума:

Сервисирање и припрема котларница за грејну сезону у објектима МУП-а на територији Р. Србије

Поглавље	Назив поглавља	Страна
I	Општи подаци о јавној набавци	3
II	Подаци о предмету јавне набавке	4
III	Врста; техничке карактеристике; место и рок испоруке; гарантни рок	5-43
IV	Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова	44-47
V	Упутство понуђачима како да сачине понуду	48-56
VI	Образац понуде	57-104
VII	Модел оквирног споразума	105-110
VIII	Модел наруџбенице	111
IX	Образац трошкова припреме понуде	112
X	Образац изјаве о независној понуди	113
XI	Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона	114
XII	Образац Изјаве понуђача о финансијском средству обезбеђења	115
XIII	Образац изјаве понуђача да ће извршити услуге у складу са захтевима из техничке спецификације	116

Конкурсна документација садржи 116 страна.

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу

Назив наручиоца: Министарство унутрашњих послова,
Адреса: Београд, Кнеза Милоша 103.
ПИБ: 100184116
Матични број: 07008104
Интернет страница Наручиоца: www.mup.gov.rs

2. Врста поступка јавне набавке: Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку јавне набавке услуга са закључењем оквирног споразума у складу са Законом.

3. Предмет јавне набавке број 159/17 су услуге: Сервисирање и припрема котларница за грејну сезону у објектима МУП-а на територији Р. Србије

4. Позив за подношење понуда за предметну јавну набавку је објављен на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца: www.mup.gov.rs.

5. Циљ поступка: Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења оквирног споразума о јавној набавци са најмање једним понуђачем. Предмет оквирног споразума је утврђивање услова за издавање наруџбеница за предметну услугу.

6. Резервисана јавна набавка: Није у питању резервисана јавна набавка.

7. Електронска лицитација: Не спроводи се електронска лицитација.

8. Контакт (лице или служба): Александра Перих Бубан
Одељење за послове јавних набавки, телефон: 011/274-0000, локал 402-09.
e-mail: aleksandra.buban@mup.gov.rs

9. Рок у којем ће Наручилац донети одлуку о закључењу оквирног споразума:

Одлуку о закључењу оквирног споразума, Наручилац ће донети у року од 10 (десет) дана од дана јавног отварања понуда.

10. Позив за регистрацију добављача на сајту за набавке Министарства унутрашњих послова Министарство унутрашњих послова је кроз систем софтверске апликације увело електронске набавке и омогућило регистрацију понуђача, како би били у могућности да директно учествују и прате све набавке у оквиру Министарства.

Позивају се добављачи да се региструју на сајту Министарства унутрашњих послова, адреса: www.mup.gov.rs банер електронске набавке.

Приликом израде понуде, молимо да предметну Конкурсну документацију детаљно проучите и у свему поступите по њој. За додатне информације и објашњења, потребно је да се благовремено обратите наручиоцу. Заинтересована лица дужна су да прате портал Јавних набавки и интернет страницу наручиоца како би благовремено били обавештени о изменама, допунама и појашњењима Конкурсне документације, јер је наручилац у складу са чланом 63 став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) дужан да све измене и допуне конкурсне документације објави на Порталу Јавних набавки и на интернет страници наручиоца. У складу са чланом 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама, Наручилац ће, додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, објави на порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке број **159/17** су услуге: **Сервисирање и припрема котларница за грејну сезону у објектима МУП-а на територији Р. Србије.**
2. Техничка спецификација дефинисана је у поглављу III конкурсне документације.
3. **Назив и ознака из општег речника набавки: ОРН 50720000 – Услуге поправке и одржавања централног грејања**
4. Предметна јавна набавка није обликована по партијама.

III ВРСТА; ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ - СПЕЦИФИКАЦИЈА;

1. ВРСТА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Оквирни споразум се закључује са **најмање једним понуђачем** за потребе Министарства унутрашњих послова и дефинише опште критеријуме за услугу **Сервисирање и припрема котларница за грејну сезону у објектима МУП-а на територији Р. Србије.**

Оквирни споразум се закључује на период **од 1(једне) године** а ступа на снагу даном обостраног потписивања свих учесника споразума.

Модел оквирног споразума је саставни део конкурсне документације.

Понуђач је дужан да потпише модел оквирног споразума, односно да га потпише овлашћени представник Понуђача, овери печатом и достави уз понуду. Оверени модел оквирног споразума ће бити доказ да Понуђач прихвата све услове наведене у овој конкурсној документацији.

Модел оквирног споразума ће бити истоветан са коначном верзијом споразума уколико буде изабрано више Понуђача са роком важења од шест месеци.

2. ВРЕДНОСТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Назив	Процењена вредност без ПДВ-а
Сервисирање и припрема котларница за грејну сезону у објектима МУП-а на територији Р. Србије	8.000.000 динара

3. НАЧИН И УСЛОВИ ИЗДАВАЊА НАРУЦБЕНИЦЕ

Након закљученог оквирног споразума када настане потреба Наручиоца за услугом **Сервисирање и припрема котларница за грејну сезону у објектима МУП-а на територији Р. Србије**, Наручилац ће упутити позив за достављање понуде у циљу издавања Наручбенице о јавној набавци првом рангираном Добављачу са којим је закључен Оквирни споразум за набавку услуга **сходно достављеним доказима о испуњавању обавезних и додатних услова и рангирању по укупно понуђеној цени понуде по локацији примењујући критеријум најнижа понуђена цена.** Уколико изабрани добављач није у могућности да изврши захтевану услугу из било ког разлога о чему је дужан одмах или најкасније у року од 2 (два) дана од појаве разлога за одустајање, писаним путем да извести корисника, корисник ће упутити позив следеће рангираном добављачу па уколико и добављач 2 (два) не може да изврши предмет набавке, корисник ће упутити позив добављачу 3 (три) и тако редом.

Позив за извршење услуге ће бити упућен на адресу Добављача _____ [наручилац може одредити да се позив доставља путем факса или електронским путем].

За све време трајања оквирног споразума цене дате у обрасцу понуде су фиксне, док наручилац задржава право да упутити позив за достављање понуда за услуге које нису предвиђене конкурсном документацијом, у складу са чланом 40а. став 2. тачка 2) ЗЈН а који предвиђа поновно отварање конкуренције међу добављачима ако оквирним споразумом нису утврђени сви услови за издавање наруцбенице. У позиву за подношење понуда биће прецизирани сви услови, односно услуге које је неопходно извршити.

Уколико се за одређену локацију не определи ниједан Понуђач, Наручилац може поново отворити конкуренцију међу добављачима тако што ће упутити позив за достављање понуда свим Добављачима са којима је закључен Оквирни споразум.

Уколико Корисник, за услуге које нису предвиђене конкурсном документацијом, провером цена услуга из понуда и провером цена услуга на тржишту, утврди да се услуга поправке и одржавања може извршити по знатно нижој цени, Наручилац неће издати наруцбеницу, већ је дужан да о томе обавести Добављаче и упутити позив за достављање нових понуда.

У складу са чланом 40а. Закона о јавним набавкама, Одлуку о издавању појединачене наруџбенице корисник је дужан да објави на Порталу јавних набавки и својој интернет страници.

Рок за захтев за заштиту права на Одлуку о издавању наруџбенице је 5 (пет) дана од дана објављивања Одлуке о издавању појединачне наруџбенице на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца. Добављачи могу наручиоцу доставити приговор на Одлуку о издавању наруџбенице у року од 2 (два) дана од дана објављивања Одлуке, на коју ће наручилац доставити одговор. Уколико неко од Добављача, у року од 5 (пет) дана од дана објављивања Одлуке уложи благовремени Захтев за заштиту права, Корисник ће застати са извршењем Наружбенице и донети одлуку поводом уложеног захтева.

4. ПОЧЕТАК ПРУЖАЊА УСЛУГА

Пружање услуга започиње на основу примљеног потписаног радног налога од стране Наручиоца.

У случају да у току извршења услуге, на основу радног налога Наручиоца, Добављач утврди да је потребно извршити и услуге које нису наведене и предвиђене у радном налогу а неопходне су за реализацију целокупне услуге, дужан је да достави детаљан опис непредвиђених и додатних услуга са ценама и да тражи сагласност наручиоца за извршење истих. Уколико Наручилац, провером цена за непредвиђене и додатне услуге а поређењем са ценама на тржишту, утврди да се услуга може извршити по знатно нижој цени, Наручилац неће дати сагласност за извршење додатних и непредвиђених услуга.

Наручилац ће своју сагласност за извршење непредвиђених и додатних услуга, потврдити овером радног налога са допуном.

5. ЗАХТЕВИ КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Добављач је дужан да приликом пружања услуга које су предмет набавке, примењује све потребне мере заштите у складу са одредбама Закона о безбедности и здрављу на раду („Службени гласник РС“ број 101/2005).

6. КРИТЕРИЈУМ РАНГИРАЊА ПОНУДА

Све прихватљиве понуде биће рангиране према критеријуму најнижа понуђена цена. Рангирање ће се вршити за сваку локацију посебно. Оквирни споразум биће закључен на основу ранг листа са свим понуђачима чије понуде буду оцењене као прихватљиве.

7. ПОНУЂАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА ЗАОКРУЖИ РЕДНИ БРОЈ ЛОКАЦИЈЕ ЗА КОЈУ СЕ ПРИЈАВЉУЈУ ДА ВРШЕ ПРЕДМЕТНУ УСЛУГУ

Р.БР.	ЛОКАЦИЈА
1	север (Нови Сад, Сремска Митровица, Сомбор, Суботица, Кикинда, Зрењанин)
2	Београд (Београд, Смедерево, Панчево и Шабац)
3	центар (Крагујевац, Крушевац, Краљево, Нови Пазар, Врњачка Бања, Гоч)
4	исток (Јагодина, Ћуприја, Параћин, Пожаревац, Бор, Зајечар, Дубашница...)
5	запад (Ваљево, Ужице, Чачак, Пријепоље, Прибој...)
6	југ (Лесковац, Пирот, Прокупље, Врање, Власина, Ниш...)

*обавезно заокружити редни број локације за коју се пријављује да врши предметну услугу
Наведене локација поред наведених градова обухватају и околна места

Понуђач може поднети понуду за једну или за више локација.

Уколико се за одређену локацију не определи ниједан Понуђач, Наручилац може поново отворити конкуренцију међу добављачима тако што ће упутити позив за достављање понуда свим Добављачима са којима је закључен Оквирни споразум

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

ЛОКАЦИЈА 1

СУБОТИЦА

II	ПО Бајмок		
Р. БР.	ОПИС УСЛУГА	ЈЕД. МЕРЕ	ОКВИРНЕ КОЛИЧИ НЕ
1.	Горионик "ventilator" 1LVB - сервис, чишћење и подешавање	КОМ	1
2.	сервис котла TAM STADLER S100 са механичким чишћењем, дихтовањем	КОМ	1
3.	чишћење димњака и димњаче	КОМ	1
4.	сервис уљног вода и филтера са заменом уметака тип Grunfoss	КОМ	1

III	ПО Палић		
Р. БР.	ОПИС УСЛУГА	ЈЕД. МЕРЕ	ОКВИРНЕ КОЛИЧИ НЕ
1.	Горионик "ventilator" 1LVB - сервис, чишћење и подешавање	КОМ	1
2.	сервис котла TAM STADLER S100 са механичким чишћењем, дихтовање,	КОМ	1
3.	чишћење димњака и димњаче	КОМ	1
4.	сервис уљног вода и филтера са заменом уметака тип Grunfoss	КОМ	1

IV	ВСЈ Суботица		
Р. БР.	ОПИС УСЛУГА	ЈЕД. МЕРЕ	ОКВИРНЕ КОЛИЧИ НЕ
1.	Горионик NOVAL - сервис, чишћење и подешавање	КОМ	1
2.	Сервис котла SUKOM 350kW са механичким чишћењем, дихтовање	КОМ	1
3.	сервис уљног вода и филтера са заменом уметака тип Grunfoss	КОМ	1
4.	чишћење димњака и димњаче	КОМ	1

V	ПВСЈ Бачка Топола		
Р. БР.	ОПИС УСЛУГА	ЈЕД. МЕРЕ	ОКВИРНЕ КОЛИЧИНЕ
1.	Горионик WEISHAUPТ L3ZVU - сервис, чишћење и подешавање	КОМ	1
2.	Сервис котла SUPER VULKAN 300kW са механичким чишћењем, дихтовање	КОМ	1
3.	сервис уљног вода и филтера са заменом уметака тип Grunfoss	КОМ	1
4.	чишћење димњака и димњаче	КОМ	1

НОВИ САД

ПИ КЛИСА - ГЛАВНИ ЕНЕРГЕНТ =ЛОЖ УЉЕ, РЕЗЕРВНИ ЕНЕРГЕНТ=СТРУЈА

II

<i>Ред. Број</i>	<i>ОПИС</i>	<i>Јед. Мера</i>	ОКВИРНЕ КОЛИЧИНЕ
1	Испуштање воде из инсталације котларнице са поновним пуњењем омекшаном водом, по завршетку радова.	КОМПЛ	1
2	Комплетно чишћење постојећих топоводних котлова на нафту са димне стране	КОМ	1
3	Механичко чишћење постојећих димњака и димњача	КОМ	1
4	Сервис, чишћење, преглед и подешавање постојећих горионика Евентуална замена функционалних подскопова ће се дефинисати допунском понудом. По завршеном прегледу и чишћењу извршити подешавање процеса сагоревања	КОМ	1
5	Провера инсталације на гориво што подразумева: стање цевовода, чишћење филтера, провера рада зупчастих пумпи и грејача код мазутних резервоара. Издавање записника о стању инсталације	КОМПЛ	1
6	Испорука и уградња нових електро грејача 6kW прикључне димензије 5/4" са претходном демонтажом постојећих неисправних. Пуштање у рад	КОМ	2
7	Баждарење вентила сигурности са опругом $p_0=3,5\text{bar}$	КОМ	1
8	Провера на заптивеност комплетне инсталације цевовода, радијатора, вентила и славина на хладан водени притисак.	КОМПЛ	1

III ПС БАЧ - ГЛАВНИ ЕНЕРГЕНТ =ЛОЖ УЉЕ, РЕЗЕРВНИ ЕНЕРГЕНТ=НЕМА			
<i>Ред. Број</i>	<i>ОПИС</i>	<i>Јед. Мера</i>	<i>ОКВИРНЕ КОЛИЧИНЕ</i>
1	Испуштање воде из инсталације котларнице са поновним пуњењем омекшаном водом, по завршетку радова.	КОМПЛ	1
2	Комплетно чишћење постојећих топоводних котлова на нафту са димне стране	КОМ	1
3	Механичко чишћење постојећих димњака и димњача	КОМ	1
4	Сервис, чишћење, преглед и подешавање постојећих горионика Евентуална замена функционалних подсклопова ће се дефинисати допунском понудом. По завршеном прегледу и чишћењу извршити подешавање процеса сагоревања	КОМ	1
5	Провера инсталације за гориво што подразумева: стање цевовода, чишћење филтера, провера рада зупчастих пумпи и грејача код мазутних резервоара. Издавање записника о стању инсталације	КОМПЛ	1
6	Испорука и уградња нових електро грејача 6kW прикључне димензије 5/4" са претходном демонтажом постојећих неисправних. Пуштање у рад	КОМ	2
7	Баждарење вентила сигурности са опругом $p_0=3,5\text{bar}$	КОМ	1
8	Провера на заптивеност комплетне инсталације цевовода, радијатора, вентила и славина на хладан водени притисак.	КОМПЛ	1

IV ПС БАЧКА ПАЛАНКА - ГЛАВНИ ЕНЕРГЕНТ =ЛОЖ УЉЕ/ГАС, РЕЗЕРВНИ ЕНЕРГЕНТ=НЕМА

<i>Ред. Број</i>	<i>ОПИС</i>	<i>Јед. Мера</i>	<i>ОКВИРНЕ КОЛИЧИНЕ</i>
1	Испуштање воде из инсталације котларнице са поновним пуњењем омекшаном водом, по завршетку радова.	КОМПЛ	1
2	Комплетно чишћење постојећих топоводних котлова на нафту/гас са димне стране	КОМ	1
3	Механичко чишћење постојећих димњака и димњача	КОМ	1

4	Сервис, чишћење и подешавање сагоревања постојећих горјоника. Евентуална замена функционалних подскопова ће се дефинисати допунском понудом.	КОМ	1
5	Провера инсталације на гориво што подразумева: стање цевовода, чишћење филтера, провера рада зупчастих пумпи и грејача код мазутних резервоара.	КОМПЛ	1
6	Периодични преглед и сервисирање постојеће инсталације за детекцију присуства гаса од стране овлаштене фирме, замена евентуално неисправних елемената ће се посебно уговорати. О извршеном прегледу, испитивању и урегулисавању издати неопходну испитно-атестну документацију.	КОМПЛ.	1
7	Демонтажа, баждарење од стране овлаштене фирме и поновна монтажа постојећих сигурносних вентила са тегом. Све комплетно са издавањем потребне испитно-атестне документације. Вентили су димензија: - DN 32, PN 16	КОМ.	2
8	Провера на заптивеност комплетне инсталације цевовода, радијатора, вентила и славина на хладан водени притисак.	КОМПЛ	1

ПС ТИТЕЛ - ГЛАВНИ ЕНЕРГЕНТ =СТРУЈА, РЕЗЕРВНИ ЕНЕРГЕНТ=НЕМА

VII

<i>Ред. Број</i>	<i>ОПИС</i>	<i>Јед. Мера</i>	<i>ОКВИРНЕ КОЛИЧИНЕ</i>
1	Испуштање воде из инсталације котларнице са поновним пуњењем омекшаном водом, по завршетку радова.	КОМПЛ	1
2	Преглед електро котла и електро грејача. Број неисправних грејача се утврђује на лицу места и посебно уговара.	КОМПЛ.	1
3	Испорука и уградња нових електро грејача 6kW прикључне димензије 5/4" са претходном демонтажом постојећих неисправних.	КОМ	2
4	Преглед електро ормана са констатовањем исправности и издавањем извештаја о прегледу	КОМПЛ	1
5	Баждарење вентила сигурности са опругом $p_0=3,5\text{bar}$	КОМ	1
6	Провера на заптивеност комплетне инсталације цевовода, радијатора, вентила и славина на хладан водени притисак,	КОМПЛ	1
7	визуелни преглед свих делова инсталације (пумпе, експанзионе посуде, славине, одушне цеви итд...)	КОМПЛ	1

ПС ВРБАС - ГЛАВНИ ЕНЕРГЕНТ =ЛОЖ УЉЕ, РЕЗЕРВНИ ЕНЕРГЕНТ=НЕМА			
<i>Ред. Број</i>	<i>ОПИС</i>	<i>Јед. Мера</i>	<i>ОКВИРНЕ КОЛИЧИНЕ</i>
1	Испуштање воде из инсталације котларнице са поновним пуњењем омекшаном водом, по завршетку радова.	КОМПА	1
2	Комплетно чишћење постојећих топловодних котлова на нафту са димне стране	КОМ	2
3	Механичко чишћење постојећих димњака и димњача са чишћењем и завршним фарбањем видних делова бојом отпорном на повишене температуре и заменом азбестних заптивки на ревизионим отворима.	КОМ	2
4	Периодични ремонт постојећих горионика од стране овлашћене фирме. Ремонтом обухватити чишћење и преглед извршних и управљачких елемената уз отклањање уочених недостатака и замену електрода и високонапонских каблова. Евентуална замена функционалних подсклопова ће се дефинисати допунском понудом. По завршеном прегледу и чишћењу извршити подешавање процеса сагоревања сходно анализи продуката сагоревања.	КОМ	2
5	Провера инсталације на гориво што подразумева: стање цевовода, чишћење филтера, провера рада зупчастих пумпи и грејача код мазутних резервоара, уз замену дотрајалих црева за гориво.	КОМПЛ	2
6	Демонтажа, баждарење од стране овлашћене фирме и поновна монтажа постојећих сигурносних вентила са тегом. Све комплетно са издавањем потребне испитно-атестне документације. Вентили су димензија: - DN 32, PN 16	КОМ.	2
8	Провера на заптивеност комплетне инсталације цевовода, радијатора, вентила и славина на хладан водени притисак.	КОМПЛ	1

ПИ ПЕТРОВАРАДИН - ГЛАВНИ ЕНЕРГЕНТ =СТРУЈА, РЕЗЕРВНИ ЕНЕРГЕНТ=НЕМА

<i>Ред. Број</i>	<i>ОПИС</i>	<i>Јед. Мера</i>	<i>ОКВИРНЕ КОЛИЧИНЕ</i>
1	Испуштање воде из инсталације котларнице са поновним пуњењем омекшаном водом, по завршетку радова.	КОМПА	1

2	Преглед електро котла и електро грејача. Број неисправних грејача се утврђује на лицу места и посебно уговара.	компл.	1
3	Испорука и уградња нових електро грејача 9kW прикључне димензије 6/4" са претходном демонтажом постојећих неисправних.	ком	2
4	Преглед електро ормана са констатовањем исправности	компл	1
5	Баждарење вентила сигурности са опругом ро=3,5bar	ком	1
6	Провера на заптивеност комплетне инсталације ценовода, радијатора, вентила и славина на хладан водени притисак.	компл	1

ПУ СОМБОР

<i>Ред. Број</i>	<i>ОПИС</i>	<i>Јед. Мера</i>	ОКВИРНЕ КОЛИЧИНЕ
1	Комплетно чишћење постојећих котлова на лож уље (капацитета 50-500kW) са димне стране	ком	8
2	Комплетно чишћење постојећих котлова на чврсто гориво (капацитета 32 kW)	ком	1
3	Механичко чишћење постојећих димњака и димњача	ком	10
4	Периодични ремонт постојећих горионика за лож уље	ком	10

СРЕМСКА МИТРОВИЦА

I Објекат Сектора за спасавање Сремска Митровица

Р. БР.	ОПИС УСЛУГА	ЈЕД. МЕРЕ	ОКВИРНЕ КОЛИЧИНЕ
1	Чишћење котлова на течном гориву са димне и водене стране	ком.	1
2	Комплетан сервис горионика на течном гориву и подешавање	ком.	1
3	Провера инсталације за гориво: рад пумпе, стање ценовода и чишћење филтера	ком.	1
4	Провера рада циркулационе пумпе за топлу воду (посебно смер обраћања)	ком.	5
5	Провера исправности сигурносне арматуре и извршити баждарење и доставити Атест	ком.	1

IV Одељење саобраћајне полиције Сремска Митровица

Р. БР.	ОПИС УСЛУГА	ЈЕД. МЕРЕ	ОКВИРНЕ КОЛИЧИНЕ
1	Чишћење котлова на течном гориву са димне и водене стране	ком.	1
2	Комплетан сервис горионика на течном гориву и подешавање	ком.	1
3	Провера инсталације за гориво: рад пумпе, стање цевовода и чишћење филтера	ком.	1
4	Провера исправности сигурносне арматуре и извршити баждарење исте и доставити Атест	ком.	1

V Полицијска станица Рума

Р. БР.	ОПИС УСЛУГА	ЈЕД. МЕРЕ	ОКВИРНЕ КОЛИЧИНЕ
1	Чишћење котлова са димне и водене стране	ком.	1
2	Комплетан сервис горионика на течном гориву и подешавање	ком.	1
3	Провера инсталације за гориво: рад пумпе, стање цевовода и чишћење филтера	ком.	1
4	Провера рада циркулационе пумпе за топлу воду (посебно смер обртања)	ком.	5
5	Провера исправности сигурносне арматуре и извршити баждарење исте код овлашћене радне организације и доставити Атест сигурносног вентила	ком.	1

VI Сектор за заштиту и спасавање - Вагрогасна јединица Рума

Р. БР.	ОПИС УСЛУГА	ЈЕД. МЕРЕ	ОКВИРНЕ КОЛИЧИНЕ
1	Чишћење котлова са димне и водене стране	ком.	1
2	Комплетан сервис горионика на течном гориву и подешавање	ком.	1
3	Провера инсталације за гориво: рад пумпе, стање цевовода и чишћење филтера	ком.	1
4	Провера исправности сигурносне арматуре и извршити баждарење исте и доставити Атест	ком.	2

VII Полицијска станица Ириг

Р. БР.	ОПИС УСЛУГА	ЈЕД. МЕРЕ	ОКВИРНЕ КОЛИЧИНЕ
1	Чишћење котлова са димне и водене стране	ком.	1

2	Комплетан сервис горнионика на течно гориво и подешавање	КОМ.	1
3	Провера инсталације за гориво: рад пумпе, стање цевовода и чишћење филтера	КОМ.	1
4	Провера рада циркулационе пумпе за топлу воду (посебно смер обртања)	КОМ.	1
5	Провера исправности сигурносне арматуре и извршити баждарење исте и доставити Атест	КОМ.	1

IX Сектор за заштиту и спасавање - Ватрогасна јединица ШиД

Р. БР.	ОПИС УСЛУГА	ЈЕД. МЕРЕ	ОКВИРНЕ КОЛИЧИНЕ
1	Чишћење котлова на течно гориво са димне и водене стране	КОМ.	1
2	Комплетан сервис горнионика на течно гориво и подешавање	КОМ.	1
3	Провера инсталације за гориво: рад пумпе, стање цевовода и чишћење филтера	КОМ.	1
4	Провера исправности сигурносне арматуре и извршити баждарење и доставити Атест сигурносног вентила	КОМ.	1

ЛОКАЦИЈА 2 БЕОГРАД

I Котларница у објекту у ул. Кнеза Милоша 103

Р. БР.	ОПИС УСЛУГА	ЈЕД. МЕРЕ	ОКВИРНЕ КОЛИЧИНЕ
1.	Механичко и хемијско чишћење постојећих топлководних котлова, производ "ЕМО" Цеље, тип SV 3000, на лако лож уље, са димно-пламене стране са вађењем турбулатора, прањем и враћањем истих у димне цеви, са заменом безазбестног заптивача предњих врата котла димензија 50x50мм. Предати одговарајући извештај	КПА	2
2.	Контролни преглед и сервис горнионика на лако лож уље, "Weishaupt" RMS-11, са заменом дизни и функционалном пробом свих управљачких и сигурносних елемената, као и штеловањем сагоревања уз мерење продуката сагоревања гасним анализатором и достављањем добијених резултата. Евентуални недостаци виталних склопова биће предмет нове понуде.	КПА	2
3.	Замена дихтунга на доводном и одводном вентилу за доток горива до горнионика и чишћење и прање филтрске секције испред венила	КОПА	3

4.	Набавка и уградња новог сигурносног вентила на котлу бр.1, ознаке DN 100 ,PN 6 bar	КОМ	1
5.	Демонтажа, сервис и реатестирање постојећих сигурносних вентила уз израду и предају одговарајуће испитно-атестне документације. Баждарење вентила извршити према постојећим параметрима истих. Вентили су следећих ознака:		
	DN 100	КОМ	2
	DN 50	КОМ	2
	DN 25 за компресор	КОМ	1
6.	Сервис постојеће, рециркулационе пумпе (на сабирнику) тип 7CN3 LITOSTROJ, који подразумева следеће операције, електро развезивање, демонтажа, растављање пумпе и мотора, расклапање пумпе, замена општећених делова, евентуална машинска обрада општећених површина, евентуална замена или допуна уља из резервоара у пумпи, склапање пумпе, монтажа пумпе са заменом спојног и заптивног материјала, ремонт електро мотора од 10кW са заменом лежајева и викловањем ротора и статора, спајање пумпе и електро мотора, пуштање у рад и регулација.	КОМ	1
7.	Сервис заптивања рециркулационе пумпе тип 7CN3 LITOSTROJ, који подразумева следеће операције, демонтажа заптивног прстен, замена графитних плетеница, евентуална обрада клизних површина, враћање заптивног прстена, дотезање, пуштање у рад	КОМПЛ	1
8.	Сервис постојеће, циркулационе(заптивне) пумпе на топловодном котлу бр.1, произвођача ELEKTROKOVINA NO80 Тип ем.мот T90-S4 P=1,1 KW n=1400 мин -1, који подразумева следеће операције, електро развезивање, демонтажа, растављање пумпе и мотора, расклапање пумпе, замена општећених делова, евентуална машинска обрада општећених површина, склапање пумпе, монтажа пумпе са заменом спојног и заптивног материјала, ремонт електро мотора са заменом лежајева и викловањем ротора и статора, спајање пумпе и електро мотора, пуштање у рад и регулација.	КОМ	1
9.	Сервис постојеће, циркулационе пумпе на грани за ламелу Ц, произвођача IMP CL651 NO65, који подразумева следеће операције, електро развезивање, демонтажа, растављање пумпе и мотора, расклапање пумпе, замена општећених делова, евентуална машинска обрада општећених површина, склапање пумпе, монтажа пумпе са заменом спојног и заптивног материјала, ремонт електро мотора са заменом лежајева и викловањем ротора и статора, спајање пумпе и електро мотора, пуштање у рад и регулација.	КОМ	1

10.	Генерални ремонт пумпе за одржавање притиска воде у систему грејања (Тип ем.мот Т90-S4 P=1,1 KW n=1400 мин -1), који подразумева следеће опрације, електро развезивање, демонтирање, растављање пумпе и мотора, расклапање пумпе, замена општењених делова, евентуална машинска обрада општењених површина, склапање пумпе, монтажа пумпе са заменом спојног и заптивног материјала ремонт електро мотора са заменом лежајева и пуштање у рад	КОМ	2
11.	За пумпе за одржавање притиска воде у систему грејања урадити постоље од бетонске плоче дим.(50x80) цм и дебљине око 10 цм, и по изради поставити гумени подметач дебљине 10 мм	КОМП.	1
12.	Ради заштите електро инсталације од цурења воде са плафона котларнице у простору изнад пумпи за одржавање притиска воде у систему грејања, урадити заштитну конзолну надстрешницу дим.око (1,5x1,5)м	КОМ	1
13.	У простору изнад пумпи за одржавање притиска воде у систему грејања, урадити демонтажу пнеуматског вентила ознаке NL 50 ,затим генерални ремонт,баждарење и монтажа истог	КОМ	1
14.	Набавка и замена неисправног манометра од 0-16бара Ø100, 1/2",	КОМ	1
15.	Набавка и уградња биметалних термостата (120 *С) на разводним гранама	КОМ	6
16.	Ремонт вентила на разделнику на грани »Постојећи објекат КМ 99» ознаке DN 150	КОМ	2
17.	Набавка и уградња показивача нивоа воде на великом експанзионом суду ,то јест провидне пластичне цеви или црева пречника ¾“ и дужине 1 м	КОМ	2
18.	Ремонт посуде за со за омекшивање воде у систему	КОМ	1
19.	Набавка и испорука соли за омекшивање воде	КГ	300
20.	Набавка и испорука „јонске масе“ у систему за омекшивање воде	КГ	30
21.	Демонтажа, ремонт, баждарење и монтажа електромагнетних вентила по разделним гранама и то :		
	-Грана „Ламела Ц“електро вентил Тип:AUTER AV 1220,сер.бр.146,2003 г.	КОМ	1
	-Грана„Постојећи објекат КМ 99“електро вентил Тип:AUTER AV 5220,сер.бр.157,2003 г.	КОМ	1
	Грана„КМ 101“електро вентил Тип:AUTER AV 2220,сер.бр.154,2003 г.	КОМ	1
	Грана„КотларницаКМ103“ ТЦ8 ,ТЦ9 ;електро вентил Тип:AUTER AV 1220,сер.бр.147,2003 г.	КОМ	1
	Грана„Комора за прање возила КМ103“ ТЦ4 ;електро вентил Тип:AUTER AV .Претходно извршити заваривање уградња општењеноз дела цеви Коморе за прање возила	КОМ	1
22.	Аутоматска регулација температуре воде по разделним гранама у систему грејања на електроорману	КОМ	1
23.	Механичко чишћење постојећег димног канала (димњача), димензије: Ø800мм - дужине цца 10м, од котлова до димњака	КОМ.	3

24.	Механичко чишћење постојећег димњака, висине цца 18м	кпа.	3
-----	--	------	---

II	Котларница ОПН "Ужичка" у Београду		
Р. БР.	ОПИС УСЛУГА	ЈЕД. МЕРЕ	ОКВИРНЕ КОЛИЧИНЕ
1.	Механичко и хемијско чишћење топловодног котла PRIMULA R-250 "Šukom" - Књажевац, на лако лож уље, са димно пламене стране (димних цеви и пламенице). Предати одговарајући извештај	кпа	1
2.	Контролни преглед и сервис горњоника на лако лож уље, "Guliver" R65D, са заменом дизни и функционалном пробом свих управљачких и сигурносних елемената, као и штеловањем сагоревања уз мерење продуката сагоревања гасним анализатором и достављањем добијених резултата. Евентуални недостаци виталних склопова биће предмет нове понуде	кпа	1
3.	Топла проба система грејања - пуштање у рад система, провера рада циркулационих пумпи и осталих елемената у котларници, одзрачивање инсталације, дотезање спојева, провера рада грејних тела и др.	пауша л	1
4.	Демонтажа и реатестирање постојећег сигурносног вентила, уз израду и предају одговарајуће испитно-атестне документације. Баждарење вентила извршити према параметрима на постојећем вентилу.	ком	1
5.	Механичко чишћење постојећег димног канала (димњаче), димензија Ø120мм и дужине цца 1,5м од котла до димњака.	кпа	1
6.	Чишћење постојећег зиданог димњака висине цца 13м	кпа	1

III	Котларница "Падинска скела" у Београду		
Р. БР.	ОПИС УСЛУГА	ЈЕД. МЕРЕ	ОКВИРНЕ КОЛИЧИНЕ
1.	Механичко и хемијско чишћење топловодног котла "Podvis" GP130 Књажевац, Q=130kW, на лако лож уље, са димно пламене стране (димних цеви и пламенице).	кпа	1

2.	Контролни преглед и сервис горионика на лако лож уље, "Weishaupt" тип WL20/2-C, капацитета 70-180 kW, са заменом дизни и функционалном пробом свих управљачких и сигурносних елемената, као и штеловањем сагоревања уз мерење продуката сагоревања гасним анализатором и достављањем добијених резултата. Евентуални недостаци виталних склопова биће предмет нове понуде	кпл	1
3.	Демонтажа и реатестирање постојећих сигурносних вентила ДН40, уз израду и предају одговарајуће испитно-атестне документације. Бажарење вентила извршити према постојећим параметрима истог.	ком	1
4.	Механичко чишћење постојећег димног канала (димњаче), димензија Ø100мм и дужине цца 1,5м од котла до димњака	кпл	1
5.	Чишћење постојећег металног монтажног димњака висине цца 9м	кпл	1
6.	Функционална проба система топоводног грејања, топла проба, са провером свих елемената инсталације, провером заптивености спојева, одзрачивањем и др.	пауша л	1

IV	Котларница "Марина на Сави" у Београду		
Р. БР.	ОПИС УСЛУГА	ЈЕД. МЕРЕ	ОКВИРНЕ КОЛИЧИНЕ
1.	Механичко и хемијско чишћење топоводног котла "Ferrolti" Q=46-68kW, на лако лож уље, са димно пламене стране (димних цев и пламенице).	кпл	1
2.	Контролни преглед и сервис горионика на лако лож уље "Sime" тип Mack 6, 42-120kW, са заменом дизни и функционалном пробом свих управљачких и сигурносних елемената, као и штеловањем сагоревања уз мерење продуката сагоревања гасним анализатором и достављањем добијених резултата. Евентуални недостаци виталних склопова биће предмет нове понуде.	кпл	1
3.	Демонтажа и реатестирање постојећег сигурносног вентила ДН32, уз израду и предају одговарајуће испитно-атестне документације. Бажарење вентила извршити према постојећим параметрима истог.	ком	1
4.	Механичко чишћење постојећег димног канала (димњаче), димензија Ø250мм и дужине цца 1,5м од котла до димњака	кпл	1
5.	Чишћење постојећег металног монтажног димњака висине цца 7м,	кпл	1
6.	Функционална проба система топоводног грејања, топла проба, са провером свих елемената инсталације, провером заптивености спојева, одзрачивањем и др.	пауша л	1

V	Котларница Одрета Жандармерије у Београду - Раковица		
Р. БР.	ОПИС УСЛУГА	ЈЕД. МЕРЕ	ОКВИРНЕ КОЛИЧИНЕ
1.	Механичко и хемијско чишћење топловодног котла, "ЕМО" - SVN 500 из Цеља, на лако лож уље, са димно пламене стране (димних цеви и пламенице).	кпЛ	1
2.	Контролни преглед и сервис горнионика на лако лож уље, "Ventilator" Zagreb Q=700kW, са заменом дизни и функционалном пробом свих управљачких и сигурносних елемената, као и штеловањем сагоревања уз мерење продуката сагоревања гасним анализатором и достављањем добијених резултата. Евентуални недостаци виталних склопова биће предмет нове понуде.	кпЛ	1
3.	Демонтажа и реатестирање постојећих сигурносних вентила ДН50 од стране за то овлаштене-стручне фирме, уз израду и предају одговарајуће испитно-атестне документације надзорном органу. Бажарење вентила извршити према постојећим параметрима истог.	КОМ	2
4.	Механичко чишћење постојећег димног канала (димњаче), димензија Ø350мм и дужине цца 1,5м од котла до димњака	кпЛ	1
5.	Чишћење постојећег зиданог димњака висине цца 7м	кпЛ	1
6.	Функционална проба система топловодног грејања, топла проба, са провером свих елемената инсталације, провером заптивености спојева, одзрачивањем и др.	пауша Л	1

VI	Котларница у објекту " Хангара " на аеродрому "Никола Тесла" у Сурчину		
Р. БР.	ОПИС УСЛУГА	ЈЕД. МЕРЕ	ОКВИРНЕ КОЛИЧИНЕ
1.	Механичко и хемијско чишћење топловодног котла, производ "МИП-Тимо" Ћуприја, топлотног капацитета 640 kW, на лако лож уље, са димно пламене стране (димних цеви и пламенице).	кпЛ	2
2.	Контролни преглед и сервис горнионика на лако лож уље, "Bentone" 700kW, са заменом дизни и функционалном пробом свих управљачких и сигурносних елемената, као и штеловањем сагоревања уз мерење продуката сагоревања гасним анализатором и достављањем добијених резултата. Евентуални недостаци виталних склопова биће предмет нове понуде	кпЛ	2

3	Демонтажа и реатестирање постојећих сигурносних вентила, уз израду и предају одговарајуће испитно-атестне документације. Баждарење вентила извршити према постојећим параметрима истих. Вентили су следећих ознака:		
	DN 40/65, NP16 са опругом	КОМ	1
	DN 40, NP16	КОМ	2
4	Механичко чишћење постојећих димних канала (димњача), димензија Ø400мм и дужине цца 6м, од котлова до димњака	КПЛ	2
5	Чишћење постојећег димњака висине цца 9м	КПЛ	1
6.	Функционална проба система топловодног грејања, топла проба, са провером свих елемената инсталације, провером заптивености спојева, одзрачивањем и др.	пауша Λ	1

Р. БР.	ОПИС УСЛУГА	ЈЕД. МЕРЕ	ОКВИРНЕ КОЛИЧИНЕ
VII	Котларница у објекту ПТЈ - Липовица 1		
1.	Механичко и хемијско чишћење постојећег топловодног котла, "NOVAL" UNO 3, Q=280kW, са димно пламене стране (димних цеви и пламенице).	КПЛ	2
2.	Контролни преглед и сервис горионика на лако лож уље, "Noval" HNL - 300 G 2 BS, са заменом дизни и функционалном пробом свих управљачких и сигурносних елемената, као и штеловањем сагоревања уз мерење продуката сагоревања гасним анализатором и достављањем добијених резултата. Евентуални недостаци виталних склопова биће предмет нове понуде	КПЛ	2
3.	Демонтажа и реатестирање постојећих сигурносних вентила DN40, уз израду и предају одговарајуће испитно-атестне документације. Баждарење вентила извршити према постојећим параметрима истог.	КОМ	2
4.	Механичко чишћење постојећег димног канала (димњаче), димензија Ø450мм и дужине цца 2,5м од котла до димњака	КПЛ	1
5.	Чишћење постојећег зиданог димњака висине цца 15м	КПЛ	1
6.	Функционална проба система топловодног грејања, топла проба, са провером свих елемената инсталације, провером заптивености спојева, одзрачивањем и др.	пауша Λ	1

VII I	Котларница у објекту САЈ "13.мај" у Батајници		
--------------	--	--	--

Р. БР.	ОПИС УСЛУГА	ЈЕД. МЕРЕ	ОКВИРНЕ КОЛИЧИНЕ
1.	Пажљиво механичко чишћење постојећег топоводног котла "NOVAL" ST plus, топлотног капацитета 650 kW, на лако лож уље, са димно - пламене стране (димних цеви и пламенице).	кпл	2
2.	Контролни преглед и сервис горионика на лако лож уље, "Noval" HL - E 90 G 2 P BS, са заменом дизни и функционалном пробом свих управљачких и сигурносних елемената, као и штеловањем сагоревања уз мерење продуката сагоревања гасним анализатором и достављањем добијених резултата. Евентуални недостаци виталних склопова биће предмет нове понуде	кпл	2
3.	Демонтажа и реатестирање постојећих сигурносних вентила ДН65, уз израду и предају одговарајуће испитно-атестне документације. Баждарење вентила извршити према постојећим параметрима истог.	ком	2
4.	Механичко чишћење постојећег димног канала димензија: 600x600цм и дужине цца 6м, од котлова до димњака	кпл	2
5.	Механичко чишћење постојећег димњака, висине цца 12м	кпл	1
6.	Функционална проба система топоводног грејања, топла проба, са провером свих елемената инсталације, провером заптивености спојева, одзрачивањем и др.	пауша л	1

Р. БР.	ОПИС УСЛУГА	ЈЕД. МЕРЕ	ОКВИРНЕ КОЛИЧИНЕ
I	ВАТРОГАСНА БРИГАДА У Ул Мије Ковачевића		
1.	подешавање и чишћење горионик на тешко лож уље (мазут) WEISHAUPT/Monarch MS7S, Q=1.08MW, 34-158 kg/h	ком	3
2.	сервис и чишћење парни котло ТРГ СРГ са гориоником на тешко лож уље (мазут), Q=1.08 MW	ком	3
3.	Набавка и замена заптивног материјала на вратима котла дим. 50x50x6000mm	компл	3
4.	Чишћење таложника гаражи запремина 2.5m ³	пауш	1
5	Чишћење хоризонталног димњака L=15m висине 1m светлог пресека	компл	3

II	2. Ватрогасна станица Кошутњак ул. Кнеза Вишеслава б.б		
Р. БР.	ОПИС УСЛУГА	ЈЕД. МЕРЕ	ОКВИРНЕ КОЛИЧИНЕ
1.	Топловодни котло тип TAM Stadler ZE 200 са гориоником на лако лож уље, Q=325 KW - сервис, чишћење	КОМ	2
2.	Набавка и замена заптивног материјала на вратима котла	КОМПЛ	2
3.	Чишћење таложника гаражи.	пауш	1
4.	Горионик на лако лож уље WEISHAUPТ-Monarch L2Z9, Q = 325 KW, 50 кг/ч - сервис, чишћење и подешавање	КОМ	2

III	Ватрогасна станица Раковица село ул. Булевар Ј.Н.А. бр. 30		
Р. БР.	ОПИС УСЛУГА	ЈЕД. МЕРЕ	ОКВИРНЕ КОЛИЧИНЕ
1.	Топловодни котло тип Rondo 4 са горионоком на лако лож уље, Q=34.8 KW - сервис, чишћење	КОМ	1
2.	Набавка и замена заптивног материјала на вратима котла	КОМПЛ	1
3.	Чишћење таложника гаражи.	пауш	1
4.	Горионик на лако лож уље Sime Q=38KW, 1-3.5 кг/ч - сервис, чишћење и подешавање	КОМ	1

IV	Ватрогасна станица Матица Земун ул. 22 Октобра		
Р. БР.	ОПИС УСЛУГА	ЈЕД. МЕРЕ	ОКВИРНЕ КОЛИЧИНЕ
1.	Топловодни котло Q=500 KW са гориоником на лако лож уље - сервис, чишћење	КОМ	1
2.	Набавка и замена заптивног материјала на вратима котла	КОМПЛ	1
3.	Чишћење таложника гаражи.	пауш	1
4.	Горионик на лако лож уље Rem 117, Q=500 KW- сервис, чишћење и подешавање	КОМ	1

V	Ватрогасна станица Барајево ул. 10 Октобра бр. 3		

Р. БР.	ОПИС УСЛУГА	ЈЕД. МЕРЕ	ОКВИРНЕ КОЛИЧИНЕ
1.	Топловодни котло тип GE315 BUDERUS са горионоком на лако лож уље Q=330kW- сервис, чишћење	КОМ	1
2.	Набавка и замена заптивног материјала на вратима котла	КОМПЛ	1
3.	Чишћење таложника гарежи.	ПАУШ	1
4.	Горионик на лако лож уље WEISHAUPТ-Brnc VIL 30Z-C, Q=330 kW- сервис, чишћење и подешавање	КОМ	1
5.	Горионик на лако лож уље Lamborghini Еко 15/2, Q=150 kW, - сервис, чишћење и подешавање	КОМ	1

VI			
Вагросни брод			
Р. БР.	ОПИС УСЛУГА	ЈЕД. МЕРЕ	ОКВИРНЕ КОЛИЧИНЕ
1.	Топловодни котло тип Радијатор Зрењанин са горионоком на лако лож уље Екорлам Q=25kW - сервис, чишћење	КОМ	1
2.	Набавка и замена заптивног материјала на вратима котла	КОМПЛ	1
3.	Чишћење таложника гарежи.	ПАУШ	1
4.	Горионик на лако лож уље Екорлам Q= 25 kW - сервис, чишћење и подешавање	КОМ	1

ПАНЧЕВО

V			
Објекат ПС Бела Црква- Трг Руских Кадета бр.1			
Р. БР.	ОПИС РАДОВА	ЈЕД. МЕРЕ	КОЛ
1.	Чишћење топловодног котла са димоводне стране од наслага продуката сагоревања. Котло је производ "Подвис" Књажевац, тип GP 250, номиналне снаге 250 kW, р.м. вода 90/70°C, погонско гориво је лако лож уље.	КОМ.	1
2.	Демонтжа, баждарење и поновна монтажа вентила сигурности, са издавањем Извештаја о испитивању, следећих карактеристика :		
	DN 50 са тегом	КОМ.	1
	DN 20 са тегом	КОМ.	1
3.	Преглед и контрола аутоматике котла, трокраког електромоторног вентила и електронског регулатора температуре, производ "Auter" тип AMR 202 RG.	КПЛ.	1

4.	Чишћење димњака, комплет са прикључном димњачом Ø200	кпл.	1
5.	Преглед и редован сервис горионика на лако лож уље, производ "Weishaupt" Monarch L2Z, чишћење филтера горива, урегулисавње процеса сагоревања	кпл.	1

VI Објекат ПС Опово			
Р. БР.	ОПИС РАДОВА	ЈЕД. МЕРЕ	КОЛ
1.	Чишћење топловодног котла са димоводне стране од наслага продуката сагоревања. Котао је производ "МЕТАЛ" Прешево, тип KUM 100, номиналне снаге 100 kW, радни медијум вода 90/70°C, погонско гориво је лако лож уље.	ком.	1
2.	Демонтжа, баждарење и поновна монтажа вентила сигурности, са издавањем Извештаја о испитивању, следећих карактеристика :		
	DN 50 са тегом	ком.	1
3.	Чишћење димњака, комплет са прикључном димњачом	кпл.	1
4.	Преглед и редован сервис горионика на лако лож уље, производ "BENTONE" тип 8.20 , чишћење филтера горива, урегулисавње процеса сагоревања	кпл.	1

IX Објекат СГП Калуђерово			
1.	Чишћење топловодног котла са димоводне стране од наслага продуката сагоревања. Котао је производ "Starklima" тип 30, номиналне снаге 30 kW, радни медијум вода 90/70°C, погонско гориво је лако лож уље.	ком.	1
2.	Демонтжа, баждарење и поновна монтажа вентила сигурности, са издавањем Извештаја о испитивању, следећих карактеристика :	ком.	1
	DN 20 са тегом		
3.	Чишћење димњака, комплет са прикључном димњачом	кпл.	1
4.	Преглед и редован сервис горионика на лако лож уље, производ "Starklima" 30-50 kW, чишћење филтера горива, урегулисавње процеса сагоревања	кпл.	1

ШАБАЦ

ПИ ШАБАЦ СТАРИ ГРАД- ПОДСТАНИЦА

<i>Ред. Број</i>	<i>ОПИС</i>	<i>Јед. Мера</i>	<i>ОКВИРНЕ КОЛИЧИНЕ</i>
1	Демонтажа постојећег горионика, сервис, чишћење, постављање на други котао и подешавање параметара за рад на новом котлу	КОМ	1
2	чишћење димњака	КОМПЛ	1

ПС ВЛАДИМИРЦИ

<i>Ред. Број</i>	<i>ОПИС</i>	<i>Јед. Мера</i>	<i>ОКВИРНЕ КОЛИЧИНЕ</i>
1	Чишћење и сервис горионика, подешавање параметара	КОМ	1
2	Чишћење и испитивање котла	КОМ	1

ПС ЉУБОВИЈА- лож уље

<i>Ред. Број</i>	<i>ОПИС</i>	<i>Јед. Мера</i>	<i>ОКВИРНЕ КОЛИЧИНЕ</i>
1	Чишћење и сервис горионика, подешавање параметара	КОМ	1
2	Чишћење и испитивање котла	КОМ	1

ПС ЛОЗНИЦА ВАТРОГАСНИ ДОМ- чврсто гориво

<i>Ред. Број</i>	<i>ОПИС</i>	<i>Јед. Мера</i>	<i>ОКВИРНЕ КОЛИЧИНЕ</i>
1	Чишћење и испитивање котла, дефектажа евентуалних кварова	КОМ	1
3	баждарење вентила сигурности са прикључком 3/4"	КОМ	2

ПУ ЗА ГРАД БЕОГРАД

1. Управна зграда ПУ за град Београд ул. Булевар деспота Стефана бр. 107

поз.	Опис	јед. мере	количина
1.1	Топловодни котао ЕМО СЕЛЈЕ SVN 1100 са гориоником на тешко лож уље (мазут) Q=1.28 MW	КОМ	2
1.2	Набавка и замена заптивног материјала на вратима котла азбест шњур 30x30x6000mm.	КОМПЛ	2
1.3	Чишћење двоканалног димњака висине 28 м.	М	28
1.4	Чишћење таложника гаражи запремине 1 m ³	пауш	

2. ПС Палила ул. Мије Ковачевића 15

поз.	Опис	јед. мере	количина
2.1	Топловодни котло ЕМО CELJE SVN 1100TAM stadler тип ZE 1500 са горионом на лако лож уље Q = 1.774 MW	КОМ	2
2.2	Набавка и замена заптивног материјала на вратима котла дим. азбест шњур 30x30x8500mm.	КОМПА	2
2.3	Чишћење таложника гаражи запремине 1 м ³	пауш	

3. СПИ Нишки пут

поз.	опис	јед. мере	количина
3.1	Топловодни котло Q=100KW са горионом на лако лож уље Q = 100 KW	КОМ	1
3.2	Топловодни котло Lamborghini са горионом на лако лож уље Q = 100 KW	КОМ	1
3.3	Набавка и замена заптивног материјала на вратима котла	КОМПА	2
3.4	Чишћење таложника гаражи запр. 0.4 м ³	пауш	

5. ПС Земун ул. Омладински трг бр. 2

поз.	опис	јед. мере	количина
5.1	Топловодни котло тип ЕМО Celje SB 500 са гор. на лако лож уље Q = 975 KW - чишћење	КОМ	1
5.2	Топловодни котло тип Lamborghini са горионом на лако лож уље Q = 500 KW - чишћење	КОМ	1
5.3	Набавка и замена заптивног материјала на вратима котла	КОМПА	2

6. ПС Вождовац ул. Стевана Првовенчаног бр.1

поз.	опис	јед. мере	количина
6.1	Топловодни котло тип Подвис Књажевац са горионом на лако лож уље Q = 600 KW	КОМ	1
6.2	Набавка и замена заптивног материјала на вратима котла	КОМПА	1
6.3	Чишћење таложника гаражи запр. 0.5 м ³ .	пауш	

7. ПС Калуђерица ул. Краља Петра бр. 7

поз.	опис	јед. мере	количина
7.1	Топловодни котло тип Lamborghini са горионом на лако лож уље Q	КОМ	1

	= 103.2 KW		
7.2	Набавка и замена заптивног материјала на вратима котла	ком	1
7.3	Шамотирање котла	кг	30
7.4	Чишћење таложника гаражи запр. 0.5 m ³ .	пауш	

8. ПС Гроцка ул. Хајдук Вељкова б.б.

поз.	опис	јед. мере	количина
8.1	Топловодни котао тип Toplota Zagreb ТНТВ са горионоком на лако лож уље Q = 185 KW	ком	1
8.2	Набавка и замена заптивног материјала на вратима котла 25 x 25 x 2200 mm.	компла	1
8.3	Шамотирање котла	кг	40
8.4	Чишћење таложника гаражи.	пауш	

9. ПС Барајево Миодрага Вуковића 14

поз.	опис	јед. мере	количина
9.1	Топловодни котао тип Lamborghini Megaprex N150 KW са горионоком на лако лож уље	ком	1
9.2	Набавка и замена заптивног материјала на вратима котла	компла	1
9.3	Чишћење продуката сагоревања.	пауш	

10. ПО Сурчин Војвођанска 96

поз.	опис	јед. мере	количина
10.1	Топловодни котао тип СТС са горионоком на лако лож уље и плин Q = 50 KW	ком	1
10.2	Набавка и замена заптивног материјала на вратима котла	компла	1
10.3	Чишћење таложника гаражи.	пауш	

1.ПУ Београд ул. Булевар деспота Стефана бр.107

поз.	опис	јед. мере	количина
1.1	Горионик на тешко лож уље (мазут) WEISHAUPТ-MONARCH MS7S Q = 1.28 MW, 65-125 кг/ч	ком	2
1.2	Испорука резервних дизни за горионик на тешко лож уље WEISHAUPТ-MONARCH MS7S Q = 1.28 MW, 65-125 кг/ч Обрач. по ком. дизни	ком	4

2. ПС Палилула ул. Мије Ковачевића

поз.	ОПИС	јед мере	количин а
2.1	Горионик на лако лож уље WEISHAUPТ-MONARCH L8Z Q = 1.77 MW, 65-231 кг/ч	КОМ	2

3. ПС Нишки пут Ауто пут ка Нишу б.б

поз.	ОПИС	јед мере	количин а
3.1	Горионик на лако лож уље WEISHAUPТ-MONARCH L1Z1 Q = 0.1 MW, 6-30 кг/ч	КОМ	2

4. ПС Земун ул. Омладински трг бр.2

поз.	ОПИС	јед мере	количин а
4.1	Горионик на лако лож уље LAMBORGHINI ECO 40/2 Q=350 KW	КОМ	1
4.2	Горионик на лако лож уље GIERSTHН Q=975 KW	КОМ	1

5. ПС Вождовац ул. Стевана Првовенчаног бр.1

поз.	ОПИС	јед мере	количин а
5.1	Горионик на лако лож уље WEISHAUPТ-MONARCH L6ZV Q = 0.6 MW, 25-100 кг/ч	КОМ	1

6. ПС Калуђерица ул. Краља Петра бр.1

поз.	ОПИС	јед мере	количин а
6.1	Горионик на лако лож уље LAMBORGHINI Q=150 KW	КОМ	1
6.2	Замена комплетног филтера на линији горива	КОМ	1

7. ПС Гроцка ул. Хајдук Вељкова б.б

поз.	ОПИС	јед мере	количин а
7.1	Горионик на лако лож уље VENTERM 3LVP Q = 0.238 MW, 30 кг/ч	КОМ	1

8. ПС Барајево ул. Миодрага Вуковића бр.14

поз.	ОПИС	јед мере	количин а
8.1	Горионик на лако лож уље WEISHAUPТ-MONARCH L1Z Q = 0.150 MW, 5.5-17 кг/ч	КОМ	1

9. ПС Сурчин, Војвођанска 96

поз.	ОПИС	јед мере	количин а
9.1	Горионик на лако лож уље и гас BALTUR Q=70 KW	КОМ	1

ЛОКАЦИЈА 3 - центар

ПУ КРАГУЈЕВАЦ

ПС Рача - ГЛАВНИ ЕНЕРГЕНТ =СТРУЈА

<i>Ред. Број</i>	<i>ОПИС</i>	<i>Јед. Мера</i>	<i>ОКВИРНЕ КОЛИЧИНЕ</i>
1	Испуштање воде из инсталације котларнице са поновним пуњењем омекшаном водом, по завршетку радова.	компл	1
2	Преглед електро котла и електро грејача. Број неисправних грејача се утврђује на лицу места и посебно уговара.	компл.	2
3	Испорука и уградња нових електро грејача 6KW са претходном монтажом постојећих неисправних.	ком	1
4	Испорука и уградња нових електро грејача 12 KW са претходном монтажом постојећих неисправних.	ком	2
5	Преглед електро ормана са констатовањем исправности	компл	1
6	Баждарење вентила сигурности са тегом са издавањем одговарајућег атеста	ком	1
7	Баждарење вентила сигурности са опругом са издавањем одговарајућег атеста	ком	1

ПС Баточина - ГЛАВНИ ЕНЕРГЕНТ =СТРУЈА

<i>Ред. Број</i>	<i>ОПИС</i>	<i>Јед. Мера</i>	<i>ОКВИРНЕ КОЛИЧИНЕ</i>
1	Испуштање воде из инсталације котларнице са поновним пуњењем омекшаном водом, по завршетку радова.	компл	1
2	Испорука и уградња нових електро грејача 4кW и повезивање на електричну мрежу	ком	6
3	Преглед електро ормана са констатовањем исправности	компл	1
4	Баждарење вентила сигурности са тегом са издавањем одговарајућег атеста	ком	1
5	Баждарење вентила сигурности са опругом са издавањем одговарајућег атеста	ком	1

ПУ КРУШЕВАЦ

ПС ВАРВАРИН - ГЛАВНИ ЕНЕРГЕНТ =ЛОЖ УЉЕ

<i>Ред. Број</i>	<i>ОПИС</i>	<i>Јед. Мера</i>	<i>ОКВИРНЕ КОЛИЧИНЕ</i>
1	Испуштање воде из инсталације котларнице са поновним пуњењем омекшаном водом, по завршетку радова.	компл	1

2	Механичко чишћење котла на лож уље (капацитет 800.000 kcal) са димне стране	КОМ	1
3	Механичко чишћење постојећих димњака и димњача	КОМ	1
4	Периодични сервис постојећих горионика. Обухватити чишћење и преглед извршних и управљачких елемената. Евентуална замена функционалних подскопова ће се дефинисати допунском понудом. По завршеном прегледу и чишћењу извршити подешавање процеса сагоревања сходно анализи продуката сагоревања.	КОМ	2
5	Бажарење сигурносних вентила на цев 6/4" са издавањем потребне испитно-атестне документације.	КОМ.	4
6	Испитивање рада пумпе за циркулацију воде, са провером напона, смера обртовања и дихтовања, сервисирање капацитет пумпе 790kW, број обртаја 1400	КОМ	1

ПУ КРАЉЕВО

<u>ПУ Краљево</u>			
Р. БР.	ОПИС УСЛУГА	ЈЕД. МЕРЕ	ОКВИРНЕ КОЛИЧИНЕ
1.	Сервисирање и штеловање рада горионика, и то Замена улошка филтера горива (лож уље) Замена дизни горионика Чишћење електроде за паљење Чишћење филтера на пумпи за гориво Штеловање, подешавање сагоревања и давање извештаја емисија сагоревања Произвођач: Weishaupt Тип: L7Z	КОМ	1

ПС Врњачка Бања

Р. БР.	ОПИС УСЛУГА	ЈЕД. МЕРЕ	ОКВИРНЕ КОЛИЧИНЕ
1.	Сервисирање и штеловање рада горионика, и то Замена улошка филтера горива (лож уље) Замена дизни горионика Чишћење електроде за паљење Чишћење филтера на пумпи за гориво		

Штеловање, подешавање сагоревања и давање извештаја емисија сагоревања Произвођач:Weishaupt Тип:WL30Z-C	КОМ	1
---	-----	---

Одељење за ванредне ситуације у Краљеву

Р. БР.	ОПИС УСЛУГА	ЈЕД. МЕРЕ	ОКВИРНЕ КОЛИЧИНЕ
1.	Сервисирање и штеловање рада горионика, и то Замена улошка филтера горива (лож уље) Замена дизни горионика Чишћење електроде за паљење Чишћење филтера на пумпи за гориво Штеловање, подешавање сагоревања и давање извештаја емисија сагоревања Произвођач:Weishaupt Тип:L5Z	КОМ	1

Одред Жаңдармерије

Р. БР.	ОПИС УСЛУГА	ЈЕД. МЕРЕ	ОКВИРНЕ КОЛИЧИНЕ
1.	Сервисирање и штеловање рада горионика, WGL40/1-A ZM гориво лож уље, снага: 500 kW и то:Замена улошка филтера горива (лож уље),Замена дизни горионика, Чишћење електроде за паљење,Чишћење филтера на пумпи за гориво, Штеловање, подешавање сагоревања и давање извештаја емисија сагоревања	КОМ	2

ПУ НОВИ ПАЗАР

Р. БР.	ОПИС УСЛУГА	ЈЕД. МЕРЕ	ОКВИРНЕ КОЛИЧИНЕ
1	Ремонт горионика (еко флам)	КОМ	2
2	Баждарење сигурносних вентила:		
	1 вентил са тегом	КОМ	1
	1 вентил са опругом	КОМ	1
3	Замена термометра 1/2“	КОМ	2
4	Замена манометра 1/2 “	КОМ	1
5	Котао Вулкан Зрењанин, 24 ребара, сервис и чишћење	КОМ	2

6	Радови на ремонту горионика за нафту. Ремонт подразумева замену дизни, чишћење, провера рада свих склопних делова без замене. Пуштање у пробни рад и остало.	КОМ	2
----------	--	-----	---

ЛОКАЦИЈА 4 - исток

ПУ ЈАГОДИНА

II ОВС Јагодина, ВД у Јагодини - котло на лож уље

Р. БР.	ОПИС УСЛУГА	ЈЕД. МЕРЕ	ОКВИРНЕ КОЛИЧИНЕ
1.	Механичко и хемијско прање котла са димне и водене стране	КОМ.	1
2	Сервис горионика и подешавање сагоревања уз анализу продуката сагоревања	КОМ.	2
3	Бажарење вентила сигурности уз издавање атеста	КОМ.	1
4	Преглед РО - котларнице	КОМ.	1
5	Механичко чишћење, контрола - преглед постојеће димњака,	КОМ.	1
6	Демонтажа постојећих, набавка и уградња нових радијаторских вентила 1/2"	КОМ.	16

III ОВС Параћин, ВД у Параћину - котло на лож уље

Р. БР.	ОПИС УСЛУГА	ЈЕД. МЕРЕ	ОКВИРНЕ КОЛИЧИНЕ
1.	Механичко и хемијско чишћење котла са димне и водене стране	КОМ.	1
2	Сервис горионика и подешавање сагоревања уз анализу продуката сагоревања	КОМ.	1
3	Бажарење вентила сигурности од стране овлашћене фирме уз издавање атеста	КОМ.	1

4	Преглед РО - котларнице	КОМ.	1
5	Механичко чишћење и преглед димњака	КОМ.	1

ПУ ПОЖАРЕВАЦ

ПС Пожаревац

Р. БР.	ОПИС УСЛУГА	ЈЕД. МЕРЕ	ОКВИРНЕ КОЛИЧИНЕ
1.	Демонтажа постојећег, набавка и уградња новог, одговарајућег електро котла укупне снаге грејача 30 kW, уз преправку инсталације ради повезивања новог котла, комплет са повезивањем и пуштањем у рад. Гаранција на котлове 2,5 године	КОМПА	2
2.	Испорука и уградња 3 аутоматска осигурача 50 А у ПВЦ кутији, комплет са уводницима за кабл 5x10мм	КОМПА	2
3.	Испорука и уградња кабла 5x10мм за повезивање котла и РО	М	10

ССП Пожаревац

Р. БР.	ОПИС УСЛУГА	ЈЕД. МЕРЕ	ОКВИРНЕ КОЛИЧИНЕ
1.	Механичко и хемијско чишћење постојећег, топоводног, уљног котла капацитета 350 kW, од чађи и несагорелих продуката сагоревања, са димне стране.	КОМПА	2
2.	Испорука потребног материјала и сервис постојећег горионика тип-а ЕСОFLAM MAJOR 35. Сервисом обхватити замену постојећих дизни промерно капацитету котла, провера исправности електрода, провера исправности VN трафоа, провера исправности фото ћелије, провера исправности пумпе виоког притиска, чишћење и подмазивање машинских подскопова, чишћење замена финих филтера, завршно урегулисавање рада са мерењем димне слике. По завршеном урегулисавању рада сачинити извештај о резултатима извршених мерења.	КОМПА	2
3.	Демонтажа, основни сервис и бажарење постојећег вентила сигурности NO50NP16 са тегом, (у верзији прирубничког споја) све комплет са његовом накнадном монтажом на инсталацију уз замену постојећег везног и заптивног материјала. Предати пропратну атестну документацију о извршеном бажарењу.	КОМ	2

4.	Пражњење дела постојеће инсталације грејања због радова на демонтажи и монтажи вентила сигурности. По завршетку радова, инсталацију је потребно допунити, одзрачити и испитати херметичност спојева - хладна проба.	паушал	1
----	---	--------	---

СП Велико Градиште

Р. БР.	ОПИС УСЛУГА	ЈЕД. МЕРЕ	ОКВИРНЕ КОЛИЧИНЕ
1.	Механичко и хемијско чишћење постојећег, топловодног, уљног, котла капацитета 160 kW, са димне стране од чађи и несагорелих продуката сагоревања. Након чишћења конзервирати димну страну котла заштитним премазом.	КОМПА	1
2.	Испорука потребног материјала и сервис постојећег горионика тип-а MINOR 20. Сервисом обухватити замену постојећих дизни примерно капацитету котла провера исправности електрода, провера исправности VN трафоа, провера исправности фото ћелије, провера исправности пумпе високог притиска, чишћење и подмазивање машинских подскопова, чишћење и замена финих филтера, завршно урегулисавање рада са мерењем димне слике. По завршеном урегулисавању рада сачинити извештај о резултатима извршених мерења.	КОМПА	1
3.	Демонтажа, основни сервис и баждарење постојећег вентила сигурности са опругом 5/4" (у верзији навојног споја) све комплет са његовом накнадом монтажом на инсталацију уз замену постојећег заптивног материјала. Предати атестну документацију о извршеном баждарењу.	КОМ	1
4	Пражњење дела постојеће инсталације грејања због радова на демонтажи и монтажи вентила сигурности . По завршетку радова, инсталацију је потребно допунити, одзрачити и испитати херметичност спојева - хладна проба.	паушал	1

СП Голубац

Р. БР.	ОПИС УСЛУГА	ЈЕД. МЕРЕ	ОКВИРНЕ КОЛИЧИНЕ
1.	Механичко и хемијско чишћење постојећег, топловодног, уљног, котла капацитета 160 kW, са димне стране од чађи и несагорелих продуката сагоревања. Након чишћења конзервирати димну страну котла заштитним премазом.	КОМПА	1

2.	Испорука потребног материјала и сервис постојећег горионика тип-а MINOR 20. Сервисом обухватити замену постојећих дизни примерно капацитету котла провера исправности електрода, провера исправности VN трафоа, провера исправности фото ћелије, провера исправности пумпе високог притиска, чишћење и подмазивање машинских подскопова, чишћење и замена финих филтера, завршно урегулисавање рада са мерењем димне слике. По завршеном урегулисавању рада сачинити извештај о резултатима извршених мерења.	КОМПА	1
3.	Демонтажа, основни сервис и баждарење постојећег вентила сигурности са опругом 5/4" (у верзији навојног споја) све комплет са његовом накнадом монтажом на инсталацију уз замену постојећег заптивног материјала. Предати атестну документацију о извршеном баждарењу.	КОМ	1
4	Пражњење дела постојеће инсталације грејања због радова на демонтажи и монтажи вентила сигурности . По завршетку радова, инсталацију је потребно допунити, одзрачити и испитати херметичност спојева - хладна проба.	паушал	1

СП Жабари

Р. БР.	ОПИС УСЛУГА	ЈЕД. МЕРЕ	ОКВИРНЕ КОЛИЧИНЕ
1.	Механичко и хемијско чишћење постојећег, топловодног, уљног, котла капацитета 350 KW, са димне стране одчађи и несагорелих продуката сагоревања. Након чишћења конзервирати димну страну котла заштитним премазом.	КОМПА	1
2.	Испорука потребног материјала и сервис постојећег горионика тип-а MINOR 20. Сервисом обухватити замену постојећих дизни примерно капацитету котла провера исправности електрода, провера исправности VN трафоа, провера исправности фото ћелије, провера исправности пумпе високог притиска, чишћење и подмазивање машинских подскопова, чишћење и замена финих филтера, завршно урегулисавање рада са мерењем димне слике. По завршеном урегулисавању рада сачинити извештај о резултатима извршених мерења.	КОМПА	1
3.	Демонтажа, основни сервис и баждарење постојећег вентила сигурности са опругом 5/4" (у верзији навојног споја) све комплет са његовом накнадом монтажом на инсталацију уз замену постојећег заптивног материјала. Предати атестну документацију о извршеном баждарењу.	КОМ	1

4	Пражњење дела постојеће инсталације грејања због радова на демонтажи и монтажи вентила сигурности . По завршетку радова, инсталацију је потребно допунити, одзрачити и испитати херметичност спојева - хладна проба.	паушал	1
---	--	--------	---

СП Кучево

Р. БР.	ОПИС УСЛУГА	ЈЕД. МЕРЕ	ОКВИРНЕ КОЛИЧИНЕ
1.	Механичко чишћење котла НЕОВУЛКАН (до 20 глидова) произвођача Радијатор из Зрењанина, са димне стране	КОМПА	1
2.	Прање котла НЕОВУЛКАН (ДО 20 ГЛИДОВА) ПРОИЗВОЂАЧА Радијатор из Зрењанина, са димне стране, водом високог пртиска, са предходним припремним радовима.	КОМПА	1
3.	Механичко чишћење димњаче (дужине до 2м) и зидног, димног канала (дужине до 4м)	КОМ	1
4	Чишћење димњака (висине до 15м) механички и термички до добијања задовољавајућег светлог отвора	КОМПА	1
5	Испитивање котла на хладан водени притисак, ради провере заптивености са водене стране.	КОМПА	1

ЛОКАЦИЈА 5

УЖИЦЕ

ПС Ариље- лож уље

Р. БР.	ОПИС УСЛУГА	ЈЕД. МЕРЕ	ОКВИРНЕ КОЛИЧИНЕ
1.	Сервисирање горионика, чишћење котла, димњаче и димњака, провера експанзионих судова, провера инсталација и њихова допуна, провера пумпи и вентила.	КОМ	1

ПС Бајина Башта - лож уље

Р. БР.	ОПИС УСЛУГА	ЈЕД. МЕРЕ	ОКВИРНЕ КОЛИЧИНЕ
1.	Сервисирање горионика, чишћење котла, димњаче и димњака, провера експанзионих судова, провера инсталација и њихова допуна, провера пумпи и вентила.	КОМ	1

ВД Ужице- лож уље

Р. БР.	ОПИС УСЛУГА	ЈЕД. МЕРЕ	ОКВИРНЕ КОЛИЧИНЕ
1.	Сервисирање горионика, чишћење котла, димњаче и димњака, провера експанзионих судова, провера инсталација и њихова допуна, провера пумпи и вентила.	КОМ	1

ВАЉЕВО**седиште ПУ Ваљево погонско гориво лако лож уље**

Р. БР.	ОПИС УСЛУГА	ЈЕД. МЕРЕ	ОКВИРНЕ КОЛИЧИНЕ
1.	сервис и подешавање горионика на лако лож уље	КОМ	2
2.	Чишћење котла	КОМ	2
3.	Чишћење димњаче и димњака	КОМ	1

ПС Осечина - лож уље

Р. БР.	ОПИС УСЛУГА	ЈЕД. МЕРЕ	ОКВИРНЕ КОЛИЧИНЕ
1.	сервис и подешавање горионика	КОМ	1
2.	Чишћење котла	КОМ	1
3.	Чишћење димњаче и димњака	КОМ	1

ПС УБ- лож уље

Р. БР.	ОПИС УСЛУГА	ЈЕД. МЕРЕ	ОКВИРНЕ КОЛИЧИНЕ
1.	сервис и подешавање горионика	КОМ	2
2.	Чишћење котла	КОМ	2
3.	Чишћење димњаче и димњака	КОМ	1

ВД Ваљево- лож уље

Р. БР.	ОПИС УСЛУГА	ЈЕД. МЕРЕ	ОКВИРНЕ КОЛИЧИНЕ
1.	сервис и подешавање горионика	КОМ	2
2.	Чишћење котла	КОМ	2
3.	Чишћење димњаче и димњака	КОМ	1

ЧАЧАК

I Објекат ПС Ивањица			
Р. БР.	ОПИС УСЛУГА	ЈЕД. МЕРЕ	ОКВИРНЕ КОЛИЧИНЕ
1	Преглед и редован сервис горионика на лако лож уље, производ "Wesishaupt" тип: WL 3Z/2, КОМФОРТ, год. 1995, чишћење филтера горива и електроде за паљење, замена дизни горионика, урегулisaвање процеса сагоревања и мерење емисије штетних гасова и давање извештаја	кпт.	1
2.	Демонтажа, баждарење и поновна монтажа вентила сигурности, са издавањем Извештаја о испитивању, следећих карактеристика : DN 40 са тегом	ком.	1

II Објекат ПВСЈ Ивањица			
1	Преглед и редован сервис горионика на лако лож уље, чишћење филтера горива и електроде за паљење, замена дизни горионика, урегулisaвање процеса сагоревања и мерење емисије штетних гасова и давање извештаја	кпт.	1

III Објекти ПУ Чачак, ул. Цара Душана бр. 3			
1	Набавка и уградња циркулационе пумпе са преправком инсталације на месту уградње	ком	1
	1.1. Тип: UPS 32-80		
2	Сервис хватача нечистоће DN 32/16	ком	1
3	Сервис хватача нечистоће DN 50	ком	1
4	Набавка и уградња радијаторских редуцира 5/4"-3/8"	ком	5
5	Набавка и уградња радијаторског вентила 1/2"	ком	5
6	Набавка и уградња озрачних вентила 1/2" и 3/8"	ком	5
7	Набавка и уградња радијаторског навијка 1/2"	ком	5
8	Сервис радијаторских вентила и навијака и шибер вентила на озрачној мрежи	ком	8
9	Урегулisaвање рада инсталације грејања после изведених радова	кпт.	1

ЛОКАЦИЈА 6 - југ

БУЈАНОВАЦ

Р. БР.	ОПИС УСЛУГА	ЈЕД. МЕРЕ	ОКВИРНЕ КОЛИЧИНЕ
1	Пражњење сиситема централног грејања ради извођења радова на топловодној мрежи	паушал	1
2	Демонтажа постојеће неисправне хаварисане циркулационе пумпе произвођача ИМП тип ГХР802 са мреже ради њене замене	КОМ	1
3	Набавка испорука и уградња циркулационе пумпе произвођача Грундфос тип УПС 65/120 Т или сличне истих карактеристика. Све комплет повезано и пуштено у рад.	КОМ	1
4	Набавка испорука и уградња испусне славине димензија 3/4 са ланчићем	КОМ	2
5	Набавка испорука и уградња термометра У месинганој чаури димензија 1/2 опсега мерења 0-120С	КОМ	1
6	Набавка, испорука и уградња манометра димензија 1/2 опсега мерења 0-6 бара ф 100мм	КОМ	1
7	Набавка, испорука и уградња вентила сигурности са опрутом димензија 5/4, баждареног на 3.5 бара	КОМ	1
8	Преглед постојећег РО, као и преостале електричне опреме инсталисане у котларници објекта, као и отклањање уочених недеостатака мањег обима. Накнадно уочене неправилности већег обима ће се независно договарати. Све комплет прегледано и пуштено у функцију са зарачунатим потребним основним и помоћним материјалом.	КОМПЛЕТ	1
9	Набавка испорука и уградња топлјивих осигурача 35А, све комплет замењено, повезано и пуштено у рад	КОМ	20
10	Набавка испорука и уградња силиконске жице 4мм ²	М	6

11	Набавка испорука и уградња одговарајућих контактора за електро котао 65А , све комплет замењено, повезано и пуштено у рад	КОМ	6
12	извођење хладне пробе, пуштање у рад инсталације, извођење топле пробе уз урегулисање параметра рада инсталације	КОМПЛЕТ	1

ПРЕШЕВО			
Р. БР.	ОПИС УСЛУГА	ЈЕД. МЕРЕ	ОКВИРНЕ КОЛИЧИНЕ
1	Набавка, испорука и уградња контролног стакла за проверу пламена у котлу у комплекту са навојном капом димензија прикључка 5/4	КОМ	1
2	Сервисирање горионика произвођача Бентоне тип Б40 укључујући следеће радове: замена електрода, дизни, високо напонских каблова и сервисирање пумпе високог притиска. Монтажа на котао и урегулисавање параметра рада	КОМПЛЕТ	1
3	Преглед постојећег РО као и преостале електричне опреме инсталисане у котларници објекта, као и отклањање уочених недеостатака мањег обима. Накнадно уочене неправилности већег обима ће се независно договарати. Све комплет прегледано и пуштено у функцију са зарачунатим потребним основним и помоћним материјалом.	КОМПЛЕТ	1
4	Механичко чишћење монтажног металног димњака висине Н=12м Ф400, припадајућих димних канала и котла на течном гориву од наслагања нечистоћа и чађи и завршним конзервирањем ложишта котлова.	КОМПЛЕТ	1
5	извођење хладне пробе, пуштање у рад инсталације, извођење топле пробе уз урегулисање параметра рада инсталације	КОМПЛЕТ	1

СУРДУЛИЦА			
Р. БР.	ОПИС УСЛУГА	ЈЕД. МЕРЕ	ОКВИРНЕ КОЛИЧИНЕ
1	Пражњење система централног грејања ради извођења радова на топлотводној мрежи	паушал	1

2	Демонтажа постојеће неисправне хаварисане циркулационе пумпе произвођача СЕВЕР тип РС50Т са мреже, набавка и уградња нове, одговарајуће са повезивањем на систем и пуштањем у рад	КОМ	1
3	Преглед постојећег РО, као и преостале електричне опреме инсталисане у котларници објекта као и отклањање уочених недостатака мањег обима. Накнадно уочене неправилности већег обима ће се независно договарати. Све комплет прегледано и пуштено у функцију са зарачунатим потребним основним и помоћним материјалом.	КОМ	1
4	Набавка испорука и уградња одговарајућих контактора за електро котао, све комплет замењено, повезано и пуштено у рад	КОМ	2
5	извођење хладне пробе, пуштање у рад инсталације, извођење топле пробе уз урегулисање параметра рада инсталације	КОМПЛЕТ	1

БРАЊЕ РЕПУБЛИЧКА			
Р. БР.	ОПИС УСЛУГА	ЈЕД. МЕРЕ	ОКВИРНЕ КОЛИЧИНЕ
1	Набавка испорука и уградња одговарајућих контактора за електро котао, све комплет замењено, повезано и пуштено у рад	КОМ	2
2	извођење хладне пробе, пуштање у рад инсталације, извођење топле пробе уз урегулисање параметра рада инсталације	КОМПЛЕТ	1

БРАЊЕ САОБРАЋАЈНА			
Р. БР.	ОПИС УСЛУГА	ЈЕД. МЕРЕ	ОКВИРНЕ КОЛ
1	Набавка испорука и уградња одговарајућих контактора за електро котао, све комплет замењено, повезано и пуштено у рад	КОМ	2
2	извођење хладне пробе, пуштање у рад инсталације, извођење топле пробе уз урегулисање параметра рада инсталације	КОМПЛЕТ	1

ПУ Пирот - Управна зграда

Р. БР.	ОПИС УСЛУГА	ЈЕД. МЕРЕ	ОКВИРНЕ КОЛИЧИНЕ
1.	Замена радијаторског вентила	КОМ	3

ПС Бела Паланка

Р. БР.	ОПИС УСЛУГА	ЈЕД. МЕРЕ	ОКВИРНЕ КОЛИЧИНЕ
1.	Чишћење димњака и димњаче. Димњак је оријентационе висине Н=10m пресека 300x300мм	КОМ	1
3.	Скидање вентила сигурности 3/4" баждарење на задати притисак и поновно враћање на инсталацију. Обезбеђивање атеста о баждарењу.	КОМ	2

ПС Бабушница

Р. БР.	ОПИС УСЛУГА	ЈЕД. МЕРЕ	ОКВИРНЕ КОЛИЧИНЕ
1.	Скидање вентила сигурности 3/4" баждарење на задати притисак и поновно враћање на инсталацију. Обезбеђивање атеста о баждарењу.	КОМ	2

СГП Градина

Р. БР.	ОПИС УСЛУГА	ЈЕД. МЕРЕ	ОКВИРНЕ КОЛИЧИНЕ
1.	Чишћење димних цеви и отвора на котлу	КОМ	1
2.	Чишћење димњака и димњаче	КОМ	1

ПРОКУПАЉЕ**ПС Прокупље- Прокупље, Куршумлија**

Р. БР.	ОПИС УСЛУГА	ЈЕД. МЕРЕ	ОКВИРНЕ КОЛИЧИНЕ
1.	механичко чишћење котла на чврсто гориво "Нео вулкан 3' са заједничком димњачом	КОМ	2
2.	механичко чишћење котла на лож уље "Подвис" снаге до 100kW	КОМ	1
3.	механичко чишћење котла на чврсто гориво "'Вулкан супер' са заједничком димњачом	КОМ	2
4.	Испитивање рада циркулационе пумпе, са провером напона, смера обртовања и дихтовања, сервисирање	КОМ	4
5.	чишћење и подешавање горионика котла на лож уље "Подвис" снаге до 100kW	КОМ	1

ЛЕСКОВАЦ

ПС МЕДВЕЂА - ГЛАВНИ ЕНЕРГЕНТ =ЛОЖ УЉЕ

<i>Ред. Број</i>	<i>ОПИС</i>	<i>Јед. Мера</i>	ОКВИРНЕ КОЛИЧИНЕ
1	Преглед исправности и чишћење котла "Подвис Кањижа", капацитета 100kW, енергент лож уље	КОМПА	1

ПС МЕДВЕЂА РЕСТОРАН - ГЛАВНИ ЕНЕРГЕНТ =ЛОЖ УЉЕ

<i>Ред. Број</i>	<i>ОПИС</i>	<i>Јед. Мера</i>	ОКВИРНЕ КОЛИЧИНЕ
1	Преглед исправности и чишћење котла "Подвис Кањижа", капацитета 240 kW, енергент лож уље	КОМПА	1
2	сервис горионика Бенторе LOA24.173A27	КОМ	1

ПС ЛЕСКОВАЦ - ПОДСТАНИЦА

<i>Ред. Број</i>	<i>ОПИС</i>	<i>Јед. Мера</i>	ОКВИРНЕ КОЛИЧИНЕ
1	Ремонт пумпе Север Суботица RS 50 T	КОМ	1
2	Ремонт пумпе Север Суботица RS 40 T	КОМ	1
3	Набавка и уградња вентила 65 NP 10 SL	КОМ	3

**IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА
И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА**

**1. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА**

1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава **обавезне услове** за учешће, дефинисане чланом 75. ЗЈН, а испуњеност **обавезних услова** за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује на начин дефинисан у следећој табели, **и то:**

Р.бр	ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ	НАЧИН ДОКАЗИВАЊА
1.	Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);	<p align="center">1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН</p> <p>Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда;</p>
2.	Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);	<p align="center">2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН</p> <p>Доказ: Правна лица:</p> <p>1) Извод из казнене евиденције, односно уверење основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;</p> <p>2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала;</p> <p>3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих извод из казнене евиденције МУП-а.</p> <p>Доказ: Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).</p> <p>Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда;</p>

3.	<p>Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 3) ЗЈН);</p>	<p>3) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 3) ЗЈН- Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и Уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације. Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;</p>
4.	<p>Да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. ЗЈН).</p>	<p>4) Услов из чл. 75. ст.2. ЗЈН -Доказ: Потписан и оверен Образац изјаве (модел изјаве у Прилогу конкурсне документације). Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом (изјаву умножити у довољном броју примерака за сваког понуђача из групе понуђача) (модел изјаве у прилогу конкурсне документације)</p>

НАПОМЕНА:

Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача, у складу са чланом 78. ЗЈН, могу да доставе копију решења о регистрацији у Регистру понуђача као доказ о испуњавању обавезних услова из члана 75. став 1. тач 1) до 3) овог Закона (обавезни услови под редним бројевима 1., 2. и 3. у табеларном приказу) и/или у Изјави сачињеној на меморандуму, овереној печатом и потписаном од стране овлашћеног лица понуђача да наведу који су то докази који су доступни и назначи интернет странице на којима се исти могу пронаћи, док обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 4. овог Закона (обавезан услов под редним бројем 4. у табеларном приказу) морају да доставе.

2. ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 76. ЗАКОНА

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатне услове за, дефинисане овом конкурсном документацијом, сходно одредбама члана 76. ЗЈН, а испуњеност **додатних услова** понуђач доказује на начин дефинисан у наредној табели, **и то:**

Р.бр.	ДОДАТНИ УСЛОВИ	НАЧИН ДОКАЗИВАЊА
1.	ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ	- доказ -
	Да понуђач није био у блокади, односно да нема евидентиране дане неликвидности у последњих 6 месеци пре објављивања Позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки.	Потврда Народне банке Србије да понуђач није био у блокади, односно да нема евидентиране дане неликвидности у последњих 6 месеци пре објављивања Позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки.
2.	ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ	- доказ -
	Да је понуђач у периоду од 01.01.2014. године до дана отварања понуда реализовао услуге примерене предмету јавне набавке у вредности не мањој од 3.000.000,00 динара без ПДВ-а, за наведени период кумулативно.	Изјава понуђача да је у периоду од 01.01.2014. године до дана отварања понуда извршио услуге које су предмет јавне набавке у висини не мањој од наведеног износа, потписана и печатирана од стране овлашћеног лица.
3.	КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ	- доказ -
	<p>Да понуђач има:</p> <ul style="list-style-type: none"> - најмање једног запосленог или ангажованог машинског инжењера са одговарајућом личном лиценцом издатом од стране Инжењерске коморе Србије; - најмање два запослена или радно ангажована лица са најмање ССС одговорна за реализацију предметне набавке. 	<p>- Фотокопије обрасца М за запослена лица или обрасца М-А или обрасца М-3-А или других одговарајућих образаца из којих се види да су радници пријављени на пензијско и здравствено осигурање (за сваког радника појединачно) или уколико су радно ангажована – Уговор о радном ангажовању, у складу са важећим Законом о раду.</p> <p>- За наведеног запосленог или ангажованог машинског инжењера потребно је доставити фотокопију потврде о важности личне лиценце: 430 или 830 (једна од наведених), оверену оригиналним лиценцим печатом и својеручно потписану од стране власника личне лиценце.</p>

3. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ОБАВЕЗНИХ И ДОДАТНИХ УСЛОВА

Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за сваког члана групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4). **Додатне услове група понуђача испуњава заједно.**

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона. **Додатне услове испуњавају заједно.**

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неовверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја о стручној оцени понуда Комисије за јавну набавку оцењена као прихватљива, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из чл. 75. ст. 1. тач. 1), 2) и 3) Закона о јавним набавкама. Наручилац ће на интернет страници Агенције за привредне регистре проверити да ли је лице које поднесе понуду уписано у регистар понуђача. Понуђачи ће у својој понуди јасно навести да се налазе у регистру понуђача.

Указујемо понуђачима на следеће:

1. Докази о испуњености услова могу се достављати у неоввереним копијама, а наручилац може (али не мора), захтевати од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

2. **Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа :**

Доказ из члана 75. Став 1. Тачка 1) ЗЈН понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе, јер је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре- www.apr.gov.rs.

Доказ о броју дана неликвидности издат од Народне банке Србије је доступан на интернет адреси www.nbs.rs

Пореским обавезама- интернет адреса www.poreskauprava.gov.rs.

Посредством државног органа Пореске управе могу се добити исправне информације о адресама и контакт телефонима органа или службе територијалне аутономије или локалне самоуправе о пореским обавезама које администрирају ови органи

Заштита животне средине- Интернет адреса www.sepa.gov.rs

Заштита при запошљавању, условима рада- Интернет адреса www.minrzs.gov.rs

3. **Понуђач може, уместо достављања тражених доказа, да наведе интернет страницу на којој су подаци које тражени доказ садржи, јавно доступни.**

4. Понуђач је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 5 дана од дана настанка промене писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка предметне јавне набавке која наступи до доношења одлуке о додели уговора односно до тренутка закључења уговора и да је документује на прописани начин.

5. Ако понуђач који је страно правно лице није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном року.

6. Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. Закона о јавним набавкама, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. Подаци о језику на којем понуда мора да буде састављена

Понуду и остала документа, која понуђач доставља уз конкурсну документацију, мора доставити на српском језику.

Документација на страном језику мора бити преведена од стране овлашћеног судског тумача – превод у оригиналу, или у суду/општини оверена фотокопија оригинала (осим техничке документације – каталози, која се прилаже у изворном облику – непреведена).

2. Начин на који понуда мора да буде сачињена

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти или кутији је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. Понуду доставити на адресу: Министарство унутрашњих послова, Београд, Булевар Зорана Ћинђића 104, са назнаком:

**„Понуда за јавну набавку мале вредности са оквирним споразумом за услуге:
Сервисирање и припрема котларница за грејну сезону у објектима МУП-а
на територији Р. Србије - „ НЕ ОТВАРАТИ" -.**

• Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране Наручиоца до 15.09.2017. године, до 10:00 часова.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде.

У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

• Јавно отварање понуда одржаће се 15.09.2017. године у 12:00 часова, у радним просторијама Наручиоца, у Београду, Булевар Зорана Ћинђића 104.

Пре почетка поступка јавног отварања понуда, представници понуђача, који ће присуствовати поступку отварања понуда, дужни су да наручиоцу предају оверено овлашћење, на основу којег ће доказати овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда.

3. Понуда мора да садржи:

-Попуњени образац понуде за локације за које учествује (ПРИЛОГ VI.)

-Попуњен модел оквирног споразума (ПРИЛОГ VII). Потребно је да га потпише овлашћени представник понуђача и овери печатом.

-Модел наруџбенице (ПРИЛОГ VIII). Потребно је да га потпише овлашћени представник понуђача и овери печатом.

- **Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према Наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке - уколико понуду подноси група понуђача;**

- **Образац изјаве о независној понуди** потписан и оверен печатом, дат под материјалном и кривичном одговорношћу (ПРИЛОГ X);

- **Образац изјаве у складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама** потписан и оверен печатом, дат под материјалном и кривичном одговорношћу (ПРИЛОГ XI);
- **Образац Изјаве понуђача о финансијском средству обезбеђења** (Поглавље XII конкурсне документације)
- **Образац Изјаве понуђача да ће услуге извршити у складу са захтевима из техничке спецификације** (Поглавље XIII конкурсне документације)

Уколико понуђач има трошкове приликом сачињавања понуде доставиће и Образац трошкова припреме понуде, потписан и печатом оверен.

Обрасце дате у конкурсној документацији, односно податке који морају бити њихов саставни део, понуђачи попуњавају читко, а овлашћено лице понуђача исте потписује и печатом оверава.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попуњавати, потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији - не односи се на обрасце који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, обрасци који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу, достављају се за сваког учесника у заједничкој понуди посебно и сваки од учесника у заједничкој понуди потписује и печатом оверава образац који се на њега односи.

У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона.

4. Понуда са варијантама

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5. Партије

Предметна јавна набавка није обликована по партијама.

6. Начин измене, допуне и опозива понуде

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на начин који је одређен за подношење понуде. Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења, односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Министарство унутрашњих послова, Београд, Булевар Зорана Ђинђића 104, са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку мале вредности услуге: Сервисирање и припрема котларница за грејну сезону у објектима МУП-а на територији Р. Србије, ЈН број 159/17 - НЕ ОТВАРАТИ" или

„Допуна понуде за јавну набавку мале вредности услуге: Сервисирање и припрема котларница за грејну сезону у објектима МУП-а на територији Р. Србије, ЈН број 159/17- НЕ ОТВАРАТИ", или

„Опозив понуде за јавну набавку мале вредности услуге: Сервисирање и припрема котларница за грејну сезону у објектима МУП-а на територији Р. Србије, ЈН број 159/17- НЕ ОТВАРАТИ".

Понуђач може поднету понуду изменити, допунити или опозвати у року за подношење понуда и то на следећи начин: - у случају измене или допуне понуде, **понуђач уз допис, који је оверен печатом и потписан од стране овлашћеног лица**, доставља само измењене делове односно доставља допуну већ поднете понуде уз обавезу да у допису наведе број под којим је

првобитно достављена понуда заведена код наручиоца и назначи да ли се ради о измени појединих делова или о допуни. Измене односно допуне учињене на напред наведени начин сматраће се саставним делом понуде уместо раније достављених;

- у случају опозива понуде понуђач доставља наручиоцу допис **који је оверен печатом и потписан од стране овлашћеног лица**, у коме се наводи да понуђач опозива своју понуду у целости, уз обавезно навођење броја под којим је понуда заведена код наручиоца након чега ће му понуда бити враћена.

Након истека рока за подношење понуда понуђач не може мењати нити опозвати своју понуду.

На полећини коверте, или на кутији навести назив и седиште понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

На полећини коверте, или на кутији навести назив и седиште понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

7. Учествовање у заједничкој понуди или као подизвођач

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди, или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. У Обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

8. Понуда са подизвођачем

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (Поглавље VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50% као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико се Оквирни споразум о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у Оквирном споразуму. Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

Уколико понуђач достави понуду са подизвођачем, наручилац не предвиђа могућност, преноса доспелих потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача.

9. Заједничка понуда

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, **саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи:**

1. податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и

2. опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

10. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања, места извршења услуге, гарантног рока као и друге околности од којих зависи прихватљивост понуде

10.01. Захтев у погледу начина плаћања: у року од 45 дана од дана пријема фактуре а након извршеног квалитативног и квантитативног пријема, у складу са чланом 3. и 4. Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама (Сл.Гл. 119/12).

10.02. Захтев у погледу гарантног рока: Гарантни рок на извршене услуге не може бити краћи од 1 (једне) године, рачунајући од дана пријема пружене услуге.

10.03. Захтев у погледу рока важења понуде: Рок важења понуде не може бити краћи од **60 дана** од дана отварања понуда. Наручилац ће, у случају истека рока важења понуде, у писаном облику да затражи од понуђача продужење рока важења понуде. Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

11. Валута и начин на који мора да буде наведена и изражена цена у понуди:

Цена коју понуђач исказе у понуди, сходно члану 19. Закона, мора бити исказана у динарима, са и без обрачунатог пореза на додату вредност (ПДВ).

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Понуђач је дужан да исказе јединичну цену, као и укупно понуђену цену услуге, са свим зависним трошковима, на начин како се тражи у обрасцу понуде са обрасцем структуре цене.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

Образац понуде са обрасцем структуре цене, понуђачи попуњавају у складу са упутством датим у конкурсној документацији.

12. Средство финансијског обезбеђења којим понуђачи обезбеђују испуњење својих обавеза у поступку јавне набавке

Понуђач је дужан да у тренутку закључења **оквирног споразума, односно најкасније у року од седам дана од дана потписивања оквирног споразума, достави:**

- Меницу за добро извршење посла са назначеним номиналним износом од 10% од вредности оквирног споразума без ПДВ-а (10% од вредности сваке партије посебно, с обзиром да се за сваку партију закључује посебан оквирни споразум) оверену, потписану од стране лица овлашћеног за заступање и регистровану у складу са чланом 47а Закона о платном промету („Службени лист СРЈ“ бр.3/2002 и 5/2003 и „Сл. гласник РС“ бр. 43/2004, 62/2006 и 31/2011) и Одлуком НБС о ближим условима, садржини и начину вођења Регистра меница и овлашћења („Службени гласник РС“ бр. 56/2011), са роком важења који је најмање 30 дана дужи од истека рока важности оквирног споразума.

- Менично овлашћење да се меница у износу од 10% од вредности оквирног споразума без ПДВ-а, без сагласности понуђача може поднети на наплату у случају неизвршења обавеза из закљученог оквирног споразума;

- Потврду о регистрацији менице,
- копију картона депонованих потписа код банке на којим се јасно виде депоновани потпис и печат понуђача, оверен печатом банке са датумом овере не старијим од 30 дана, од дана закључења оквирног споразума.

Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу мора бити идентичан са потписом у картону депонованих потписа.

У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење остаје на снази.

По завршеном послу Наручилац ће предметне меницу вратити, на писани захтев понуђача.

Меницу понуђач предаје Наручиоцу, истовремено са потписивањем оквирног споразума, односно најкасније у року од 7 дана од дана обостраног потписивања оквирног споразума.

13. Заштита поверљивости података које Наручилац ставља понуђачима на располагање, укључујући и њихове подизвођаче:

Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди; одбиће давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди; чуваће као пословну тајну имена, заинтересованих лица, понуђача и подносилаца пријава, као и податке о поднетим понудама, односно пријавама, до отварања понуда, односно пријава.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

Наручилац ће као поверљиве третирати податке у понуди који су садржани у документима који су означени као такви, односно који у горњем десном углу садрже ознаку „ПОВЕРЉИВО“, као и испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача.

Уколико се поверљивим сматра само одређени податак садржан у документу који је достављен уз понуду, поверљив податак мора да буде обележен црвеном бојом, поред њега мора да буде наведено „ПОВЕРЉИВО“, а испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача.

Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на поменути начин.

14. Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде:

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације – Сервисирање и припрема котларница за грејну сезону у објектима МУП-а на територији Р. Србије, ЈН број 159/17, на неки од следећих начина:

- путем поште на адресу наручиоца: Министарство унутрашњих послова, Београд, Булевар Зорана Ђинђића 104, Одељењу за послове јавних набавки;

- електронским путем на адресу: aleksandra.buban@mup.gov.rs

Ако Наручилац измени, или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда, Наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуда. Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

15. Додатна објашњења од понуђача после отварања понуда и контрола код понуђача односно његовог подизвођача:

После отварања понуда Наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења, или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, Наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

16. Додатно обезбеђење испуњења уговорних обавеза понуђача који се налазе на списку негативних референци:

Наручилац **може** одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године **пре објављивања позива за подношење понуда** у поступку јавне набавке:

- 1) поступио супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона о јавним набавкама;
- 2) учинио повреду конкуренције;
- 3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи Уговор о јавној набавци, након што му је Уговор додељен;
- 4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац **може** одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године **пре објављивања позива за подношење понуда**.

Доказ може бити:

- 1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;
- 2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;
- 3) исправа о наплаћеној уговорној казни;
- 4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;
- 5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором;
- 6) изјава о раскиду Уговора због неиспуњења битних елемената Уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;
- 7) доказ о ангажовању на извршењу Уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача.

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из члана 82. став 3. тачка 1) ЗЈН који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.

17. Врста критеријума закључивање оквирног споразума

Наручилац ће донети одлуку о закључењу оквирног споразума са свим понуђачима чије су понуде благовремене и који испуне обавезне и додатне услове.

18. Поштовање обавеза које произилазе из важећих прописа:

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о

заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

19. Коришћење патената и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица:

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

20. Разлози због којих понуда може бити одбијена:

Наручилац ће одбити понуду ако је неблаговремена, неприхватљива и неодговарајућа, а све у складу са чланом 3. тачком 31), 32) и 33) Закона о јавним набавкама. Такође, наручилац ће одбити понуду и ако:

- 1) понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;
- 2) понуђач не докаже да испуњава додатне услове за учешће;
- 3) понуђач није доставио тражено средство обезбеђења;
- 4) је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;
- 5) понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама.

21. Начин и рок за подношење захтева за заштиту права понуђача:

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат, односно свако заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора, односно оквирног споразума у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама овог закона.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно или препорученом поштом са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено.

Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније **7 дана** пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. овог закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је **5 дана** од дана пријема одлуке. Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета Републике Србије уплати таксу од:

- 1) **60.000 динара** у поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда;
- 2) **120.000 динара** ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000 динара;

- 3) **250.000 динара** ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако је процењена вредност већа од 120.000.000 динара;
- 4) **120.000 динара** ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000 динара;
- 5) **120.000 динара** ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако збир процењених вредности свих оспорених партија није већа од 120.000.000 динара, уколико је набавка обликована по партијама;
- 6) **0,1%** процењене вредности јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којем је додељен уговор, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та вредност већа од 120.000.000 динара;
- 7) **0,1%** збира процењених вредности свих оспорених партија јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којима су додељени уговори, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та вредност већа од 120.000.000 динара.

Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка б) ЗЈН, прихватиће се:

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:

- (1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
- (2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога.

** Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.*

- (3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши;
- (4) број рачуна: 840-30678845-06;
- (5) шифру плаћања: 153 или 253;
- (6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;
- (7) сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;
- (8) корисник: буџет Републике Србије;
- (9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;
- (10) потпис овлашћеног лица банке.

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1.

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава);

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом.

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.

НАПОМЕНА: У вези са попуњавањем рачуна за уплату таксе за подношење Захтева за заштиту права, можете се информисати на сајту Републичке комисије за заштиту права на следећем линку: [Уплата таксе из Републике Србије.](#)

Захтев за заштиту права задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке до доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права, ако Републичка комисија за заштиту права на предлог наручиоца не одлучи другачије.

22. Критеријум за рангирање понуда:

Све прихватљиве понуде биће рангиране према критеријуму најнижа понуђена цена. Рангирање ће се вршити за сваку локацију посебно. Оквирни споразум биће закључен на основу ранг листе са свим понуђачима чија понуда буде оцењена као прихватљива.

23. Обавештење о закључењу оквирног споразума

Наручилац закључује оквирни споразум о јавној набавци са понуђачима у року од **8 (осам) дана**, од дана протеча рока за подношење захтева за заштиту права на одлуку о закључењу оквирног споразума, а може и пре истека рока за подношење захтева за заштиту права у складу са чланом 112. Закона о јавним набавкама.

24. Измене и допуне оквирног споразума

Наручилац може дозволити промену цене и других битних елемената оквирног споразума (осим предмета набавке), под условима који су прописани чланом 115. Закона о јавним набавкама.

Наведену одредбу Наручилац може применити из објективних разлога а у ситуацији у којој би непотписивање анекса проузроковало велике тешкоће у раду а уз пуно поштовање начела јавних набавки.

Наручилац има право да имајући у виду специфичност врсте услуге да прихвати извршење вишкова, додатних и непредвиђених услуга које настану у току извршења услуге у оквиру вредности оквирног споразума.

У случају измене и допуне Закона о буџету РС за 2017. годину, као и након доношења Закона о буџету за 2018. годину, Министарство унутрашњих послова задржава право да у току важења оквирног споразума увећа или умањи вредност оквирног споразума.

VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда за јавну набавку мале вредности услуга: Сервисирање и припрема котларница за грејну сезону у објектима МУП-а на територији Р. Србије, ЈН број 159/17

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача:	
Врста правног субјекта (заокружити)	1) Физичко лице
	2) Правно лице а) микро б) мало в) средње г) велико
Адреса понуђача:	
Матични број понуђача:	
Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):	
Шифра делатности:	
Име особе за контакт:	
Електронска адреса понуђача (e-mail):	
Телефон:	
Телефакс:	
Број рачуна понуђача и назив банке:	
Лице овлашћено за потписивање уговора:	

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)	Назив подизвођача:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
	Процент укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:	
2)	Назив подизвођача:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
	Процент укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:	

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
2)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
3)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ

ЛОКАЦИЈА 1

СУБОТИЦА

ПО Бајмок					
Р. БР.	ОПИС УСЛУГА	ЈЕД. МЕР Е	КОЛ	ЈЕД. ЦЕНА	УКУПНА ЦЕНА
1.	Горионик "ventilator" 1LVB - сервис, чишћење и подешавање	КОМ	1		
2.	сервис котла ТАМ STADLER S100 са механичким чишћењем, дихтовањем	КОМ	1		
3.	чишћење димњака и димњаче	КОМ	1		
4.	сервис уљног вода и филтера са заменом уметака тип Grunfoss	КОМ	1		
УКУПНО					

ПО Палић					
Р. БР.	ОПИС УСЛУГА	ЈЕД. МЕРЕ	КОЛ	ЈЕД. ЦЕНА	УКУПНА ЦЕНА
1.	Горионик "ventilator" 1LVB - сервис, чишћење и подешавање	КОМ	1		
2.	сервис котла ТАМ STADLER S100 са механичким чишћењем, дихтовање,	КОМ	1		
3.	чишћење димњака и димњаче	КОМ	1		
4.	сервис уљног вода и филтера са заменом уметака тип Grunfoss	КОМ	1		
УКУПНО					

ВСЈ Суботица					
Р. БР.	ОПИС УСЛУГА	ЈЕД. МЕРЕ	КОЛ	ЈЕД. ЦЕНА	УКУПНА ЦЕНА
1.	Горионик NOVAL - сервис, чишћење и подешавање	КОМ	1		

2.	Сервис котла SUKOM 350kW са механичким чишћењем, дихтовање	КОМ	1		
3.	сервис уљног вода и филтера са заменом уметака тип Grunfoss	КОМ	1		
4.	чишћење димњака и димњаче	КОМ	1		
УКУПНО					

ПВСЈ Бачка Топола					
Р. БР.	ОПИС УСЛУГА	ЈЕД. МЕРЕ	КОЛ	ЈЕД. ЦЕНА	УКУПНА ЦЕНА
1.	Горионик WEISHAUPТ L3ZVU - сервис, чишћење и подешавање	КОМ	1		
2.	Сервис котла SUPER VULKAN 300kW са механичким чишћењем, дихтовање	КОМ	1		
3.	сервис уљног вода и филтера са заменом уметака тип Grunfoss	КОМ	1		
4.	чишћење димњака и димњаче	КОМ	1		
УКУПНО					

НОВИ САД

ПИ КЛИСА - ГЛАВНИ ЕНЕРГЕНТ =ЛОЖ УЉЕ, РЕЗЕРВНИ ЕНЕРГЕНТ=СТРУЈА

Ред. Број	ОПИС	Јед. Мера	КОЛ	ЈЕД. ЦЕНА	УКУПНА ЦЕНА
1	Испуштање воде из инсталације котларнице са поновним пуњењем омекшаном водом, по завршетку радова.	КОМПЛ	1		
2	Комплетно чишћење постојећих топловодних котлова на нафту са димне стране	КОМ	1		
3	Механичко чишћење постојећих димњака и димњача	КОМ	1		
4	Сервис, чишћење, преглед и подешавање постојећих горионика Евентуална замена функционалних подскопова ће се дефинисати допунском понудом. По завршеном прегледу и чишћењу извршити подешавање процеса сагоревања	КОМ	1		

5	Провера инсталације на гориво што подразумева: стање цевовода, чишћење филтера, провера рада зупчастих пумпи и грејача код мазутних резервоара. Издавање записника о стању инсталације	<i>компл</i>	1		
6	Испорука и уградња нових електро грејача 6kW прикључне димензије 5/4" са претходном демонтажом постојећих неисправних. Пуштање у рад	<i>ком</i>	2		
7	Баждарење вентила сигурности са опругом $p_0=3,5bar$	<i>ком</i>	1		
8	Провера на заптивеност комплетне инсталације цевовода, радијатора, вентила и славина на хладан водени притисак.	<i>компл</i>	1		
УКУПНО					

ПС БАЧ - ГЛАВНИ ЕНЕРГЕНТ =ЛОЖ УЉЕ, РЕЗЕРВНИ ЕНЕРГЕНТ=НЕМА

<i>Ред. Број</i>	<i>ОПИС</i>	<i>Јед. Мера</i>	КОЛ	ЈЕД. ЦЕНА	УКУПНА ЦЕНА
1	Испуштање воде из инсталације котларнице са поновним пуњењем омекшаном водом, по завршетку радова.	<i>компл</i>	1		
2	Комплетно чишћење постојећих топоводних котлова на нафту са димне стране	<i>ком</i>	1		
3	Механичко чишћење постојећих димњака и димњача	<i>ком</i>	1		
4	Сервис, чишћење, преглед и подешавање постојећих горионика Евентуална замена функционалних подскопова ће се дефинисати допунском понудом. По завршеном прегледу и чишћењу извршити подешавање процеса сагоревања	<i>ком</i>	1		
5	Провера инсталације за гориво што подразумева: стање цевовода, чишћење филтера, провера рада зупчастих пумпи и грејача код мазутних резервоара. Издавање записника о стању инсталације	<i>компл</i>	1		
6	Испорука и уградња нових електро грејача 6kW прикључне димензије 5/4" са претходном демонтажом постојећих неисправних. Пуштање у рад	<i>ком</i>	2		
7	Баждарење вентила сигурности са опругом $p_0=3,5bar$	<i>ком</i>	1		
8	Провера на заптивеност комплетне инсталације цевовода, радијатора, вентила и славина на хладан водени притисак.	<i>компл</i>	1		

УКУПНО	
--------	--

ПС БАЧКА ПАЛАНКА - ГЛАВНИ ЕНЕРГЕНТ =ЛОЖ УЉЕ/ГАС

<i>Ред. Број</i>	<i>ОПИС</i>	<i>Јед. Мера</i>	КОЛ	ЈЕД. ЦЕНА	УКУПНА ЦЕНА
1	Испуштање воде из инсталације котларнице са поновним пуњењем омекшаном водом, по завршетку радова.	КОМПЛ	1		
2	Комплетно чишћење постојећих топоводних котлова на нафту/гас са димне стране	КОМ	1		
3	Механичко чишћење постојећих димњака и димњача	КОМ	1		
4	Сервис, чишћење и подешавање сагоревања постојећих горионика. Евентуална замена функционалних подклопова ће се дефинисати допунском понудом.	КОМ	1		
5	Провера инсталације на гориво што подразумева: стање ценовода, чишћење филтера, провера рада зупчастих пумпи и грејача код мазутних резервоара.	КОМПЛ	1		
6	Периодични преглед и сервисирање постојеће инсталације за детекцију присуства гаса од стране овлаштене фирме, замена евентуално неисправних елемената ће се посебно уговорати. О извршеном прегледу, испитивању и урегулिसавању издати неопходну испитно-атестну документацију.	КОМПЛ.	1		
7	Демонтажа, бажарење од стране овлаштене фирме и поновна монтажа постојећих сигурносних вентила са тегом. Све комплетно са издавањем потребне испитно-атестне документације. Вентили су димензија: - DN 32, PN 16	КОМ.	2		
8	Провера на заптивеност комплетне инсталације ценовода, радијатора, вентила и славина на хладан водени притисак.	КОМПЛ	1		
УКУПНО					

ПС ТИТЕЛ - ГЛАВНИ ЕНЕРГЕНТ =СТРУЈА, РЕЗЕРВНИ ЕНЕРГЕНТ=НЕМА

<i>Ред. Број</i>	<i>ОПИС</i>	<i>Јед. Мера</i>	КОЛ	ЈЕД. ЦЕНА	УКУПНА ЦЕНА
------------------	-------------	------------------	-----	-----------	-------------

1	Испуштање воде из инсталације котларнице са поновним пуњењем омекшаном водом, по завршетку радова.	КОМПЛ	1		
2	Преглед електро котла и електро грејача. Број неисправних грејача се утврђује на лицу места и посебно уговара.	КОМПЛ.	1		
3	Испорука и уградња нових електро грејача 6kW прикључне димензије 5/4" са претходном демонтажом постојећих неисправних.	КОМ	2		
4	Преглед електо ормана са констатовањем исправности и издавањем извештаја о прегледу	КОМПЛ	1		
5	Баждарење вентила сигурности са опругом ро=3,5bar	КОМ	1		
6	Провера на заптивеност комплетне инсталације ценовода, радијатора, вентила и славина на хладан водени притисак,	КОМПЛ	1		
7	визуелни преглед свих делова инсталације (пумпе, експанзионе посуде, славине, одушне цеви итд..)	КОМПЛ	1		
УКУПНО					

ПС ВРБАС - ГЛАВНИ ЕНЕРГЕНТ =ЛОЖ УЉЕ, РЕЗЕРВНИ ЕНЕРГЕНТ=НЕМА

Ред. Број	ОПИС	Јед. Мера	КОЛ	ЈЕД. ЦЕНА	УКУПНА ЦЕНА
1	Испуштање воде из инсталације котларнице са поновним пуњењем омекшаном водом, по завршетку радова.	КОМПЛ	1		
2	Комплетно чишћење постојећих топоводних котлова на нафту са димне стране	КОМ	2		
3	Механичко чишћење постојећих димњака и димњача са чишћењем и завршним фарбањем видних делова бојом отпорном на повишене температуре и заменом азбестних заптивки на ревизионим отворима.	КОМ	2		
4	Периодични ремонт постојећих горионика од стране овлашћене фирме. Ремонтом обухватити чишћење и преглед извршних и управљачких елемената уз отклањање уочених недостатака и замену електрода и високонапонских каблова. Евентуална замена функционалних подсклопова ће се дефинисати допунском понудом. По завршеном прегледу и чишћењу извршити подешавање процеса сагоревања сходно анализи продуката сагоревања.	КОМ	2		

5	Провера инсталације на гориво што подразумева: стање цевовода, чишћење филтера, провера рада зупчастих пумпи и грејача код мазутних резервоара, уз замену дотрајалих црева за гориво.	компл	2		
6	Демонтажа, баждарење од стране овлаштене фирме и поновна монтажа постојећих сигурносних вентила са тегом. Све комплетно са издавањем потребне испитно-атестне документације. Вентили су димензија: - DN 32, PN 16	ком.	2		
8	Провера на заптивеност комплетне инсталације цевовода, радијатора, вентила и славина на хладан водени притисак.	компл	1		
УКУПНО					

ПИ ПЕТРОВАРАДИН - ГЛАВНИ ЕНЕРГЕНТ =СТРУЈА, РЕЗЕРВНИ ЕНЕРГЕНТ=НЕМА

Ред. Број	ОПИС	Јед. Мера	КОЛ	ЈЕД. ЦЕНА	УКУПНА ЦЕНА
1	Испуштање воде из инсталације котларнице са поновним пуњењем омекшаном водом, по завршетку радова.	КОМПЛ	1		
2	Преглед електро котла и електро грејача. Број неисправних грејача се утврђује на лицу места и посебно уговара.	компл.	1		
3	Испорука и уградња нових електро грејача 9kW прикључне димензије 6/4" са претходном демонтажом постојећих неисправних.	ком	2		
4	Преглед електо ормана са констатовањем исправности	компл	1		
5	Баждарење вентила сигурности са опругом $p_0=3,5\text{bar}$	ком	1		
6	Провера на заптивеност комплетне инсталације цевовода, радијатора, вентила и славина на хладан водени притисак.	компл	1		
УКУПНО					

ПУ СОМБОР

Ред. Број	ОПИС	Јед. Мера	КОЛ	ЈЕД. ЦЕНА	УКУПНА ЦЕНА
1	Комплетно чишћење постојећих котлова на лож уље (капацитета 50-500kW) са димне стране	ком	8		

2	Комплетно чишћење постојећих котлова на чврсто гориво (капацитета 32 kW)	ком	1		
3	Механичко чишћење постојећих димњака и димњача	ком	10		
4	Периодични ремонт постојећих горионика за лож уље	ком	10		
УКУПНО					

СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Објект Сектора за спасавање Сремска Митровица

Р. БР.	ОПИС УСЛУГА	ЈЕД. МЕРЕ	КОЛ	ЈЕД. ЦЕНА	УКУПНА ЦЕНА
1	Чишћење котлова на течном гориву са димне и водене стране	ком.	1		
2	Комплетан сервис горионика на течном гориву и подешавање	ком.	1		
3	Провера инсталације за гориво: рад пумпе, стање ценовода и чишћење филтера	ком.	1		
4	Провера рада циркулационе пумпе за топлу воду (посебно смер обртања)	ком.	5		
5	Провера исправности сигурносне арматуре и извршити бажарење и доставити Атест	ком.	1		
УКУПНО					

Одељење саобраћајне полиције Сремска Митровица

Р. БР.	ОПИС УСЛУГА	ЈЕД. МЕРЕ	КОЛ	ЈЕД. ЦЕНА	УКУПНА ЦЕНА
1	Чишћење котлова на течном гориву са димне и водене стране	ком.	1		
2	Комплетан сервис горионика на течном гориву и подешавање	ком.	1		
3	Провера инсталације за гориво: рад пумпе, стање ценовода и чишћење филтера	ком.	1		
4	Провера исправности сигурносне арматуре и извршити бажарење исте и доставити Атест	ком.	1		
УКУПНО					

Полицијска станица Рума

Р. БР.	ОПИС УСЛУГА	ЈЕД. МЕРЕ	КОЛ	ЈЕД. ЦЕНА	УКУПНА ЦЕНА
1	Чишћење котлова са димне и водене стране	ком.	1		

2	Комплетан сервис горионика на течно гориво и подешавање	КОМ.	1		
3	Провера инсталације за гориво: рад пумпе, стање цевовода и чишћење филтера	КОМ.	1		
4	Провера рада циркулационе пумпе за топлу воду (посебно смер обртања)	КОМ.	5		
5	Провера исправности сигурносне арматуре и извршити баждарење исте код овлашћене радне организације и доставити Атест сигурносног вентила	КОМ.	1		
УКУПНО					

Сектор за заштиту и спасавање - Ватрогасна јединица Рума

Р. БР.	ОПИС УСЛУГА	ЈЕД. МЕРЕ	КОЛ	ЈЕД. ЦЕНА	УКУПНА ЦЕНА
1	Чишћење котлова са димне и водене стране	КОМ.	1		
2	Комплетан сервис горионика на течно гориво и подешавање	КОМ.	1		
3	Провера инсталације за гориво: рад пумпе, стање цевовода и чишћење филтера	КОМ.	1		
4	Провера исправности сигурносне арматуре и извршити баждарење исте и доставити Атест	КОМ.	2		
УКУПНО					

Полицијска станица Ириг

Р. БР.	ОПИС УСЛУГА	ЈЕД. МЕРЕ	КОЛ	ЈЕД. ЦЕНА	УКУПНА ЦЕНА
1	Чишћење котлова са димне и водене стране	КОМ.	1		
2	Комплетан сервис горионика на течно гориво и подешавање	КОМ.	1		
3	Провера инсталације за гориво: рад пумпе, стање цевовода и чишћење филтера	КОМ.	1		
4	Провера рада циркулационе пумпе за топлу воду (посебно смер обртања)	КОМ.	1		
5	Провера исправности сигурносне арматуре и извршити баждарење исте и доставити Атест	КОМ.	1		
УКУПНО					

Сектор за заштиту и спасавање - Ватрогасна јединица ШиД

Р. БР.	ОПИС УСЛУГА	ЈЕД. МЕРЕ	КОЛ	ЈЕД. ЦЕНА	УКУПНА ЦЕНА
--------	-------------	-----------	-----	-----------	-------------

1	Чишћење котлова на течном гориву са димне и водене стране	КОМ.	1		
2	Комплетан сервис горионика на течном гориву и подешавање	КОМ.	1		
3	Провера инсталације за гориво: рад пумпе, стање ценовода и чишћење филтера	КОМ.	1		
4	Провера исправности сигурносне арматуре и извршити баждарење и доставити Атест сигурносног вентила	КОМ.	1		
УКУПНО					

Укупна вредност понуде за ЛОКАЦИЈУ 1: _____ динара без ПДВ-а.

ИЗНОС ПДВ-А: _____ ДИНАРА

Укупна вредност понуде за ЛОКАЦИЈУ 1: _____ динара са ПДВ-ом.

Напомена: цена услуге обухвата све зависне трошкове набавке, трошкове превоза од до локације, припрему за извршење услуге, издавање атеста и остале трошкове

- **НАЧИН ПЛАЋАЊА:** у року од 45 дана од дана службеног пријема рачуна, у складу са чланом 3. и 4. Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник Републике Србије“, број 119/12).

- **МЕСТО ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ:** у складу са техничком спецификацијом.

- **РОК ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ:** _____ дана од дана увођења у посао. (Рок извршења услуге не може бити дужи од 5 дана рачунајући од дана увођења у посао. Уколико понуђач понуди дужи рок извршења услуге од наведеног понуда ће се сматрати неприхватљивом и неће бити узета у разматрање.)

- **ГАРАНТНИ РОК ЗА ИЗВРШЕНЕ УСЛУГЕ:** _____ године од дана извршења услуге. (Гарантни рок на извршење услуге не може бити краћи од 1 (једне) године рачунајући од дана извршења услуге. Уколико понуђач понуди гарантни рок краћи наведеног понуда ће се сматрати неприхватљивом и неће бити узета у разматрање.)

- **ГАРАНТНИ РОК НА УГРАЂЕНУ ОПРЕМУ:** _____ године од дана извршења услуге. (Гарантни рок на уграђену опрему не може бити краћи од 2 (две) године рачунајући од дана извршења услуге. Уколико понуђач понуди гарантни рок краћи наведеног понуда ће се сматрати неприхватљивом и неће бити узета у разматрање.)

- **РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ:** _____ дана од дана отварања понуде (минимум 60 дана од дана отварања понуде, у случају да понуђач понуди краћи рок опције понуде од 60 дана од дана отварања понуде, понуда ће се сматрати неприхватљивом и неће се разматрати).

ПОНУЂАЧ ПОПУЊАВАВА ЈЕДИНИЧНУ ЦЕНУ, УКУПНУ ЦЕНУ БЕЗ ПДВ-А, ПДВ И УКУПНУ ВРЕДНОСТ СА ПДВ-ОМ

Упутство: Понуђач јасно и недвосмислено уноси све тражене податке у образац понуде.

Уколико дође до исправке у подацима, исте оверити и потписати од стране овлашћеног лица.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

ЛОКАЦИЈА 2
БЕОГРАД

Котларница у објекту у ул. Кнеза Милоша 103

Р. БР.	ОПИС УСЛУГА	ЈЕД. МЕРЕ	КОЛ	ЈЕД. ЦЕНА	УКУПНА ЦЕНА
1.	Механичко и хемијско чишћење постојећих топловодних котлова, производ "ЕМО" Цеље, тип SV 3000, на лако лож уље, са димно-пламене стране са вађењем турбулатора, прањем и враћањем истих у димне цеви, са заменом безазбестног заптивача предњих врата котла димензија 50x50мм. Предати одговарајући извештај	кПА	2		
2.	Контролни преглед и сервис горнионика на лако лож уље, "Weishaupt" RMS-11, са заменом дизни и функционалном пробом свих управљачких и сигурносних елемената, као и штеловањем сагоревања уз мерење продуката сагоревања гасним анализатором и достављањем добијених резултата. Евентуални недостаци виталних склопова биће предмет нове понуде.	кПА	2		
3.	Замена дихтунга на доводном и одводном вентилу за доток горива до горионика и чишћење и прање филтрске секције испред венила	КОМПА	3		
4.	Набавка и уградња новог сигурносног вентила на котлу бр.1, ознаке DN 100 ,PN 6 bar	КОМ	1		
5.	Демонтажа, сервис и реатестирање постојећих сигурносних вентила уз израду и предају одговарајуће испитно-атестне документације. Баждарење вентила извршити према постојећим параметрима истих. Вентили су следећих ознака:				
6.	DN 100	КОМ	2		
	DN 50	КОМ	2		
	DN 25 за компресор	КОМ	1		
	Сервис постојеће, рецикулационе пумпе (на сабирнику) тип 7CN3 LITOSTROJ, који подразумева следеће операције, електро развезивање, демонтажа, растављање пумпе и мотора, расклапање пумпе, замена оштећених делова, евентуална машинска обрада оштећених површина, евентуална	КОМ	1		

	замена или допуна уља из резервоара у пумпи, склапање пумпе, монтажа пумпе са заменом спојног и заптивног материјала, ремонт електро мотора од 10кW са заменом лежајева и викловањем ротора и статора, спајање пумпе и електро мотора, пуштање у рад и регулација.				
7.	Сервис заптивања рециркулационе пумпе тип 7CN3 LITOSTROJ, који подразумева следеће операције, демонтажа заптивног прстен, замена графитних плетеница, елентулана обрада клизних површина, враћање заптивног прстена, дотезање, пуштање у рад	КОМПЛ	1		
8.	Сервис постојеће, циркулационе(защитне) пумпе на топоводном котлу бр.1, произвођача ELEKTROKOVINA NO80 Тип ем.мот Т90-S4 P=1,1 KW n=1400 мин - 1, који подразумева следеће опрације, електро развезивање, демонтажа, растављање пумпе и мотора, расклапање пумпе, замена општећених делова, евентуална машинска обрада општећених површина, склапање пумпе, монтажа пумпе са заменом спојног и заптивног материјала, ремонт електро мотора са заменом лежајева и викловањем ротора и статора, спајање пумпе и електро мотора, пуштање у рад и регулација.	КОМ	1		
9.	Сервис постојеће, циркулационе пумпе на грани за ламелу Ц, произвођача IMP CL651 NO65, који подразумева следеће операције, електро развезивање, демонтажа, растављање пумпе и мотора, расклапање пумпе, замена општећених делова, евентуална машинска обрада општећених површина, склапање пумпе, монтажа пумпе са заменом спојног и заптивног материјала, ремонт електро мотора са заменом лежајева и викловањем ротора и статора, спајање пумпе и електро мотора, пуштање у рад и регулација.	КОМ	1		
10.	Генерални ремонт пумпе за одржавање притиска воде у систему грејања (Тип ем.мот Т90-S4 P=1,1 KW n=1400 мин -1), који подразумева следеће опрације, електро развезивање, демонтажа, растављање пумпе и мотора, расклапање пумпе, замена општећених делова, евентуална машинска обрада општећених површина, склапање пумпе, монтажа пумпе са заменом спојног и заптивног материјала ремонт електро мотора са заменом лежајева и пуштање у рад	КОМ	2		

11.	За пумпе за одржавање притиска воде у систему грејања урадити постоље од бетонске плоче дим.(50x80) цм и дебљине око 10 цм, и по изради поставити гумени подметач дебљине 10 мм	Комп.	1		
12.	Ради заштите електро инсталације од цурења воде са плафона котларнице у простору изнад пумпи за одржавање притиска воде у систему грејања,урадити заштитну конзолну надстрешницу дим.око (1,5x1,5)м	ком	1		
13.	У простору изнад пумпи за одржавање притиска воде у систему грејања, урадити демонтажу пнеуматског вентила ознаке NL 50,затим генерални ремонт,баждарење и монтажа истог	ком	1		
14.	Набавка и замена неисправног манометра од 0-16бара Ø100, 1/2",	ком	1		
15.	Набавка и уградња биметалних термостата (120 *С) на разводним гранама	ком	6		
16.	Ремонт вентила на разделнику на грани »Постојећи објекат КМ 99« ознаке DN 150	Ком	2		
17.	Набавка и уградња показивача нивоа воде на великом експанзином суду ,то јест провидне пластичне цеви или црева пречника ¾“ и дужине 1 м	ком	2		
18.	Ремонт посуде за со за омекшивање воде у систему	ком	1		
19.	Набавка и испорука соли за омекшивање воде	Кг	300		
20.	Набавка и испорука „јонске масе“ у систему за омекшивање воде	Кг	30		
21.	Демонтажа, ремонт, баждарење и монтажа електромагнетних вентила по разделним гранама и то :				
22.	-Грана „Ламела Ц“електро вентил Тип:AUTER AV 1220,сер.бр.146,2003 г.	Ком	1		
23.	-Грана,»Постојећи објекат КМ 99«електро вентил Тип:AUTER AV 5220,сер.бр.157,2003 г.	Ком	1		
	Грана,»КМ 101«електро вентил Тип:AUTER AV 2220,сер.бр.154,2003 г.	Ком	1		
	Грана,»КотларницаКМ103“ ТЦ8 ,ТЦ9 ;електро вентил Тип:AUTER AV 1220,сер.бр.147,2003 г.	Ком	1		
	Грана,»Комора за прање возила КМ103“ ТЦ4 ;електро вентил Тип:AUTER AV .Претходно извршити заваривање уградња општећеноз дела цеви Коморе за прање возила	Ком	1		
	Аутоматска регулација температуре воде по разделним гранама у систему грејања на електроорману	Ком	1		

	Механичко чишћење постојећег димног канала (димњача), димензије: Ø800мм - дужине цца 10м, од котлова до димњака	КОМ.	3		
24.	Механичко чишћење постојећег димњака, висине цца 18м	КПА.	3		
УКУПНО					

Котларница ОПН "Ужичка" у Београду

Р. БР.	ОПИС УСЛУГА	ЈЕД. МЕРЕ	КОЛ	ЈЕД. ЦЕНА	УКУПНА ЦЕНА
1.	Механичко и хемијско чишћење топоводног котла PRIMULA R-250 "Šukom" - Књажевац, на лако лож уље, са димно пламене стране (димних цеви и пламенице). Предати одговарајући извештај	КПА	1		
2.	Контролни преглед и сервис горионика на лако лож уље, "Guliver" R65D, са заменом дизни и функционалном пробом свих управљачких и сигурносних елемената, као и штеловањем сагоревања уз мерење продуката сагоревања гасним анализатором и достављањем добијених резултата. Евентуални недостаци виталних склопова биће предмет нове понуде	КПА	1		
3.	Топла проба система грејања - пуштање у рад система, провера рада циркулационих пумпи и осталих елемената у котларници, одзрачивање инсталације, дотезање спојева, провера рада грејних тела и др.	паушал	1		
4.	Демонтажа и реатестирање постојећег сигурносног вентила, уз израду и предају одговарајуће испитно-атестне документације. Баждарење вентила извршити према параметрима на постојећем вентилу.	КОМ	1		
5.	Механичко чишћење постојећег димног канала (димњаче), димензија Ø120мм и дужине цца 1,5м од котла до димњака.	КПА	1		
6.	Чишћење постојећег зиданог димњака висине цца 13м	КПА	1		
УКУПНО					

Котларница "Падинска скела" у Београду

Р. БР.	ОПИС УСЛУГА	ЈЕД. МЕР Е	КОЛ	ЈЕД. ЦЕНА	УКУПНА ЦЕНА
1.	Механичко и хемијско чишћење топловодног котла "Podvis" GP130 Књажевац, Q=130kW, на лако лож уље, са димно пламене стране (димних цеви и пламенице).	кпл	1		
2.	Контролни преглед и сервис горионика на лако лож уље, "Weishaupt" тип WL20/2-C, капацитета 70-180 kW, са заменом дизни и функционалном пробом свих управљачких и сигурносних елемената, као и штеловањем сагоревања уз мерење продуката сагоревања гасним анализатором и достављањем добијених резултата. Евентуални недостаци виталних склопова биће предмет нове понуде	кпл	1		
3.	Демонтажа и реатестирање постојећих сигурносних вентила ДН40, уз израду и предају одговарајуће испитно-атестне документације. Бажарење вентила извршити према постојећим параметрима истог.	ком	1		
4.	Механичко чишћење постојећег димног канала (димњаче), димензија Ø100мм и дужине пца 1,5м од котла до димњака	кпл	1		
5.	Чишћење постојећег металног монтажног димњака висине пца 9м	кпл	1		
6.	Функционална проба система топловодног грејања, топла проба, са провером свих елемената инсталације, провером заптивености спојева, одзрачивањем и др.	пауш ал	1		
УКУПНО					

Котларница "Марина на Сави" у Београду

Р. БР.	ОПИС УСЛУГА	ЈЕД. МЕРЕ	КОЛ	ЈЕД. ЦЕНА	УКУПНА ЦЕНА
1.	Механичко и хемијско чишћење топловодног котла "Ferrol" Q=46-68kW, на лако лож уље, са димно пламене стране (димних цеви и пламенице).	кпл	1		
2.	Контролни преглед и сервис горионика на лако лож уље "Sime" тип Маск 6, 42-120kW, са заменом дизни и функционалном пробом свих управљачких и сигурносних елемената, као и штеловањем сагоревања уз мерење продуката сагоревања гасним анализатором и достављањем добијених резултата. Евентуални недостаци виталних склопова биће предмет нове понуде.	кпл	1		

3.	Демонтажа и реатестирање постојећег сигурносног вентила ДН32, уз израду и предају одговарајуће испитно-атестне документације. Баждарење вентила извршити према постојећим параметрима истог.	КОМ	1		
4.	Механичко чишћење постојећег димног канала (димњаче), димензија Ø250мм и дужине цца 1,5м од котла до димњака	КПА	1		
5.	Чишћење постојећег металног монтажног димњака висине цца 7м,	КПА	1		
6.	Функционална проба система топоводног грејања, топла проба, са провером свих елемената инсталације, провером заптивености спојева, одзрачивањем и др.	паушал	1		
УКУПНО					

Котларница Одред Јандармерије у Београду - Раковица

Р. БР.	ОПИС УСЛУГА	ЈЕД. МЕРЕ	КОЛ	ЈЕД. ЦЕНА	УКУПНА ЦЕНА
1.	Механичко и хемијско чишћење топоводног котла, "ЕМО" - SVN 500 из Цеља, на лако лож уље, са димно пламене стране (димних цев и пламенице).	КПА	1		
2.	Контролни преглед и сервис горионика на лако лож уље, "Ventilator" Zagreb Q=700kW, са заменом дизни и функционалном пробом свих управљачких и сигурносних елемената, као и штеловањем сагоревања уз мерење продуката сагоревања гасним анализатором и достављањем добијених резултата. Евентуални недостаци виталних склопова биће предмет нове понуде.	КПА	1		
3.	Демонтажа и реатестирање постојећих сигурносних вентила ДН50 од стране за то овлаштене-стручне фирме, уз израду и предају одговарајуће испитно-атестне документације надзорном органу. Баждарење вентила извршити према постојећим параметрима истог.	КОМ	2		
4.	Механичко чишћење постојећег димног канала (димњаче), димензија Ø350мм и дужине цца 1,5м од котла до димњака	КПА	1		
5.	Чишћење постојећег зиданог димњака висине цца 7м	КПА	1		
6.	Функционална проба система топоводног грејања, топла проба, са провером свих елемената инсталације, провером заптивености спојева, одзрачивањем и др.	паушал	1		
УКУПНО					

Котларница у објекту " Хангара " на аеродрому "Никола Тесла" у Сурчину

Р. БР.	ОПИС УСЛУГА	ЈЕД. МЕРЕ	КО Л	ЈЕД. ЦЕНА	УКУПНА ЦЕНА
1.	Механичко и хемијско чишћење топловодног котла, производ "МИП-Тимо" Ђуприја, топлотног капацитета 640 kW, на лако лож уље, са димно пламене стране (димних цеви и пламенице).	кПА	2		
2.	Контролни преглед и сервис горионика на лако лож уље, "Bentone" 700kW, са заменом дизни и функционалном пробом свих управљачких и сигурносних елемената, као и штеловањем сагоревања уз мерење продуката сагоревања гасним анализатором и достављањем добијених резултата. Евентуални недостаци виталних склопова биће предмет нове понуде	кПА	2		
3	Демонтажа и реатестирање постојећих сигурносних вентила, уз израду и предају одговарајуће испитно-атестне документације. Баждарење вентила извршити према постојећим параметрима истих. Вентили су следећих ознака:				
	DN 40/65, NP16 са опругом	КОМ	1		
	DN 40, NP16	КОМ	2		
4	Механичко чишћење постојећих димних канала (димњача), димензија Ø400мм и дужине цца 6м, од котлова до димњака	кПА	2		
5	Чишћење постојећег димњака висине цца 9м	кПА	1		
6.	Функционална проба система топловодног грејања, топла проба, са провером свих елемената инсталације, провером заптивености спојева, одзрачивањем и др.	пауша Л	1		
УКУПНО					

Котларница у објекту ПТЈ - Липовица 1

Р. БР.	ОПИС УСЛУГА	ЈЕД. МЕРЕ	КОЛ	ЈЕД. ЦЕНА	УКУПНА ЦЕНА
1.	Механичко и хемијско чишћење постојећег топловодног котла, "NOVAL" UNO 3, Q=280kW, са димно пламене стране (димних цеви и пламенице).	кПА	2		

2.	Контролни преглед и сервис горионика на лако лож уље, "Noval" HNL - 300 G 2 BS, са заменом дизни и функционалном пробом свих управљачких и сигурносних елемената, као и штеловањем сагоревања уз мерење продуката сагоревања гасним анализатором и достављањем добијених резултата. Евентуални недостаци виталних склопова биће предмет нове понуде	кпЛ	2		
3.	Демонтажа и реатестирање постојећих сигурносних вентила DN40, уз израду и предају одговарајуће испитно-атестне документације. Баждарење вентила извршити према постојећим параметрима истог.	КОМ	2		
4.	Механичко чишћење постојећег димног канала (димњаче), димензија Ø450мм и дужине цца 2,5м од котла до димњака	кпЛ	1		
5.	Чишћење постојећег зиданог димњака висине цца 15м	кпЛ	1		
6.	Функционална проба система топоводног грејања, топла проба, са провером свих елемената инсталације, провером заптивености спојева, одзрачивањем и др.	пауша Л	1		
УКУПНО					

Котларница у објекту САЈ "13.мај" у Батајници

Р. БР.	ОПИС УСЛУГА	ЈЕД. МЕРЕ	КОЛ	ЈЕД. ЦЕНА	УКУПНА ЦЕНА
1.	Пажљиво механичко чишћење постојећег топоводног котла "NOVAL" ST plus, топлотног капацитета 650 kW, на лако лож уље, са димно - пламене стране (димних цеви и пламенице).	кпЛ	2		
2.	Контролни преглед и сервис горионика на лако лож уље, "Noval" HL - E 90 G 2 P BS, са заменом дизни и функционалном пробом свих управљачких и сигурносних елемената, као и штеловањем сагоревања уз мерење продуката сагоревања гасним анализатором и достављањем добијених резултата. Евентуални недостаци виталних склопова биће предмет нове понуде	кпЛ	2		
3.	Демонтажа и реатестирање постојећих сигурносних вентила ДН65, уз израду и предају одговарајуће испитно-атестне документације. Баждарење вентила извршити према постојећим параметрима истог.	КОМ	2		
4.	Механичко чишћење постојећег димног канала димензија: 600х600цм и дужине цца 6м, од котлова до димњака	кпЛ	2		

5.	Механичко чишћење постојећег димњака, висине цца 12м	кпЛ	1		
6.	Функционална проба система топоводног грејања, топла проба, са провером свих елемената инсталације, провером заптивености спојева, одзрачивањем и др.	пауша Л	1		
УКУПНО					

ВАТРОГАСНА БРИГАДА У Ул Мије Ковачевића

Р. БР.	ОПИС УСЛУГА	ЈЕД. МЕРЕ	КОЛ	ЈЕД. ЦЕНА	УКУПНА ЦЕНА
1.	подешавање и чишћење горионик на тешко лож уље (мазут) WEISHAUPТ/Monarch MS7S, Q=1.08MW, 34-158 kg/h	ком	3		
2.	сервис и чишћење парни котла ТРГ СРГ са гориоником на тешко лож уље (мазут), Q=1.08 MW	ком	3		
3.	Набавка и замена заптивног материјала на вратима котла дим. 50x50x6000mm	компл	3		
4.	Чишћење таложника гаражи запремина 2.5m ³	пауш	1		
5.	Чишћење хоризонталног димњака L=15m висине 1m светлог пресека	компл	3		
УКУПНО					

Ватрогасна станица Кошутњак ул. Кнеза Вишеслава б.б

Р. БР.	ОПИС УСЛУГА	ЈЕД. МЕРЕ	КОЛ	ЈЕД. ЦЕНА	УКУПНА ЦЕНА
1.	Топловодни котла тип TAM Stadler ZE 200 са гориоником на лако лож уље, Q=325 KW - сервис, чишћење	ком	2		
2.	Набавка и замена заптивног материјала на вратима котла	компл	2		
3.	Чишћење таложника гаражи.	пауш	1		
4.	Горионик на лако лож уље WEISHAUPТ-Monarch L2Z9, Q = 325 KW, 50 кг/ч - сервис, чишћење и подешавање	ком	2		
УКУПНО					

Ватрогасна станица Раковица село ул. Булевар Ј.Н.А. бр. 30

Р. БР.	ОПИС УСЛУГА	ЈЕД. МЕРЕ	КО Л	ЈЕД. ЦЕНА	УКУПНА ЦЕНА
1.	Топловодни котло тип Rondo 4 са горионоком на лако лож уље, Q=34.8 KW - сервис, чишћење	КОМ	1		
2.	Набавка и замена заптивног материјала на вратима котла	КОМПА	1		
3.	Чишћење таложника гаражи.	пауш	1		
4.	Горионик на лако лож уље Sime Q=38KW, 1-3.5 кг/ч - сервис, чишћење и подешавање	КОМ	1		
УКУПНО					

Ватрогасна станица Матица Земун ул. 22 Октобра

Р. БР.	ОПИС УСЛУГА	ЈЕД. МЕРЕ	КОЛ	ЈЕД. ЦЕНА	УКУПНА ЦЕНА
1.	Топловодни котло Q=500 KW са горионоком на лако лож уље - сервис, чишћење	КОМ	1		
2.	Набавка и замена заптивног материјала на вратима котла	КОМПА	1		
3.	Чишћење таложника гаражи.	пауш	1		
4.	Горионик на лако лож уље Rem 117, Q=500 KW- сервис, чишћење и подешавање	КОМ	1		
УКУПНО					

Ватрогасна станица Барајево ул. 10 Октобра бр. 3

Р. БР.	ОПИС УСЛУГА	ЈЕД. МЕРЕ	КОЛ	ЈЕД. ЦЕНА	УКУПНА ЦЕНА
1.	Топловодни котло тип GE315 BUDERUS са горионоком на лако лож уље Q=330KW- сервис, чишћење	КОМ	1		
2.	Набавка и замена заптивног материјала на вратима котла	КОМПА	1		
3.	Чишћење таложника гаражи.	пауш	1		
4.	Горионик на лако лож уље WEISHAUPТ-Vrnc VII 30Z-C, Q=330 kW- сервис, чишћење и подешавање	КОМ	1		
5.	Горионик на лако лож уље Lamborghini Еко 15/2, Q=150 kW, - сервис, чишћење и подешавање	КОМ	1		
УКУПНО					

Вагрогасни брод

Р. БР.	ОПИС УСЛУГА	ЈЕД. МЕРЕ	КОЛ	ЈЕД. ЦЕНА	УКУПНА ЦЕНА
1.	Топловодни котло тип Радијатор Зрењанин са гориоником на лако лож уље Екорлам Q=25kW - сервис, чишћење	КОМ	1		
2.	Набавка и замена заптивног материјала на вратима котла	КОМПА	1		
3.	Чишћење таложника гарежи.	ПАУШ	1		
4.	Горионик на лако лож уље Екорлам Q= 25 kW - сервис, чишћење и подешавање	КОМ	1		
УКУПНО					

ПАНЧЕВО**ПС Бела Црква- Трг Руских Кадета бр.1**

Р. БР.	ОПИС РАДОВА	ЈЕД. МЕРЕ	КОЛ	ЈЕД. ЦЕНА	УКУПНА ЦЕНА
1.	Чишћење топоводног котла са димоводне стране од наслага продуката сагоревања. Котло је производ "Подвис" Књажевац, тип GP 250, номиналне снаге 250 kW, р.м. вода 90/70°C, погонско гориво је лако лож уље.	КОМ.	1		
2.	Демонтажа, баждарење и поновна монтажа вентила сигурности, са издавањем Извештаја о испитивању, следећих карактеристика :				
	DN 50 са тегом	КОМ.	1		
	DN 20 са тегом	КОМ.	1		
3.	Преглед и контрола аутоматике котла, трокраког електромоторног вентила и електронског регулатора температуре, производ "Auter" тип AMR 202 RG.	КПА.	1		
4.	Чишћење димњака, комплет са прикључном димњачом Ø200	КПА.	1		
5.	Преглед и редован сервис горионика на лако лож уље, производ "Weishaupt" Monarch L2Z, чишћење филтера горива, урегулисавање процеса сагоревања	КПА.	1		
УКУПНО					

Објекат ПС Опово

Р. БР.	ОПИС РАДОВА	ЈЕД. МЕРЕ	КОЛ	ЈЕД. ЦЕНА	УКУПНА ЦЕНА
1.	Чишћење топловодног котла са димоводне стране од наслага продуката сагоревања. Котао је производ "МЕТАЛ" Прешево, тип КУМ 100, номиналне снаге 100 kW, радни медијум вода 90/70°C, погонско гориво је лако лож уље.	КОМ.	1		
2.	Демонтжа, баждарење и поновна монтажа вентила сигурности, са издавањем Извештаја о испитивању, следећих карактеристика :				
	DN 50 са тегом	КОМ.	1		
3.	Чишћење димњака, комплет са прикључном димњачом	КПЛ.	1		
4.	Преглед и редован сервис горионика на лако лож уље, производ "BENTONE" тип 8.20, чишћење филтера горива, урегулисавање процеса сагоревања	КПЛ.	1		
УКУПНО					

Објекат СГП Калуђерово

Р. БР.	ОПИС РАДОВА	ЈЕД. МЕРЕ	КОЛ	ЈЕД. ЦЕНА	УКУПНА ЦЕНА
1.	Чишћење топловодног котла са димоводне стране од наслага продуката сагоревања. Котао је производ "Starklima" тип 30, номиналне снаге 30 kW, радни медијум вода 90/70°C, погонско гориво је лако лож уље.	КОМ.	1		
2.	Демонтжа, баждарење и поновна монтажа вентила сигурности, са издавањем Извештаја о испитивању, следећих карактеристика : DN 20 са тегом	КОМ.	1		
3.	Чишћење димњака, комплет са прикључном димњачом	КПЛ.	1		
4.	Преглед и редован сервис горионика на лако лож уље, производ "Starklima" 30-50 kW, чишћење филтера горива, урегулисавање процеса сагоревања	КПЛ.	1		
УКУПНО					

ШАБАЦ

ПИ ШАБАЦ СТАРИ ГРАД- ПОДСТАНИЦА

<i>Ред. Број</i>	<i>ОПИС</i>	<i>Јед. Мера</i>	<i>КОЛ</i>	<i>ЈЕД. ЦЕНА</i>	<i>УКУПНА ЦЕНА</i>
1	Демонтажа постојећег горионика, сервис, чишћење, постављање на други котао и подешавање параметара за рад на новом котлу	КОМ	1		
2	чишћење димњака	КОМПЛ	1		
УКУПНО					

ПС ВЛАДИМИРЦИ

<i>Ред. Број</i>	<i>ОПИС</i>	<i>Јед. Мера</i>	<i>КОЛ</i>	<i>ЈЕД. ЦЕНА</i>	<i>УКУПНА ЦЕНА</i>
1	Чишћење и сервис горионика, подешавање параметара	КОМ	1		
2	Чишћење и испитивање котла	КОМ	1		
УКУПНО					

ПС ЉУБОВИЈА- лож уље

<i>Ред. Број</i>	<i>ОПИС</i>	<i>Јед. Мера</i>	<i>КОЛ</i>	<i>ЈЕД. ЦЕНА</i>	<i>УКУПНА ЦЕНА</i>
1	Чишћење и сервис горионика, подешавање параметара	КОМ	1		
2	Чишћење и испитивање котла	КОМ	1		
УКУПНО					

ПС ЛОЗНИЦА ВАТРОГАСНИ ДОМ- чврсто гориво

<i>Ред. Број</i>	<i>ОПИС</i>	<i>Јед. Мера</i>	<i>КОЛ</i>	<i>ЈЕД. ЦЕНА</i>	<i>УКУПНА ЦЕНА</i>
1	Чишћење и испитивање котла, дефектажа евентуалних кварова	КОМ	1		
2	баждарење вентила сигурности са прикључком 3/4"	КОМ	2		
УКУПНО					

ПУ ЗА ГРАД БЕОГРАД

1. Управна зграда ПУ за град Београд ул. Булевар деспота Стефана бр. 107

поз.	Опис	јед. мере	количина	ЈЕД. ЦЕНА	УКУПНА ЦЕНА
1.1	Топловодни котао ЕМО СЕЛЈЕ SVN 1100 са гориоником на тешко лож уље (мазут) Q=1.28 MW	КОМ	2		
1.2	Набавка и замена заптивног материјала на вратима котла азбест шњур 30x30x6000mm.	КОМПА	2		

1.3	Чишћење двоканалног димњака висине 28 м.	м	28		
1.4	Чишћење таложника гаражи запремине 1 м ³	пауш			
УКУПНО					

2. ПС Палила ул. Мије Ковачевића 15

поз.	Опис	јед. мере	кол	ЈЕД. ЦЕНА	УКУПНА ЦЕНА
2.1	Топловодни котло ЕМО СЕЛЈЕ SVN 1100ТАМ stadler тип ZE 1500 са гориоником на лако лож уље Q = 1.774 MW	КОМ	2		
2.2	Набавка и замена заптивног материјала на вратима котла дим. азбест шњур 30x30x8500mm.	КОМПА	2		
2.3	Чишћење таложника гаражи запремине 1 м ³	пауш			
УКУПНО					

3. СПИ Нишки пут

поз.	опис	јед. мере	кол	ЈЕД. ЦЕНА	УКУПНА ЦЕНА
3.1	Топловодни котло Q=100KW са гориоником на лако лож уље Q = 100 KW	КОМ	1		
3.2	Топловодни котло Lamborghini са гориоником на лако лож уље Q = 100 KW	КОМ	1		
3.3	Набавка и замена заптивног материјала на вратима котла	КОМПА	2		
3.4	Чишћење таложника гаражи запр. 0.4 м ³	пауш			
УКУПНО					

5. ПС Земун ул. Омладински трг бр. 2

поз.	опис	јед. мере	кол	ЈЕД. ЦЕНА	УКУПНА ЦЕНА
5.1	Топловодни котло тип ЕМО Selje SB 500 са гор. на лако лож уље Q = 975 KW - чишћење	КОМ	1		
5.2	Топловодни котло тип Lamborghini са гориоником на лако лож уље Q = 500 KW - чишћење	КОМ	1		
5.3	Набавка и замена заптивног материјала на вратима котла	КОМПА	2		
УКУПНО					

5. ПС Вождовац ул. Стевана Првовенчаног бр.1

поз.	опис	јед. мере	кол	ЈЕД. ЦЕНА	УКУПНА ЦЕНА
6.1	Топловодни котао тип Подвис Књажевац са горионоком на лако лож уље Q = 600 KW	КОМ	1		
6.2	Набавка и замена заптивног материјала на вратима котла	КОМПА	1		
6.3	Чишћење таложника гаражи запр. 0.5 m ³ .	пауш			
УКУПНО					

6. ПС Калуђерица ул. Краља Петра бр. 7

поз.	опис	јед. мере	кол	ЈЕД. ЦЕНА	УКУПНА ЦЕНА
7.1	Топловодни котао тип Lamborghini са гориоником на лако лож уље Q = 103.2 KW	КОМ	1		
7.2	Набавка и замена заптивног материјала на вратима котла	КОМ	1		
7.3	Шамотирање котла	КГ	30		
7.4	Чишћење таложника гаражи запр. 0.5 m ³ .	пауш			
УКУПНО					

7. ПС Гроцка ул. Хајдук Вељкова б.б.

поз.	опис	јед. мере	кол	ЈЕД. ЦЕНА	УКУПНА ЦЕНА
8.1	Топловодни котао тип Toplota Zagreb ТНТВ са горионоком на лако лож уље Q = 185 KW	КОМ	1		
8.2	Набавка и замена заптивног материјала на вратима котла 25 x 25 x 2200 mm.	КОМПА	1		
8.3	Шамотирање котла	КГ	40		
8.4	Чишћење таложника гаражи.	пауш			
УКУПНО					

9. ПС Барајево Миодрага Вуковића 14

поз.	опис	јед. мере	кол	ЈЕД. ЦЕНА	УКУПНА ЦЕНА
9.1	Топловодни котао тип Lamborghini Megaprex N150 KW са горионоком на лако лож уље	КОМ	1		

9.2	Набавка и замена заптивног материјала на вратима котла	КОМПА	1		
9.3	Чишћење продуката сагоревања.				
УКУПНО					

10. ПО Сурчин Војвођанска 96

ПОЗ.	ОПИС	ЈЕД. МЕРЕ	КОЛ	ЈЕД. ЦЕНА	УКУПНА ЦЕНА
10.1	Топловодни котао тип СТС са гориоником на лако лож уље и плин Q = 50 KW	КОМ	1		
10.2	Набавка и замена заптивног материјала на вратима котла	КОМПА	1		
10.3	Чишћење таложника гарежи.	ПАУШ			
УКУПНО					

1.ПУ Београд ул. Булевар деспота Стефана бр.107

ПОЗ.	ОПИС	ЈЕД. МЕРЕ	КОЛ	ЈЕД. ЦЕНА	УКУПНА ЦЕНА
1.1	Горионик на тешко лож уље (мазут) WEISHAUPТ-MONARCH MS7S Q = 1.28 MW, 65-125 кг/ч	КОМ	2		
1.2	Испорука резервних дизни за горионик на тешко лож уље WEISHAUPТ-MONARCH MS7S Q = 1.28 MW, 65-125 кг/ч Обрач. по ком. дизни	КОМ	4		
УКУПНО					

2. ПС Палидула ул. Мије Ковачевића

ПОЗ.	ОПИС	ЈЕД. МЕРЕ	КОЛ	ЈЕД. ЦЕНА	УКУПНА ЦЕНА
2.1	Горионик на лако лож уље WEISHAUPТ-MONARCH L8Z Q = 1.77 MW, 65-231 кг/ч	КОМ	2		
УКУПНО					

3. ПС Нишки пут Ауто пут ка Нишу б.б

ПОЗ.	ОПИС	ЈЕД. МЕРЕ	КОЛ	ЈЕД. ЦЕНА	УКУПНА ЦЕНА
3.1	Горионик на лако лож уље WEISHAUPТ-MONARCH L1Z1 Q = 0.1 MW, 6-30 кг/ч	КОМ	2		
УКУПНО					

4.ПС Земун ул. Омладински трг бр.2

ПОЗ.	ОПИС	ЈЕД. МЕРЕ	КОЛ	ЈЕД. ЦЕНА	УКУПНА ЦЕНА
4.1	Горионик на лако лож уље LAMBORGHINI ECO 40/2 Q=350 KW	КОМ	1		

4.2	Горионик на лако лож уље GIERSTHN Q=975 KW	КОМ	1		
УКУПНО					

5. ПС Вождовац ул. Стевана Првовенчаног бр.1

ПОЗ.	ОПИС	ЈЕД МЕРЕ	КОЛ	ЈЕД. ЦЕНА	УКУПНА ЦЕНА
5.1	Горионик на лако лож уље WEISHAUPТ-MONARCH L6ZV Q = 0.6 MW, 25-100 кг/ч	КОМ	1		
УКУПНО					

6. ПС Калуђерица ул.Краља Петра бр.1

ПОЗ.	ОПИС	ЈЕД МЕРЕ	КОЛ	ЈЕД. ЦЕНА	УКУПНА ЦЕНА
6.1	Горионик на лако лож уље LAMBORGHINI Q=150 KW	КОМ	1		
6.2	Замена комплетног филтера на линији горива	КОМ	1		
УКУПНО					

7. ПС Гроцка ул.Хајдук Вељкова б.б

ПОЗ.	ОПИС	ЈЕД МЕРЕ	КОЛ	ЈЕД. ЦЕНА	УКУПНА ЦЕНА
7.1	Горионик на лако лож уље VENTERM 3LVP Q = 0.238 MW, 30 кг/ч	КОМ	1		
УКУПНО					

8. ПС Барајево ул.Миодрага Вуковића бр.14

ПОЗ.	ОПИС	ЈЕД МЕРЕ	КОЛ	ЈЕД. ЦЕНА	УКУПНА ЦЕНА
8.1	Горионик на лако лож уље WEISHAUPТ-MONARCH L1Z Q = 0.150 MW, 5.5-17 кг/ч	КОМ	1		
УКУПНО					

9. ПС Сурчин, Војвођанска 96

ПОЗ.	ОПИС	ЈЕД МЕРЕ	КОЛ	ЈЕД. ЦЕНА	УКУПНА ЦЕНА
9.1	Горионик на лако лож уље и гас BALTUR Q=70 KW	КОМ	1		
УКУПНО					

Укупна вредност понуде за ЛОКАЦИЈУ 2: _____ динара без ПДВ-а.

ИЗНОС ПДВ-А: _____ ДИНАРА

Укупна вредност понуде за ЛОКАЦИЈУ 2: _____ динара са ПДВ-ом.

Напомена: цена услуге обухвата све зависне трошкове набавке, трошкове превоза од до локације, припрему за извршење услуге, издавање атеста и остале трошкове

- **НАЧИН ПЛАЋАЊА:** у року од 45 дана од дана службеног пријема рачуна, у складу са чланом 3. и 4. Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник Републике Србије“, број 119/12).

- **МЕСТО ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ:** у складу са техничком спецификацијом.

- **РОК ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ:** _____ дана од дана увођења у посао. (Рок извршења услуге не може бити дужи од 15 дана рачунајући од дана увођења у посао. Уколико понуђач понуди дужи рок извршења услуге од наведеног понуда ће се сматрати неприхватљивом и неће бити узета у разматрање.)

- **ГАРАНТНИ РОК ЗА ИЗВРШЕНЕ УСЛУГЕ:** _____ године од дана извршења услуге. (Гарантни рок на извршење услуге не може бити краћи од 1 (једне) године рачунајући од дана извршења услуге. Уколико понуђач понуди гарантни рок краћи наведеног понуда ће се сматрати неприхватљивом и неће бити узета у разматрање.)

- **ГАРАНТНИ РОК НА УГРАЂЕНУ ОПРЕМУ:** _____ године од дана извршења услуге. (Гарантни рок на уграђену опрему не може бити краћи од 2(две) године рачунајући од дана извршења услуге. Уколико понуђач понуди гарантни рок краћи наведеног понуда ће се сматрати неприхватљивом и неће бити узета у разматрање.)

- **РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ:** _____ дана од дана отварања понуде (минимум 60 дана од дана отварања понуде, у случају да понуђач понуди краћи рок опције понуде од 60 дана од дана отварања понуде, понуда ће се сматрати неприхватљивом и неће се разматрати).

ПОНУЂАЧ ПОПУЊАВАВА ЈЕДИНИЧНУ ЦЕНУ, УКУПНУ ЦЕНУ БЕЗ ПДВ-А, ПДВ И УКУПНУ ВРЕДНОСТ СА ПДВ-ОМ

Упутство: Понуђач јасно и недвосмислено уноси све тражене податке у образац понуде.

Уколико дође до исправке у подацима, исте оверити и потписати од стране овлашћеног лица.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

ЛОКАЦИЈА 3 - центар

ПС Рача - ГЛАВНИ ЕНЕРГЕНТ =СТРУЈА

<i>Ред. Број</i>	<i>ОПИС</i>	<i>Јед. Мера</i>	КОЛ	ЈЕД. ЦЕНА	УКУПНА ЦЕНА
1	Испуштање воде из инсталације котларнице са поновним пуњењем омекшаном водом, по завршетку радова.	КОМПА	1		
2	Преглед електро котла и електро грејача. Број неисправних грејача се утврђује на лицу места и посебно уговара.	КОМПЛ.	2		
3	Испорука и уградња нових електро грејача 6KW са претходном демонтажом постојећих неисправних.	КОМ	1		
4	Испорука и уградња нових електро грејача 12 KW са претходном демонтажом постојећих неисправних.	КОМ	2		
5	Преглед електро ормана са констатовањем исправности	КОМПЛ	1		
6	Баждарење вентила сигурности са тегом са издавањем одговарајућег атеста	КОМ	1		
7	Баждарење вентила сигурности са опругом са издавањем одговарајућег атеста	КОМ	1		
УКУПНО					

ПС Баточина - ГЛАВНИ ЕНЕРГЕНТ =СТРУЈА

<i>Ред. Број</i>	<i>ОПИС</i>	<i>Јед. Мера</i>	КОЛ	ЈЕД. ЦЕНА	УКУПНА ЦЕНА
1	Испуштање воде из инсталације котларнице са поновним пуњењем омекшаном водом, по завршетку радова.	КОМПА	1		
2	Испорука и уградња нових електро грејача 4kW и повезивање на електричну мрежу	КОМ	6		
3	Преглед електро ормана са констатовањем исправности	КОМПЛ	1		
4	Баждарење вентила сигурности са тегом са издавањем одговарајућег атеста	КОМ	1		
5	Баждарење вентила сигурности са опругом са издавањем одговарајућег атеста	КОМ	1		
УКУПНО					

ПС ВАРВАРИН - ГЛАВНИ ЕНЕРГЕНТ =ЛОЖ УЉЕ

<i>Ред. Број</i>	<i>ОПИС</i>	<i>Јед. Мера</i>	КОЛ	ЈЕД. ЦЕНА	УКУПНА ЦЕНА
1	Испуштање воде из инсталације котларнице са поновним пуњењем омекшаном водом, по завршетку радова.	КОМПА	1		

2	Механичко чишћење котла на лож уље (капацитет 800.000 kcal) са димне стране	КОМ	1		
3	Механичко чишћење постојећих димњака и димњача	КОМ	1		
4	Периодични сервис постојећих горионика. Обухватити чишћење и преглед извршних и управљачких елемената. Евентуална замена функционалних подсклопова ће се дефинисати допунском понудом. По завршеном прегледу и чишћењу извршити подешавање процеса сагоревања сходно анализи продуката сагоревања.	КОМ	2		
5	Баждарење сигурносних вентила на цев 6/4" са издавањем потребне испитно-атестне документације.	КОМ.	4		
6	Испитивање рада пумпе за циркулацију воде, са провером напона, смера обртовања и дихтовања, сервисирање капацитет пумпе 790kW, број обртаја 1400	КОМ	1		
УКУПНО					

ПУ Краљево

Р. БР.	ОПИС УСЛУГА	ЈЕД. МЕРЕ	КОЛ	ЈЕД. ЦЕНА	УКУПНА ЦЕНА
1.	Сервисирање и штеловање рада горионика, и то				
	Замена улошка филтера горива (лож уље)				
	Замена дизни горионика				
	Чишћење електроде за паљење				
	Чишћење филтера на пумпи за гориво				
	Штеловање, подешавање сагоревања и давање извештаја емисија сагоревања				
	Произвођач: Weishaupt				
	Тип: L7Z	КОМ	1		
УКУПНО					

ПС Врњачка Бања

Р. БР.	ОПИС УСЛУГА	ЈЕД. МЕРЕ	КОЛ	ЈЕД. ЦЕНА	УКУПНА ЦЕНА
1.	Сервисирање и штеловање рада горионика, и то				
	Замена улошка филтера горива (лож уље)				

	Замена дизни горионика				
	Чишћење електроде за паљење				
	Чишћење филтера на пумпи за гориво				
	Штеловање, подешавање сагоревања и давање извештаја емисија сагоревања				
	Произвођач:Weishaupt				
	Тип:WL30Z-C	КОМ	1		
УКУПНО					

Одељење за ванредне ситуације у Краљеву

Р. БР.	ОПИС УСЛУГА	ЈЕД. МЕРЕ	КОЛ	ЈЕД. ЦЕНА	УКУПНА ЦЕНА
1.	Сервисирање и штеловање рада горионика, и то				
	Замена улошка филтера горива (лож уље)				
	Замена дизни горионика				
	Чишћење електроде за паљење				
	Чишћење филтера на пумпи за гориво				
	Штеловање, подешавање сагоревања и давање извештаја емисија сагоревања				
	Произвођач:Weishaupt				
	Тип:L5Z	КОМ	1		
УКУПНО					

Одред Жандармерије

Р. БР.	ОПИС УСЛУГА	ЈЕД. МЕРЕ	КОЛ	ЈЕД. ЦЕНА	УКУПНА ЦЕНА
1.	Сервисирање и штеловање рада горионика, WGL40/1-A ZM гориво лож уље, снага: 500 kW и то:Замена улошка филтера горива (лож уље),Замена дизни горионика, Чишћење електроде за паљење,Чишћење филтера на пумпи за гориво, Штеловање, подешавање сагоревања и давање извештаја емисија сагоревања	КОМ	2		
УКУПНО					

ПУ НОВИ ПАЗАР

Р. БР.	ОПИС УСЛУГА	ЈЕД. МЕРЕ	КОЛ	ЈЕД. ЦЕНА	УКУПНА ЦЕНА
1	Ремонт горионика (еко флам)	КОМ	2		
2	Баждарење сигурносних вентила:				
	1 вентил са тегом	КОМ	1		
	1 вентил са опругом	КОМ	1		
3	Замена термометра 1/2“	КОМ	2		

4	Замена манометра 1/2 “	КОМ	1		
5	Котао Вулкан Зрењанин, 24 ребара, сервис и чишћење	КОМ	2		
6	Радови на ремонту горнионика за нафту. Ремонт подразумева замену дизни, чишћење, провера рада свих склопних делова без замене. Пупгање у пробни рад и остало.	КОМ	2		
УКУПНО					

Укупна вредност понуде за ЛОКАЦИЈУ 3: _____ динара без ПДВ-а.

ИЗНОС ПДВ-А: _____ ДИНАРА

Укупна вредност понуде за ЛОКАЦИЈУ 3: _____ динара са ПДВ-ом.

Напомена: цена услуге обухвата све зависне трошкове набавке, трошкове превоза од до локације, припрему за извршење услуге, издавање атеста и остале трошкове

- **НАЧИН ПЛАЋАЊА:** у року од 45 дана од дана службеног пријема рачуна, у складу са чланом 3. и 4. Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник Републике Србије“, број 119/12).

- **МЕСТО ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ:** у складу са техничком спецификацијом.

- **РОК ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ:** _____ дана од дана увођења у посао. (Рок извршења услуге не може бити дужи од 15 дана рачунајући од дана увођења у посао. Уколико понуђач понуди дужи рок извршења услуге од наведеног понуда ће се сматрати неприхватљивом и неће бити узета у разматрање.)

- **ГАРАНТНИ РОК ЗА ИЗВРШЕНЕ УСЛУГЕ:** _____ године од дана извршења услуге. (Гарантни рок на извршење услуге не може бити краћи од 1 (једне) године рачунајући од дана извршења услуге. Уколико понуђач понуди гарантни рок краћи наведеног понуда ће се сматрати неприхватљивом и неће бити узета у разматрање.)

- **ГАРАНТНИ РОК НА УГРАЂЕНУ ОПРЕМУ:** _____ године од дана извршења услуге. (Гарантни рок на уграђену опрему не може бити краћи од 2 (две) године рачунајући од дана извршења услуге. Уколико понуђач понуди гарантни рок краћи наведеног понуда ће се сматрати неприхватљивом и неће бити узета у разматрање.)

- **РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ:** _____ дана од дана отварања понуде (минимум 60 дана од дана отварања понуде, у случају да понуђач понуди краћи рок опције понуде од 60 дана од дана отварања понуде, понуда ће се сматрати неприхватљивом и неће се разматрати).

ПОНУЂАЧ ПОПУЊАВАВА ЈЕДИНИЧНУ ЦЕНУ, УКУПНУ ЦЕНУ БЕЗ ПДВ-А, ПДВ И УКУПНУ ВРЕДНОСТ СА ПДВ-ОМ

Упутство: Понуђач јасно и недвосмислено уноси све тражене податке у образац понуде.

Уколико дође до исправке у подацима, исте оверити и потписати од стране овлашћеног лица.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

ЛОКАЦИЈА 4 - исток**ОВС Јагодина, ВД у Јагодини - котло на лож уље**

Р. БР.	ОПИС УСЛУГА	ЈЕД. МЕРЕ	КОЛ	ЈЕД. ЦЕНА	УКУПНА ЦЕНА
1.	Механичко и хемијско прање котла са димне и водене стране	КОМ.	1		
2	Сервис горионика и подешавање сагоревања уз анализу продуката сагоревања	КОМ.	2		
3	Баждарење вентила сигурности уз издавање атеста	КОМ.	1		
4	Преглед РО - котларнице	КОМ.	1		
5	Механичко чишћење, контрола - преглед постојеће димњака,	КОМ.	1		
6	Демонтажа постојећих, набавка и уградња нових радијаторских вентила 1/2"	КОМ.	16		
УКУПНО					

ОВС Параћин, ВД у Параћину - котло на лож уље

Р. БР.	ОПИС УСЛУГА	ЈЕД. МЕРЕ	КОЛ	ЈЕД. ЦЕНА	УКУПНА ЦЕНА
1.	Механичко и хемијско чишћење котла са димне и водене стране	КОМ.	1		
2	Сервис горионика и подешавање сагоревања уз анализу продуката сагоревања	КОМ.	1		
3	Баждарење вентила сигурности од стране овлашћене фирме уз издавање атеста	КОМ.	1		
4	Преглед РО - котларнице	КОМ.	1		
5	Механичко чишћење и преглед димњака	КОМ.	1		
УКУПНО					

ПС Пожаревац

Р. БР.	ОПИС УСЛУГА	ЈЕД. МЕРЕ	КОЛ	ЈЕД. ЦЕНА	УКУПНА ЦЕНА
1.	Демонтажа постојећег, набавка и уградња новог, одговарајућег електро котла укупне снаге грејача 30 kW, уз преправку инсталације ради повезивања новог котла, комплет са повезивањем и пуштањем у рад. Гаранција на котлове 2,5 године	КОМПА	2		
2.	Испорука и уградња 3 аутоматска осигурача 50 А у ПВЦ кутији, комплет са уводницима за кабл 5x10мм	КОМПА	2		

3.	Испорука и уградња кабла 5x10мм за повезивање котла и РО	м	10		
УКУПНО					

ССП Пожаревац

Р. БР.	ОПИС УСЛУГА	ЈЕД. МЕРЕ	КОЛ	ЈЕД. ЦЕНА	УКУПНА ЦЕНА
1.	Механичко и хемијско чишћење постојећег, топловодног, уљног котла капацитета 350 kW , од чађи и несагорелих продуката сагоревања, са димне стране.	КОМПА	2		
2.	Испорука потребног материјала и сервис постојећег горионика тип-а ЕСОFLAM MAJOR 35. Сервисом обхватити замену постојећих дизни промерно капацитету котла, провера исправности електрода, провера исправности VN трафоа, провера исправности фото ћелије, провера исправности пумпе виоког притиска, чишћење и подмазивање машинских подскопова, чишћење замена финих филтера, завршно урегулисаване рада са мерењем димне слике. По завршеном урегулисавању рада сачинити извештај о резултатима извршених мерења.	КОМПА	2		
3.	Демонтажа, основни сервис и баждарење постојећег вентила сигурности NO50NP16 са тегом, (у верзији прирубничког споја) све комплет са његовом накнадном монтажом на инсталацију уз замену постојећег везног и заптивног материјала. Предати пропратну атестну документацију о извршеном баждарењу.	КОМ	2		
4.	Пражњење дела постојеће инсталације грејања због радова на демонтажи и монтажи вентила сигурности. По завршетку радова, инсталацију је потребно допунити, одзрачити и испитати херметичност спојева - хладна проба.	паушал	1		
УКУПНО					

СП Велико Градиште

Р. БР.	ОПИС УСЛУГА	ЈЕД. МЕРЕ	КОЛ	ЈЕД. ЦЕНА	УКУПНА ЦЕНА
1.	Механичко и хемијско чишћење постојећег, топловодног, уљног, котла капацитета 160 kW, са димне стране од чађи и несагорелих продуката сагоревања. Након чишћења конзервирати димну страну котла заштитним премазом.	КОМПА	1		

2.	Испорука потребног материјала и сервис постојећег горионика тип-а MINOR 20. Сервисом обухватити замену постојећих дизни примерно капацитету котла провера исправности електрода, провера исправности VN трафоа, провера исправности фото ћелије, провера исправности пумпе високог притиска, чишћење и подмазивање машинских подскопова, чишћење и замена финих филтера, завршно урегулисавање рада са мерењем димне слике. По завршеном урегулисавању рада сачинити извештај о резултатима извршених мерења.	КОМПЛ	1		
3.	Демонтажа, основни сервис и баждарење постојећег вентила сигурности са опругом 5/4" (у верзији навојног споја) све комплет са његовом накнадом монтажом на инсталацију уз замену постојећег заптивног материјала. Предати атестну документацију о извршеном баждарењу.	КОМ	1		
4	Пражњење дела постојеће инсталације грејања због радова на демонтажи и монтажи вентила сигурности . По завршетку радова, инсталацију је потребно допунити, одзрачити и испитати херметичност спојева - хладна проба.	паушал	1		
УКУПНО					

СП Голубац

Р. БР.	ОПИС УСЛУГА	ЈЕД. МЕРЕ	КОЛ	ЈЕД. ЦЕНА	УКУПНА ЦЕНА
1.	Механичко и хемијско чишћење постојећег, топловодног, уљног, котла капацитета 160 kW, са димне стране од чађи и несагорелих продуката сагоревања. Након чишћења конзервирати димну страну котла заштитним премазом.	КОМПЛ	1		
2.	Испорука потребног материјала и сервис постојећег горионика тип-а MINOR 20. Сервисом обухватити замену постојећих дизни примерно капацитету котла провера исправности електрода, провера исправности VN трафоа, провера исправности фото ћелије, провера исправности пумпе високог притиска, чишћење и подмазивање машинских подскопова, чишћење и замена финих филтера, завршно урегулисавање рада са мерењем димне слике. По завршеном урегулисавању рада сачинити извештај о резултатима извршених мерења.	КОМПЛ	1		
3.	Демонтажа, основни сервис и баждарење постојећег вентила сигурности са опругом 5/4" (у верзији навојног споја) све комплет са његовом накнадом монтажом на инсталацију уз замену постојећег заптивног материјала. Предати атестну документацију о извршеном баждарењу.	КОМ	1		

4	Пражњење дела постојеће инсталације грејања због радова на демонтажи и монтажи вентила сигурности . По завршетку радова, инсталацију је потребно допунити, одзрачити и испитати херметичност спојева - хладна проба.	паушал	1		
УКУПНО					

СП Жабари

Р. БР.	ОПИС УСЛУГА	ЈЕД. МЕРЕ	КОЛ	ЈЕД. ЦЕНА	УКУПНА ЦЕНА
1.	Механичко и хемијско чишћење постојећег, топловодног, уљног, котла капацитета 350 KW, са димне стране одчађи и несагорелих продуката сагоревања. Након чишћења конзервирати димну страну котла заштитним премазом.	компа	1		
2.	Испорука потребног материјала и сервис постојећег горионика тип-а MINOR 20. Сервисом обухватити замену постојећих дизни примерно капацитету котла провера исправности електрода, провера исправности VN трафоа, провера исправности фото ћелије, провера исправности пумпе високог притиска, чишћење и подмазивање машинских подсклопова, чишћење и замена финих филтера, завршно урегулисавање рада са мерењем димне слике. По завршеном урегулисавању рада сачинити извештај о резултатима извршених мерења.	компа	1		
3.	Демонтажа, основни сервис и баждарење постојећег вентила сигурности са опругом 5/4" (у верзији навојног споја) све комплет са његовом накнадом монтажом на инсталацију уз замену постојећег заптивног материјала. Предати атестну документацију о извршеном баждарењу.	ком	1		
4	Пражњење дела постојеће инсталације грејања због радова на демонтажи и монтажи вентила сигурности . По завршетку радова, инсталацију је потребно допунити, одзрачити и испитати херметичност спојева - хладна проба.	паушал	1		
УКУПНО					

СП Кучево

Р. БР.	ОПИС УСЛУГА	ЈЕД. МЕРЕ	КОЛ	ЈЕД. ЦЕНА	УКУПНА ЦЕНА
1.	Механичко чишћење котла НЕОВУЛКАН (до 20 глидова) произвођача Радијатор из Зрењанина, са димне стране	компа	1		

2.	Прање котла НЕОВУЛКАН (ДО 20 ГЛИДОВА) ПРОИЗВОЂАЧА Радијатор из Зрењанина, са димне стране, водом високог притиска, са предходним припремним радовима.	КОМПА	1		
3.	Механичко чишћење димњаче (дужине до 2м) и зидног, димног канала (дужине до 4м)	КОМ	1		
4	Чишћење димњака (висине до 15м) механички и термички до добијања задовољавајућег светлог отвора	КОМПА	1		
5	Испитивање котла на хладан водени притисак, ради провере заптивености са водене стране.	КОМПА	1		
УКУПНО					

Укупна вредност понуде за ЛОКАЦИЈУ 4: _____ динара без ПДВ-а.

ИЗНОС ПДВ-А: _____ ДИНАРА

Укупна вредност понуде за ЛОКАЦИЈУ 4: _____ динара са ПДВ-ом.

Напомена: цена услуге обухвата све зависне трошкове набавке, трошкове превоза од до локације, припрему за извршење услуге, издавање атеста и остале трошкове

- **НАЧИН ПЛАЋАЊА:** у року од 45 дана од дана службеног пријема рачуна, у складу са чланом 3. и 4. Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник Републике Србије“, број 119/12).

- **МЕСТО ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ:** у складу са техничком спецификацијом.

- **РОК ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ:** _____ дана од дана увођења у посао. (Рок извршења услуге не може бити дужи од 15 дана рачунајући од дана увођења у посао. Уколико понуђач понуди дужи рок извршења услуге од наведеног понуда ће се сматрати неприхватљивом и неће бити узета у разматрање.)

- **ГАРАНТНИ РОК ЗА ИЗВРШЕНЕ УСЛУГЕ:** _____ године од дана извршења услуге. (Гарантни рок на извршење услуге не може бити краћи од 1 (једне) године рачунајући од дана извршења услуге. Уколико понуђач понуди гарантни рок краћи наведеног понуда ће се сматрати неприхватљивом и неће бити узета у разматрање.)

- **ГАРАНТНИ РОК НА УГРАЂЕНУ ОПРЕМУ:** _____ године од дана извршења услуге. (Гарантни рок на уграђену опрему не може бити краћи од 2 (две) године рачунајући од дана извршења услуге. Уколико понуђач понуди гарантни рок краћи наведеног понуда ће се сматрати неприхватљивом и неће бити узета у разматрање.)

- **РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ:** _____ дана од дана отварања понуде (минимум 60 дана од дана отварања понуде, у случају да понуђач понуди краћи рок опције понуде од 60 дана од дана отварања понуде, понуда ће се сматрати неприхватљивом и неће се разматрати).

ПОНУЂАЧ ПОПУЊАВАВА ЈЕДИНИЧНУ ЦЕНУ, УКУПНУ ЦЕНУ БЕЗ ПДВ-А, ПДВ И УКУПНУ ВРЕДНОСТ СА ПДВ-ОМ

Упутство: Понуђач јасно и недвосмислено уноси све тражене податке у образац понуде.

Уколико дође до исправке у подацима, исте оверити и потписати од стране овлашћеног лица.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

ЛОКАЦИЈА 5

ПС Ариље- лож уље

Р. БР.	ОПИС УСЛУГА	ЈЕД. МЕРЕ	КОЛ	ЈЕД. ЦЕНА	УКУПНА ЦЕНА
1.	Сервисирање горионика, чишћење котла, димњаче и димњака, провера експанзионих судова, провера инсталација и њихова допуна, провера пумпи и вентила.	КОМ	1		
УКУПНО					

ПС Бајина Башта - лож уље

Р. БР.	ОПИС УСЛУГА	ЈЕД. МЕРЕ	КОЛ	ЈЕД. ЦЕНА	УКУПНА ЦЕНА
1.	Сервисирање горионика, чишћење котла, димњаче и димњака, провера експанзионих судова, провера инсталација и њихова допуна, провера пумпи и вентила.	КОМ	1		
УКУПНО					

ВД Ужице- лож уље

Р. БР.	ОПИС УСЛУГА	ЈЕД. МЕРЕ	КОЛ	ЈЕД. ЦЕНА	УКУПНА ЦЕНА
1.	Сервисирање горионика, чишћење котла, димњаче и димњака, провера експанзионих судова, провера инсталација и њихова допуна, провера пумпи и вентила.	КОМ	1		
УКУПНО					

седиште ПУ Ваљево погонско гориво лако лож уље

Р. БР.	ОПИС УСЛУГА	ЈЕД. МЕРЕ	КОЛ	ЈЕД. ЦЕНА	УКУПНА ЦЕНА
1.	сервис и подешавање горионика на лако лож уље	КОМ	2		
2.	Чишћење котла	КОМ	2		
3.	Чишћење димњаче и димњака	КОМ	1		
УКУПНО					

ПС Осечина - лож уље

Р. БР.	ОПИС УСЛУГА	ЈЕД. МЕРЕ	КОЛ	ЈЕД. ЦЕНА	УКУПНА ЦЕНА
1.	сервис и подешавање горионика	КОМ	1		
2.	Чишћење котла	КОМ	1		
3.	Чишћење димњаче и димњака	КОМ	1		
УКУПНО					

ПС УБ- лож уље

Р. БР.	ОПИС УСЛУГА	ЈЕД. МЕРЕ	КОЛ	ЈЕД. ЦЕНА	УКУПНА ЦЕНА
1.	сервис и подешавање горионика	КОМ	2		
2.	Чишћење котла	КОМ	2		
3.	Чишћење димњаче и димњака	КОМ	1		
УКУПНО					

ВД Ваљево- лож уље

Р. БР.	ОПИС УСЛУГА	ЈЕД. МЕРЕ	КОЛ	ЈЕД. ЦЕНА	УКУПНА ЦЕНА
1.	сервис и подешавање горионика	КОМ	2		
2.	Чишћење котла	КОМ	2		
3.	Чишћење димњаче и димњака	КОМ	1		
УКУПНО					

Објект ПС Ивањица

Р. БР.	ОПИС УСЛУГА	ЈЕД. МЕРЕ	КОЛ	ЈЕД. ЦЕНА	УКУПНА ЦЕНА
1	Преглед и редован сервис горионика на лако лож уље, производ "Wesishaupt" тип: WL 3Z/2, КОМФОРТ, год. 1995, чишћење филтера горива и електроде за паљење, замена дизни горионика, урегулisaвање процеса сагоревања и мерење емисије штетних гасова и давање извештаја	КПТ.	1		
2.	Демонтажа, баждарење и поновна монтажа вентила сигурности, са издавањем Извештаја о испитивању, следећих карактеристика : DN 40 са тегом	КОМ.	1		
УКУПНО					

Објект ПВСЈ Ивањица

Р. БР.	ОПИС УСЛУГА	ЈЕД. МЕРЕ	КОЛ	ЈЕД. ЦЕНА	УКУПНА ЦЕНА
1	Преглед и редован сервис горионика на лако лож уље, чишћење филтера горива и електроде за паљење, замена дизни горионика, урегулisaвање процеса сагоревања и мерење емисије штетних гасова и давање извештаја	КПТ.	1		
УКУПНО					

Објекти ПУ Чачак, ул. Цара Душана бр. 3

Р. БР.	ОПИС УСЛУГА	ЈЕД. МЕРЕ	КОЛ	ЈЕД. ЦЕНА	УКУПНА ЦЕНА
1.	Набавка и уградња циркулационе пумпе са преправком инсталације на месту уградње Тип: UPS 32-80	КОМ	1		

2	Сервис хватача нечистоће DN 32/16	КОМ	1		
3	Сервис хватача нечистоће DN 50	КОМ	1		
4	Набавка и уградња радијаторских редуцира 5/4"-3/8"	КОМ	5		
5	Набавка и уградња радијаторског вентила 1/2"	КОМ	5		
6	Набавка и уградња озрачних вентила 1/2" и 3/8"	КОМ	5		
7	Набавка и уградња радијаторског навијка 1/2"	КОМ	5		
8	Сервис радијаторских вентила и навијка и шибер вентила на озрачној мрежи	КОМ	8		
9	Урегулисаванье рада инсталације грејања после изведених радова	КПТ.	1		
УКУПНО					

Укупна вредност понуде за ЛОКАЦИЈУ 5: _____ динара без ПДВ-а.

ИЗНОС ПДВ-А: _____ ДИНАРА

Укупна вредност понуде за ЛОКАЦИЈУ 5: _____ динара са ПДВ-ом.

Напомена: цена услуге обухвата све зависне трошкове набавке, трошкове превоза од до локације, припрему за извршење услуге, издавање атеста и остале трошкове

- **НАЧИН ПЛАЋАЊА:** у року од 45 дана од дана службеног пријема рачуна, у складу са чланом 3. и 4. Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник Републике Србије“, број 119/12).

- **МЕСТО ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ:** у складу са техничком спецификацијом.

- **РОК ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ:** _____ дана од дана увођења у посао. (Рок извршења услуге не може бити дужи од 15 дана рачунајући од дана увођења у посао. Уколико понуђач понуди дужи рок извршења услуге од наведеног понуда ће се сматрати неприхватљивом и неће бити узета у разматрање.)

- **ГАРАНТНИ РОК ЗА ИЗВРШЕНЕ УСЛУГЕ:** _____ године од дана извршења услуге. (Гарантни рок на извршење услуге не може бити краћи од 1 (једне) године рачунајући од дана извршења услуге. Уколико понуђач понуди гарантни рок краћи наведеног понуда ће се сматрати неприхватљивом и неће бити узета у разматрање.)

- **ГАРАНТНИ РОК НА УГРАЂЕНУ ОПРЕМУ:** _____ године од дана извршења услуге. (Гарантни рок на уграђену опрему не може бити краћи од 2 (две) године рачунајући од дана извршења услуге. Уколико понуђач понуди гарантни рок краћи наведеног понуда ће се сматрати неприхватљивом и неће бити узета у разматрање.)

- **РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ:** _____ дана од дана отварања понуде (минимум 60 дана од дана отварања понуде, у случају да понуђач понуди краћи рок опције понуде од 60 дана од дана отварања понуде, понуда ће се сматрати неприхватљивом и неће се разматрати).

ПОНУЂАЧ ПОПУЊАВАВА ЈЕДИНИЧНУ ЦЕНУ, УКУПНУ ЦЕНУ БЕЗ ПДВ-А, ПДВ И УКУПНУ ВРЕДНОСТ СА ПДВ-ОМ

Упутство: Понуђач јасно и недвосмислено уноси све тражене податке у образац понуде.

Уколико дође до исправке у подацима, исте оверити и потписати од стране овлашћеног лица.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

ЛОКАЦИЈА 6 - југ

БУЈАНОВАЦ

Р. БР.	ОПИС УСЛУГА	ЈЕД. МЕРЕ	КОЛ	ЈЕД. ЦЕНА	УКУПНА ЦЕНА
1	Пражњење сиситема централног грејања ради извођења радова на топловодној мрежи	паушал	1		
2	Демонтажа постојеће неисправне хаварисане циркулационе пумпе произвођача ИМП тип ГХР802 са мреже ради њене замене	ком	1		
3	Набавка испорука и уградња циркулационе пумпе произвођача Грундфос тип УПС 65/120 Т или сличне истих карактеристика. Све комплет повезано и пуштено у рад.	ком	1		
4	Набавка испорука и уградња испусне славине димензија 3/4 са ланчићем	ком	2		
5	Набавка испорука и уградња термометра У месинганој чаури димензија 1/2 опсега мерења 0-120С	ком	1		
6	Набавка, испорука и уградња манометра димензија 1/2 опсега мерења 0-6 бара ф 100мм	ком	1		
7	Набавка, испорука и уградња вентила сигурности са опругом димензија 5/4, баждареног на 3.5 бара	ком	1		
8	Преглед постојећег РО, као и преостале електричне опреме инсталисане у котларници објекта, као и отклањање уочених недостатака мањег обима. Накнадно уочене неправилности већег обима ће се независно договарати. Све комплет прегледано и пуштено у функцију са зарачунатим потребним основним и помоћним материјалом.	КОМПЛЕТ	1		
9	Набавка испорука и уградња топљивих осигурача 35А , све комплет замењено, повезано и пуштено у рад	ком	20		
10	Набавка испорука и уградња силиконске жице 4мм ²	м	6		
11	Набавка испорука и уградња одговарајућих контактора за електро котао 65А , све комплет замењено, повезано и пуштено у рад	ком	6		
12	извођење хладне пробе, пуштање у рад инсталације, извођење топле пробе уз урегулисање параметра рада инсталације	КОМПЛЕТ	1		
УКУПНО					

ПРЕШЕВО

Р. БР.	ОПИС УСЛУГА	ЈЕД. МЕРЕ	КОЛ	ЈЕД. ЦЕНА	УКУПНА ЦЕНА
1	Набавка, испорука и уградња контролног стакла за проверу пламена у котлу у комплекту са навојном капом димензија прикључка 5/4	КОМ	1		
2	Сервисирање горионика произвођача Бентоне тип Б40 укључујући следеће радове: замена електрода, дизни, високо напонских каблова и сервисирање пумпе високог притиска. Монтажа на котло и урегулсавање параметра рада	КОМПЛЕТ	1		
3	Преглед постојећег РО као и преостале електричне опреме инсталисане у котларници објекта, као и отклањање уочених недоврата мањег обима. Накнадно уочене неправилности већег обима ће се независно договарати. Све комплет прегледано и пуштено у функцију са зарачунатим потребним основним и помоћним материјалом.	КОМПЛЕТ	1		
4	Механичко чишћење монтажног металног димњака висине Н=12м Ф400, припадајућих димних канала и котла на течном гориву од наслага нечистоћа и чађи и завршним конзервирањем ложишта котлова.	КОМПЛЕТ	1		
5	извођење хладне пробе, пуштање у рад инсталације, извођење топле пробе уз урегулсавање параметра рада инсталације	КОМПЛЕТ	1		
УКУПНО					

СУРДУЛИЦА

Р. БР.	ОПИС УСЛУГА	ЈЕД. МЕРЕ	КОЛ	ЈЕД. ЦЕНА	УКУПНА ЦЕНА
1	Празњење система централног грејања ради извођења радова на топловодној мрежи	паушал	1		
2	Демонтажа постојеће неисправне хаварисане циркулационе пумпе произвођача СЕВЕР тип РС50Т са мреже, набавка и уградња нове, одговарајуће са повезивањем на систем и пуштањем у рад	КОМ	1		
3	Преглед постојећег РО, као и преостале електричне опреме инсталисане у котларници објекта као и отклањање уочених недоврата мањег обима. Накнадно уочене неправилности већег обима ће се независно договарати. Све комплет прегледано и пуштено у функцију са зарачунатим потребним основним и помоћним материјалом.	КОМ	1		

4	Набавка испорука и уградња одговарајућих контактора за електро котао, све комплет замењено, повезано и пуштено у рад	Ком	2		
5	извођење хладне пробе, пуштање у рад инсталације, извођење топле пробе уз урегулисање параметра рада инсталације	комплет	1		
УКУПНО					

БРАЊЕ РЕПУБЛИЧКА

Р. БР.	ОПИС УСЛУГА	ЈЕД. МЕРЕ	КОЛ	ЈЕД. ЦЕНА	УКУПНА ЦЕНА
1	Набавка испорука и уградња одговарајућих контактора за електро котао, све комплет замењено, повезано и пуштено у рад	ком	2		
2	извођење хладне пробе, пуштање у рад инсталације, извођење топле пробе уз урегулисање параметра рада инсталације	комплет	1		
УКУПНО					

БРАЊЕ САОБРАЋАЈНА

Р. БР.	ОПИС УСЛУГА	ЈЕД. МЕРЕ	КОЛ	ЈЕД. ЦЕНА	УКУПНА ЦЕНА
1	Набавка испорука и уградња одговарајућих контактора за електро котао, све комплет замењено, повезано и пуштено у рад	ком	2		
2	извођење хладне пробе, пуштање у рад инсталације, извођење топле пробе уз урегулисање параметра рада инсталације	комплет	1		
УКУПНО					

ПУ Пирот - Управна зграда

Р. БР.	ОПИС УСЛУГА	ЈЕД. МЕРЕ	КОЛ	ЈЕД. ЦЕНА	УКУПНА ЦЕНА
1.	Замена радијаторског вентила	ком	3		
УКУПНО					

ПС Бела Паланка

Р. БР.	ОПИС УСЛУГА	ЈЕД. МЕРЕ	КОЛ	ЈЕД. ЦЕНА	УКУПНА ЦЕНА
1.	Чишћење димњака и димњаче. Димњак је орјентационе висине Н=10m пресека 300x300мм	КОМ	1		
2.	Скидање вентила сигурности 3/4" баждарење на задати притисак и поновно враћање на инсталацију. Обезбеђивање атеста о баждарењу.	КОМ	2		
УКУПНО					

ПС Бабушница

Р. БР.	ОПИС УСЛУГА	ЈЕД. МЕРЕ	КОЛ	ЈЕД. ЦЕНА	УКУПНА ЦЕНА
1.	Скидање вентила сигурности 3/4" баждарење на задати притисак и поновно враћање на инсталацију. Обезбеђивање атеста о баждарењу.	КОМ	2		
УКУПНО					

СГП Градина

Р. БР.	ОПИС УСЛУГА	ЈЕД. МЕРЕ	КОЛ	ЈЕД. ЦЕНА	УКУПНА ЦЕНА
1.	Чишћење димних цеву и отвора на котлу	КОМ	1		
2.	Чишћење димњака и димњаче	КОМ	1		
УКУПНО					

ПС Прокупље- Прокупље, Куршумлија

Р. БР.	ОПИС УСЛУГА	ЈЕД. МЕРЕ	КОЛ	ЈЕД. ЦЕНА	УКУПНА ЦЕНА
1.	механичко чишћење котла на чврсто гориво "Нео вулкан 3' са заједничком димњачом	КОМ	2		
2.	механичко чишћење котла на лож уље "Подвис" снаге до 100kW	КОМ	1		
3.	механичко чишћење котла на чврсто гориво "'Вулкан супер' са заједничком димњачом	КОМ	2		
4.	Испитивање рада циркулационе пумпе, са провером напона, смера обртовања и дихтовања, сервисирање	КОМ	4		
5.	чишћење и подешавање горионика котла на лож уље "Подвис" снаге до 100kW	КОМ	1		
УКУПНО					

ПС МЕДВЕЂА - ГЛАВНИ ЕНЕРГЕНТ =ЛОЖ УЉЕ

<i>Ред. Број</i>	<i>ОПИС</i>	<i>Јед. Мера</i>	КОЛ	ЈЕД. ЦЕНА	УКУПНА ЦЕНА
1	Преглед исправности и чишћење котла "Подвис Кањижа", капацитета 100kW, енергент лож уље	КОМПА	1		
2	Преглед исправности и чишћење котла "Подвис Кањижа", капацитета 240 kW, енергент лож уље	КОМПА	1		
3	сервис горионика Бенторе LOA24.173A27	КОМ	1		
УКУПНО					

ПС ЛЕСКОВАЦ - ПОДСТАНИЦА

<i>Ред. Број</i>	<i>ОПИС</i>	<i>Јед. Мера</i>	КОЛ	ЈЕД. ЦЕНА	УКУПНА ЦЕНА
1	Ремонт пумпе Север Суботица RS 50 T	КОМ	1		
2	Ремонт пумпе Север Суботица RS 40 T	КОМ	1		
3	Набавка и уградња вентила 65 NP 10 SL	КОМ	3		
УКУПНО					

Укупна вредност понуде за ЛОКАЦИЈУ 6: _____ динара без ПДВ-а.

ИЗНОС ПДВ-А: _____ ДИНАРА

Укупна вредност понуде за ЛОКАЦИЈУ 6: _____ динара са ПДВ-ом.

Напомена: цена услуге обухвата све зависне трошкове набавке, трошкове превоза од до локације, припрему за извршење услуге, издавање атеста и остале трошкове

- **НАЧИН ПЛАЋАЊА:** у року од 45 дана од дана службеног пријема рачуна, у складу са чланом 3. и 4. Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник Републике Србије“, број 119/12).

- **МЕСТО ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ:** у складу са техничком спецификацијом.

- **РОК ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ:** _____ дана од дана увођења у посао. (Рок извршења услуге не може бити дужи од 15 дана рачунајући од дана увођења у посао. Уколико понуђач понуди дужи рок извршења услуге од наведеног понуда ће се сматрати неприхватљивом и неће бити узета у разматрање.)

- **ГАРАНТНИ РОК ЗА ИЗВРШЕНЕ УСЛУГЕ:** _____ године од дана извршења услуге. (Гарантни рок на извршење услуге не може бити краћи од 1 (једне) године рачунајући од дана извршења услуге. Уколико понуђач понуди гарантни рок краћи наведеног понуда ће се сматрати неприхватљивом и неће бити узета у разматрање.)

- **ГАРАНТНИ РОК НА УГРАЂЕНУ ОПРЕМУ:** _____ године од дана извршења услуге. (Гарантни рок на уграђену опрему не може бити краћи од 2 (две) године рачунајући од дана извршења услуге. Уколико понуђач понуди гарантни рок краћи наведеног понуда ће се сматрати неприхватљивом и неће бити узета у разматрање.)

- **РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ:** _____ дана од дана отварања понуде (минимум 60 дана од дана отварања понуде, у случају да понуђач понуди краћи рок опције понуде од 60 дана од дана отварања понуде, понуда ће се сматрати неприхватљивом и неће се разматрати).

ПОНУЂАЧ ПОПУЊАВАВА ЈЕДИНИЧНУ ЦЕНУ, УКУПНУ ЦЕНУ БЕЗ ПДВ-А, ПДВ И УКУПНУ ВРЕДНОСТ СА ПДВ-ОМ

Упутство: Понуђач јасно и недвосмислено уноси све тражене податке у образац понуде.

Уколико дође до исправке у подацима, исте оверити и потписати од стране овлашћеног лица.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

VII МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Овај оквирни споразум закључен је између:

НАРУЧИЛАЦ: МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА са седиштем у Београду, улица Кнеза Милоша 103, које заступа: Жељко Веселиновић, помоћник министра - начелник Сектора (у даљем тексту: **Наручилац**)

Матични број : 07008104

Шифра делатности: 75240

ПИБ: 100184116

и

СЛЕДЕЋИХ ДОБАВЉАЧА

_____ рачун:
адреса: _____ матични број: _____
кога заступа : _____, директор порески број (ПИБ): _____
за локацију редни број _____ (попуњава Наручилац) ПДВ број: _____

_____ (у даљем тексту: Добављач)

и

_____ рачун:
адреса: _____ матични број: _____
кога заступа : _____, директор порески број (ПИБ): _____
(члан групе понуђача или подизвођач) ПДВ број: _____

Стране у оквирном споразуму сагласно констатују:

- да је Наручилац у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС” број 124/12, 14/2015 и 68/2015 у даљем тексту: Закон) спровео поступак јавне набавке мале вредности са оквирним споразумом за набавку улуге: **Сервисирање и припрема котларница за грејну сезону у објектима МУП-а на територији Р. Србије, ЈН број 159/17**, са циљем закључивања оквирног споразума са најмање једним понуђачем на период од 1 (једне) године;
- да је Наручилац донео Одлуку о закључивању оквирног споразума број од, у складу са којом се закључује овај оквирни споразум између Наручиоца и Добављача 1, Добављача 2 и Добављача 3.....;
- да је Добављач 1 доставио Понуду бр..... од....., која чини саставни део овог оквирног споразума (у даљем тексту: Понуда Добављача 1),
- да је Добављач 2 доставио Понуду бр..... од....., која чини саставни део овог оквирног споразума (у даљем тексту: Понуда Добављача 2),
- да је Добављач 3 доставио Понуду бр..... од....., која чини саставни део овог оквирног споразума (у даљем тексту: Понуда Добављача 3),
- овај оквирни споразум не представља обавезу Наручиоца на закључивање наруџбенице;
- обавеза настаје закључивњем појединачне наруџбенице о јавној набавци на основу овог оквирног споразума.

Стране у оквирном споразуму сагласно констатују:

ПРЕДМЕТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Члан 1.

Предмет оквирног споразума је утврђивање услова за закључивање појединачних Наружбеница о јавној набавци услуга: **Сервисирање и припрема котларница за грејну**

сезону у објектима МУП-а на територији Р. Србије, ЈН број 159/17, између Наручиоца и Додављача 1, Додављача 2 и Додављача 3 ..., у складу са условима из конкурсне документације у отвореном поступку јавне набавке услуга за ЈН бр 159/17, Понудом Додављача 1, Понудом Додављача 2, Понудом Додављача 3 ..., одредбама овог оквирног споразума и стварним потребама Наручиоца.

ПОДИЗВОЂАЧ/ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Члан 2.

Додављач 1. наступа са подизвођачем _____, ул _____ из _____, који ће делимично извршити предметну набавку, у делу: _____.

Додављач 2. наступа са подизвођачем _____, ул _____ из _____, који ће делимично извршити предметну набавку, у делу: _____.

Додављач 3. наступа са подизвођачем _____, ул _____ из _____, који ће делимично извршити предметну набавку, у делу: _____.

ВРЕДНОСТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Члан 3

Опис услуге	Процењена вредност без ПДВ-а
Сервисирање и припрема котларница за грејну сезону у објектима МУП-а на територији Р. Србије	8.000.000,00 динара

Оквирни споразум се закључује на износ процењене вредности јавне набавке односно _____ динара, без урачунатог ПДВ-а, односно _____ динара са ПДВ-ом (попуљњава Наручилац).

ВАЖЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Члан 4.

Овај оквирни споразум се закључује на период од 1 (једне) године, а ступа на снагу даном потписивања свих учесника споразума.

ЦЕНА

Члан 5.

Цене дате у обрасцу понуде су фиксне у динарима и неће подлегати променама ни из каквог разлога. Код формирања цене понуђач треба да укалкулише све пратеће трошкове које има у вези са реализацијом предметне услуге.

ПРИЈАВА КВАРА И НАЧИН ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ

Члан 6.

Пружање услуга започиње на основу примљеног потписаног радног налога од стране Наручиоца. Место пружања услуга: у складу са техничком спецификацијом Наручиоца.

У случају да у току извршења услуге, на основу радног налога Наручиоца, Додављач утврди да је потребно извршити и услуге које нису наведене и предвиђене у радном налогу а неопходне су за реализацију целокупне услуге, дужан је да достави детаљан опис непредвиђених и додатних услуга са ценама и да тражи сагласност наручиоца за извршење истих. Уколико Наручилац, провером цена за непредвиђене и додатне услуге а поређењем са

ценама на тржишту, утврди да се услуга може извршити по знатно нижој цени, Наручилац неће дати сагласност за извршење додатних и непредвиђених услуга.

Наручилац ће своју сагласност за извршење непредвиђених и додатних услуга, потврдити овером радног налога са допуном.

НАЧИН И УСЛОВИ ИЗДАВАЊА НАРУЧБЕНИЦА

Члан 7.

Након закљученог оквирног споразума када настане потреба Наручиоца за услугом Сервисирање и припрема котларница за грејну сезону у објектима МУП-а на територији Р. Србије, Наручилац ће упутити позив за достављање понуде у циљу издавања Наручбенице о јавној набавци првом рангираном Добављачу са којим је закључен Оквирни споразум за набавку услуга сходно достављеним доказима о испуњавању обавезних и додатних услова и рангирању по укупно понуђеној цени понуде по локацији примењујући критеријум најнижа понуђена цена. Уколико изабрани добављач није у могућности да изврши захтевану услугу из било ког разлога о чему је дужан одмах или најкасније у року од 2 (два) дана од појаве разлога за одустајање, писаним путем да извести корисника, корисник ће упутити позив следеће рангираном добављачу па уколико и добављач 2 (два) не може да изврши предмет набавке, корисник ће упутити позив добављачу 3 (три) и тако редом.

Уколико се за одређену локацију не определи ниједан Понуђач, Наручилац може поново отворити конкуренцију међу добављачима тако што ће упутити позив за достављање понуда са детаљном спецификацијом услуга свим Добављачима са којима је закључен Оквирни споразум. Критеријум за избор добављача коме ће бити издата Наручбеница биће најнижа понуђена цена.

У складу са чланом 40а. Закона о јавним набавкама, Одлуку о издавању појединачене наручбенице корисник је дужан да објави на Порталу јавних набавки и својој интернет страници.

Рок за захтев за заштиту права на Одлуку о издавању наручбенице је 5 (пет) дана од дана објављивања Одлуке о издавању појединачне наручбенице на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца. Добављачи могу наручиоцу доставити приговор на Одлуку о издавању наручбенице у року од 2 (два) дана од дана објављивања Одлуке, на коју ће наручилац доставити одговор. Уколико неко од Добављача, у року од 5 (пет) дана од дана објављивања Одлуке уложи благовремени Захтев за заштиту права, Корисник ће застати са извршењем Наручбенице и донети одлуку поводом уложеног захтева.

Уколико изабрани добављач није у могућности да изврши захтевану услугу из било ког разлога о чему је дужан одмах или најкасније у року од 2 (два) дана од појаве разлога за одустајање, писаним путем да извести корисника, корисник ће упутити позив следеће рангираном добављачу па уколико и добављач 2 (два) не може да изврши предмет набавке, корисник ће упутити позив добављачу 3 (три) и тако редом.

НАЧИН И РОК ПЛАЋАЊА

Члан 8.

Рок плаћања је по фактури, у року од 45 дана од дана пријема фактуре а након извршеног квалитативног и квантитативног пријема, у складу са чланом 3. и 4. Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама (Сл.Гл. 119/12).

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА У ПЕРИОДУ ТРАЈАЊА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Члан 9.

Наручилац се обавезује:

- да именује овлашћеног представника за координацију приликом реализације овог оквирног споразума и обавести пружаоца услуга о томе;
- овлашћени представник ће вршити надзор над пруженим предметним услугама.

РОК И МЕСТО ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ

Члан 10.

Рок извршења услуге _____ дана од дана увођења у посао.

Рок извршења услуге представља битан елемент уговора.

Место извршења услуга: Објекти МУП-а на територији Републике Србије, у складу са техничком спецификацијом.

КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ И РЕКЛАМАЦИЈА

Члан 11.

Квантитативни и квалитативни пријем услуге из члана 1. овог Уговора врше представници уговорних страна. Евентуалне разлике или примедбе код пријема, констатују се записнички у присуству овлашћених лица обе уговорне стране.

У случају да се записнички констатује да су утврђени недостаци у квалитету извршених услуга, Добављач мора исте заменити, у року не дужем од 8 (осам) дана од дана састављања записника.

Примопредају извршених услуга извршиће Комисија, коју чини представник Наручиоца и представник Добављача, о чему ће бити сачињен Записник.

Ако се након примопредаје покаже неки недостатак, који се није могао открити уобичајеним прегледом (скривене мане), Наручилац је дужан да о том недостатку сачини записник о рекламацији и обавести Добављача у року од 8 (осам) дана од дана када је откритен недостатак. У том случају Добављач је дужан да у року од 15 (петнаест) дана од дана сачињавања записника о рекламацији, изврши услуга одговарајућег квалитета или да изврши нову услугу на којима је утврђен недостатак.

Члан 12.

У току извршења услуге, Добављач мора да се придржава општих и посебних мера безбедности и заштите здравља на раду, као и заштите од пожара и мора организовати рад тако да обезбеди заштиту и безбедност свих присутних радника и осталих лица.

ГАРАНЦИЈА

Члан 13.

Добављач на извршене услуге даје гаранцију у трајању од _____ године/а од дана извршења услуге.

Добављач на уграђену опрему даје гаранцију у трајању од _____ године/а од дана извршења услуге.

За скривене мане Министарство задржава право рекламације и по истеку рока за рекламацију.

СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Члан 14.

Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла је бланко соло меница са одговарајућим меничним овлашћењем и доказом о регистрацији менице, с тим да се уз наведено обавезно доставља и копија картона депонованих потписа, оверена од стране пословне банке понуђача.

Средство финансијског обезбеђења за добро извршење траје 30 (тридесет) дана дуже од дана истека оквирног споразума односно од истека последње уговорне обавезе добављача.

Вредност средства финансијског обезбеђења за добро извршење посла утврђује се у износу који одговара висини од 10% од вредности оквирног споразума без обрачунатог пореза на додату вредност.

Добављач је обавезан да, у року од 7 дана од дана потписивања оквирног споразума на име средства финансијског обезбеђења за добро извршење посла преда наручиоцу:

1. бланко соло меницу, потписану од стране овлашћеног лица добављача у складу са картоном депонованих потписа и оверену печатом,
2. менично овлашћење,

3. доказ о регистрацији менице,
4. копију картона депонованих потписа, са оригиналном овером од стране пословне банке добављача, која не може бити старија од 15 дана пре објаве позива за учешће у јавној набавци.

Наручилац задржава право да реализује средства финансијског обезбеђења уколико понуђач не испуни обавезе утврђене оквирним споразумом и овом конкурсном документацијом.

Неискоришћена средства финансијског обезбеђења биће враћена добављачу лично, уз достављено овлашћење за повраћај / преузимање менице или, на захтев добављача, путем поште (у ком случају Наручилац мора меницу поништити).

УГОВОРНА КАЗНА

Члан 15.

Уколико Добављач коме је издата наруџбеница не изврши услугу у уговореном року, обавезан је да за сваки дан закашњења плати Наручиоцу износ од 2‰ (два промила) укупне цене конкретне услуге с тим да укупан износ уговорне казне не може прећи 10% укупне цене конкретне наруџбенице.

У случајевима одустанка од оквирног споразума од стране Добављача, започињања извршења уз прекорачење рока извршења обавезе, или када је износ обрачунатих пенала достигао износ од 10% уговорене вредности овог оквирног споразума и у ситуацијама неиспуњавања уговорених обавеза, Наручилац може раскинути овај оквирни споразум уз наплату уговорне казне, у висини од 10% укупно уговорене вредности овог оквирног споразума.

Право Наручиоца на наплату уговорне казне не утиче на право Наручиоца да захтева накнаду штете.

ЗАЛОЖНО ПРАВО

Члан 16.

Потраживања из издатих Наружбеница не могу се уступати другим правним или физичким лицима, нити се на њима може успостављати заложно право, односно не могу на било који други начин бити коришћена као средство обезбеђења према трећим лицима.

ВИША СИЛА

Члан 17.

Уколико после закључења овог оквирног споразума наступе околности више силе које доведу до ометања или онемогућавања извршења обавеза дефинисаних оквирним споразумом, рокови извршења обавеза ће се продужити за време трајања више силе.

Виша сила подразумева екстремне и ванредне догађаје који се не могу предвидети, који су се догодили без воље и утицаја страна у оквирном споразуму и који нису могли бити спречени од стране погођене вишом силом.

Страна у оквирном споразуму погођена вишом силом, одмах ће у писаној форми обавестити другу страну о настанку непредвиђених околности и доставити одговарајуће доказе.

ПРОМЕНА ПОДАТАКА

Члан 18.

Добављач је дужан да у складу са одредбом члана 77. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/2012), без одлагања писмено обавести Наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи током важења оквирног споразума, односно појединачног уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Члан 19.

Наручилац може дозволити промену цене и других битних елемената оквирног споразума (осим предмета набавке), под условима који су прописани чланом 115. Закона о јавним набавкама.

Наведену одредбу Наручилац може применити из објективних разлога а у ситуацији у којој би непотписивање анекса проузроковало велике тешкоће у раду а уз пуно поштовање начела јавних набавки.

У случају измене и допуне Закона о буџету РС за 2017. годину, као и након доношења Закона о буџету за 2018. годину, Министарство унутрашњих послова задржава право да у току важења оквирног споразума увећа или умањи вредност оквирног споразума.

Члан 20.

Наручилац задржава право да једнострано откаже оквирни споразум, уколико Додављач касни са извршењем услуге дуже од 30 дана од уговореног рока.

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај оквирни споразум уколико извршена услуга не одговарају захтеваном квалитету из понуде број: _____ од _____. 2017. године (*попуњава Наручилац*).

ПОСЕБНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 21.

Оквирни споразум се закључује на период од 1 (једне) године односно важи до финансијске реализације у зависности који услов пре наступи.

Обавезе по основу појединачне наруџбенице које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване највише до износа средстава која ће за ту намену бити одобрена у тој буџетској години.

У случају да Додављачи у току важења овог Оквирног споразума промене назив или наступе промене у статусима потписника споразума, дужни су да о насталим променама обавесте Наручиоца у току од 8 (осам) дана од настале промене.

За све што није регулисано овим оквирним споразумом примењиваће се одредбе закона који регулишу облигационе односе, као и други прописи који регулишу ову материју.

Све спорове који проистекну у реализацији овог оквирног споразума, стране у овом оквирном споразуму ће решавати споразумно. У случају да споразум није могућ, спор ће решавати надлежни суд у Београду.

Овај оквирни споразум је закључен у _____ истоветних примерака од којих 3 (три) припада Наручиоцу и по 1 (један) додављачима.

**За ДОБАВЉАЧА 1
ДИРЕКТОР**

Подизвођач

**За НАРУЧИОЦА
помоћник министра-начелник Сектора**

Жељко Веселиновић

Модел оквирног споразума је саставни део конкурсне документације и сачињен је као пример. Модел оквирног споразума ће бити истоветан са коначном верзијом споразума.

Потребно је да овлашћено лице понуђача потпише и пећатица модел оквирног споразума што је доказ да понуђач прихвата све услове наведене у овој конкурсној документацији.

VIII МОДЕЛ НАРУЏБЕНИЦЕ

БРОЈ: /

закључена у Београду, дана _____ године,
уговорне стране:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА

Београд, Кнеза Милоша 101-103

које заступа: начелник Одељења за _____ (у даљем тексту: **Корисник**)

и

ПОДАЦИ О ДОБАВЉАЧУ:

Назив: _____

адреса: _____

кога заступа: _____ директор

(у даљем тексту: **Добављач**)

матични број: _____

порески број (ПИБ): _____

На основу Оквирног споразума број _____ од _____ године, након спроведеног отвореног поступка јавне набавке услуга: **Сервисирање и припрема котларница за грејну сезону у објектима МУП-а на територији Р. Србије**, донета је Одлука број _____ од _____ године.

Обавештавамо Вас да је прихваћена Ваша понуда број _____ од _____ године за набавку **Сервисирање и припрема котларница за грејну сезону у објектима МУП-а на територији Р. Србије**, под следећим условима:

Укупна вредност без ПДВ-а: _____ динара

ПДВ: _____ динара

Укупна вредност понуде: _____ динара

1. Место извршења: _____ (локација). (попуњава наручилац)
2. Рок извршења (_____) дана од дана увођења у посао. Рок извршења је битан елемент наруџбенице. Корисник има право на наплату пенала у висини од 2 % (два промила) уговорене вредности за сваки дан кашњења, с тим да укупна вредност пенала не прелази 10% уговорене вредности. (попуњава наручилац)
3. Гарантни рок за извршене услуге: _____ године од дана извршења услуге. (Гарантни рок на извршење услуге не може бити краћи од 1 (једне) године рачунајући од дана извршења услуге. Уколико понуђач понуди гарантни рок краћи наведеног понуда ће се сматрати неприхватљивом и неће бити узета у разматрање.) (попуњава наручилац)
4. Гарантни рок на уграђену опрему: _____ године од дана извршења услуге. (Гарантни рок на уграђену опрему не може бити краћи од 2 (две) године рачунајући од дана извршења услуге. Уколико понуђач понуди гарантни рок краћи наведеног понуда ће се сматрати неприхватљивом и неће бити узета у разматрање.) (попуњава наручилац)
Добављач преузима потпуну одговорност за квалитет извршене услуге. У случају записнички утврђених недостатака у квалитету извршене услуге и очигледних недостатака поступити у складу са чланом 11. Оквирног споразума. (попуњава наручилац)
5. Начин плаћања: плаћање по фактури, у року од 45 дана од дана пријема фактуре а након извршеног квалитативног и квантитативног пријема извршене услуге, у складу са чланом 3. и 4. Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник Републике Србије“, број 119/12). (попуњава наручилац)
6. Лице за контакт Наручиоца: _____, тел _____ (попуњава наручилац)
7. Лице за контакт Добављача: _____, тел _____ (попуњава наручилац)

ПОТПИС И ПЕЧАТ ПОНУЂАЧА

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА

Напомена: Понуђач је дужан да уз понуду достави модел наруџбенице печатан и потписан од стране овлашћеног лица понуђача.

датум:

МП

Потпис овлашћеног лица:

IX ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Приликом припремања понуде за јавну набавку услуге: **Сервисирање и припрема котларница за грејну сезону у објектима МУП-а на територији Р. Србије, ЈН број 159/17**, као понуђач:

_____ (унети назив понуђача) имао сам следеће трошкове :

Врста трошка	Износ трошка у динарима
Укупан износ трошкова припремања понуде	

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од Наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни Наручиоца, Наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Уколико понуђач прикаже остале трошкове, ти трошкови морају бити урачунати у цену услуге. Понуђач је обавезан да посебно искаже трошкове који чине цену уколико их има.

Уколико понуђач има још трошкова (нпр. царина, превоз) потребно је унети у дате колоне и те друге трошкове.

Достављање овог обрасца није обавезно.

У _____

за понуђача
(потпис овлашћеног лица)

Дана: _____

М.П.

Х ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15) као и чланом 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС” број 86/15), као понуђач: _____ ,

из

_____, дајем

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у у отвореном поступку јавне набавке услуга са закључењем оквирног споразума: **Сервисирање и припрема котларница за грејну сезону у објектима МУП-а на територији Р. Србије, ЈН број 159/17** за потребе Министарства унутрашњих послова, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

У _____

Потпис овлашћеног лица

Дана: _____

М.П.

Напомене:

У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштит конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом (копирати Изјаву у довољном броју примерака).

**XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2.
ЗАКОНА**

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач _____ (навести назив понуђача), у отвореном поступку јавне набавке услуга са закључењем оквирног споразума: **Сервисирање и припрема котларница за грејну сезону у објектима МУП-а на територији Р. Србије, ЈН број 159/17** за потребе Министарства унутрашњих послова, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

У _____

Потпис понуђача:

Дана: _____

М.П.

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом (копирати Изјаву у довољном броју примерака).

XII ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ФИНАНСИЈСКОМ СРЕДСТВУ ОБЕЗБЕЂЕЊА

За јавну набавку услуга **Сервисирање и припрема котларница за грејну сезону у објектима МУП-а на територији Р. Србије, ЈН број 159/17** за потребе Министарства унутрашњих послова, за потребе Министарства унутрашњих послова, дајем следећу

ИЗЈАВУ

_____, изјављујем да сам сагласан, да ћу у случају да ми буде додељен Оквирни споразум, приликом потписивања Оквирног споразума, односно најкасније у року од 7 (седам) дана од дана обостраног потписивања Оквирног споразума, доставити две бланко соло менице, које представљају средство финансијског обезбеђења којим гарантујем уредно испуњење свих својих уговорних обавеза, односно уредно извршење уговореног посла и евентуално плаћање уговорне казне, са меничним овлашћењем за попуну у висини од 10% од вредности достављене понуде за све локације за које сам доставио прихватљиву понуду, без ПДВ-а, са клаузулом „без протеста“ и „по виђењу“. Уз менице ћу доставити копију картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке која ће бити наведена у меничном овлашћењу - писму. Менице за добро извршење посла важиће још 30 (тридесет) дана од дана истека рока за коначно извршење свих уговорених обавеза.

Такође, обавезујем се да ћу у тренутку потписивања Оквирног споразума, односно најкасније у року од 7 (седам) дана од дана обостраног потписивања Оквирног споразума, доставити две бланко соло менице за отклањање кварова у гарантном року, са меничним овлашћењем за попуну у висини од 10% од вредности достављене понуде за све локације за које сам доставио прихватљиву понуду, без ПДВ-а, са клаузулом „без протеста“ и „по виђењу“. Уз менице ћу доставити копију картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке која ће бити наведена у меничном овлашћењу - писму. Меница за отклањање кварова у гарантном року важиће још 60 (шездесет) дана од дана истека гарантног рока.

Менице морају бити регистроване у Регистру меница Народне банке Србије, а као доказ доставићу копију захтева за регистрацију меница, овереног од пословне банке изабраног понуђача.

У _____

Потпис овлашћеног лица понуђача

Дана: _____

М.П. _____

Напомена:

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попуњити, потписати и оверити печатом образац.

**XIII ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА ЋЕ ИЗВРШИТИ УСЛУГЕ У СКЛАДУ СА
ЗАХТЕВИМА ИЗ ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ**

У отвореном поступку јавне набавке услуга са закључењем оквирног споразума: **Сервисирање и припрема котларница за грејну сезону у објектима МУП-а на територији Р. Србије, ЈН број 159/17** за потребе Министарства унутрашњих послова, дајем следећу

ИЗЈАВУ

_____, изјављујем под кривичном и материјалном одговорношћу да ћу услуге извршити у складу са захтевима из техничке спецификације.

У _____

Потпис овлашћеног лица понуђача

Дана: _____

М.П.

Напомена:

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће поунити, потписати и оверити печатом образац.