

Република Србија
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА
Сектор за материјално - финансијске послове
07 број 404-ЈН-186/17
14.08.2017.године
Београд

**ПРЕДМЕТ: Одговори на питања – појашњења у отвореном поступку јавне набавке радова
Изградња кровног покривача и кровне конструкције ватрогасног дома у Лазаревцу, ЈН 186/17**

Овим путем достављамо Вам одговоре на питања-појашњења у **јавној набавци радова
Изградња кровног покривача и кровне конструкције ватрогасног дома у Лазаревцу, ЈН 186/17,**
за потребе Министарства унутрашњих послова, (у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама
„Службени гласник РС број 124/12, 14/2015 и 68/2015“) у предметном поступку.

Питање 1.

Молим Вас да нам ближе дефинишете позицију 8 из предмера која се односи на покривање крова трапезастим алуминијумским пластифицираним сендвич лимом, као што је:

- коефицијент проводности
- Дебљина горњег и доњег лима као и њихова профилација

Питање 2.

Да ли сте у могућности да нам доставите детаљ кровног покривача из ког би се детаљније могле сагледати позиције.

Одговор 1.

Коефицијент проводности сендвич панела је минимум 0,22w/м2К. Испуна сендвич панела је минерална вуна дебљине 12 цм. Дебљина оба лима је 0,7мм, а профилација трапезастог лима је ТР 35/200/0,7

Одговор 2.

Нисмо у могућности да достављамо детаље из пројектне документације

Комисија јавних набавки