

Република Србија
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА
Сектор за материјално - финансијске послове
07 број 404-ЈН-166/18
09.11.2018. године
Београд

**ПРЕДМЕТ: Одговори на питања – појашњења у поступку јавне набавке мале вредности
добара: Резервни делови за ТЕТРА базне станице, ЈН број 166/18**

Овим путем достављамо Вам одговоре на питања-појашњења у поступку јавне набавке мале вредности добара: Резервни делови за ТЕТРА базне станице, ЈН број 166/18, за потребе Министарства унутрашњих послова, (у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама „Службени гласник РС број 124/12, 14/2015 и 68/2015“) у предметном поступку.

Питање 1:

Да ли исправљачки модули (минимално два како је назначено...) треба да буду независне јединице, дакле са два одвојена излаза од 47В до 57В 1600W у заједничком кућишту или модули треба да раде у паралели и омогуће један излаз укупне снаге 3200W када су оба активна или 1600W у случају да је активан само један?

Одговор 1:

Исправљачки модули треба да раде у паралели и омогуће један излаз укупне снаге минимално 3200W тј 1600 W по модулу.

Питање 2:

Допунски излаз за пуњење батерија 48В? Које је снаге? Да ли одговара да модул може да се покрене у моду за пуњење батерија са жељеним параметрима пуњења или треба уређај да посебно има поред исправљачких модула и посебан пуњач?

Одговор 2:

Излаз за пуњење батерија треба да буде од 48В треба да буде минималне снаге 1600W и уређај не треба поред исправљача да има допунски пуњач.

Питање 3:

У случају ако би се исправљачки модул користио за пуњење да ли то значи да снагу од 1600W делимо на пуњење и потрошаче истовремени или...?

Одговор 3:

Снага исправљача од 1600 W се подразумева да је снага која се дели и на пуњење батерија и на потрошаче.

КОМИСИЈА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ